

品目等内訳書

契約実施計画番号		2S7D1SA00600											
NO	調達要求番号		物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地	指定		
			品名						使用期限等	引渡場所	検査		
			部品番号 または 規格						グループ	搬入場所	包装		
			使用器材名		仕様書番号					納期			
1	2SS81A20107	0001			UN	1.00			別府駐業				
	電動二方弁スプリングリターン								別府駐業 管理科 営繕班 (ボイラー)				
	アズビル VY5125K0081 80A								別府駐業 管理科 林田技官 316				
									令和4年12月23日				
2	2SS81A20107	0002			UN	1.00			別府駐業				
	面間アダプターキット								別府駐業 管理科 営繕班 (ボイラー)				
	アズビル 83168456-006								別府駐業 管理科 林田技官 316				
									令和4年12月23日				
3	2SS81A20107	0003			UN	1.00			別府駐業				
	電動二方弁スプリングリターン								別府駐業 管理科 営繕班 (ボイラー)				
	アズビル VY5125K0061 65A								別府駐業 管理科 林田技官 316				
									令和4年12月23日				
4	2SS81A20107	0004			UN	1.00			別府駐業				
	面間アダプターキット								別府駐業 管理科 営繕班 (ボイラー)				
	アズビル 83168456-005								別府駐業 管理科 林田技官 316				
									令和4年12月23日				
5	2SS81A20107	0005			UN	2.00			別府駐業				
	電動二方弁スプリングリターン								別府駐業 管理科 営繕班 (ボイラー)				
	アズビル VY5125K0051 50A								別府駐業 管理科 林田技官 316				
									令和4年12月23日				
6	2SS81A20107	0006			UN	2.00			別府駐業				
	面間アダプターキット								別府駐業 管理科 営繕班 (ボイラー)				
	アズビル 83168456-004								別府駐業 管理科 林田技官 316				
									令和4年12月23日				
7	2SS81A20107	0007			EA	2.00			別府駐業				
	ダクト・配管用温度調節器								別府駐業 管理科 営繕班 (ボイラー)				
	アズビル TY6800Z7000 2位置 5℃～90℃ 5m								別府駐業 管理科 林田技官 316				
									令和4年12月23日				
8	2SS81A20107	0008			EA	1.00			別府駐業				
	ダクト・配管用温度調節器								別府駐業 管理科 営繕班 (ボイラー)				
	アズビル TY9800Z7010 2位置 5℃～90℃ 5m								別府駐業 管理科 林田技官 316				
									令和4年12月23日				
9	2SS81A20107	0009			EA	1.00			別府駐業				
	ダクト・配管用温度調節器								別府駐業 管理科 営繕班 (ボイラー)				
	アズビル TY6800Z7010 2位置 5℃～90℃ 5m								別府駐業 管理科 林田技官 316				
									令和4年12月23日				