

調達要求番号：

仕 様 書			
物品番号		仕様書番号	
件 名	地下タンク開放検査	作 成	令和4年10月20日
		変 更	
		作成部隊	玖珠駐屯地業務隊

1 総則

1.1 摘要範囲

この仕様書は、陸上自衛隊玖珠駐屯地地下タンク貯蔵所の開放検査について規定する。

1.2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、各関係法令等による。

開放検査実施中は、火気に注意するとともに、油流出等事故がないように確実な処置を実施する。

作業中、他の部品を破損もしくは、汚損させた場合、請負業者において補修し、原型に復旧すること。

2 場所

大分県玖珠郡玖珠町帆足2494 陸上自衛隊玖珠駐屯地業務隊 燃料スタンド

3 点検対象設備等

施設名	容量	数量	備考
地下タンク（ガソリン）	10KL	1	SB11NA-T
地下タンク（軽油）	9.6KL	1	SN-97ABS-V

4 特記事項

検査は、各関係法令に基づき実施し、技術上当然すべき事項は、請負担業者において実施する。本作業に際し、使用機器及び作業工程ごとに写真撮影し、作業終了後1部を官側に提出すること。

検査時期は、2月初旬から中旬を予定するも、細部は要調整

検査終了後、検査実施結果報告書を作成し、3部提出すること。（1部は、所轄消防署に提出する。）

ドラム缶は、官側が準備する。細部は要調整

作成者

玖珠駐屯地業務隊補給科補給班 調達係 2等陸曹 臼杵 拓也