

## エレベーター保守点検項目表（217号建物）

区分	点検項目
通常点検	乗り心地・異常音・振動
	ドア・開閉状態・しきい溝
	着床時の段差
	かご意匠・表示・ボタン
	乗場意匠・表示・ボタン
	かご内照明
	かご内ファン
機械室	ドア反転装置
	機械室の環境
	機械室内機器の状態
	巻上機・電動機
	制御機器の作動状態
非常装置	ブレーキの作動状態
	停電灯装置
昇降機・乗場ドア	外部連絡装置
	昇降路環境
	昇降路内機器の状態
	リミットスイッチ
	乗場ドアロック・自閉力
かごまわり	ドアインターロック（接点）
	かごまわり機器の状態
	ドア駆動装置・つかみ装置
	かごドア戸閉めスイッチ
	かごドア終端スイッチ
ピット	かごドア終端保持装置
	ピットの環境
	ピット内機器の状態
	緩衝器
主要機械詳細	張り車・コンペン機器
	主ロープ（損傷・磨耗）
	調速機作動・調速機ロープ
	ブレーキパット厚さ
	格網車・主綱車ロープ溝
	非常止め装置
	移動ケーブル（損傷・軌道）
	ガイドシュー（かかり）
	ガイドレール（磨耗・変形）
釣合いおもり（底部隙間）	
付加仕様	地震時管制運転装置
	火災時管制運転装置
	停電時自動着床装置
	遠隔監視装置