

数量算出表

工事件名 : 9 2号建物空調機取替工事

項目	名称	摘要・規格	数量	単位	算出根拠	備考
1	撤去工事(機械)					
(1)	フロンガス回収・破壊	R22 5.3Kg×2	1	式		図面番号 2/15
(2)	空冷チーリングユニット	UWA20MDE1AR タイソ	1	基		図面番号 4/15
(3)	熱交換器	シエルアノトチューブ型	1	基		同上
(4)	冷水ポンプ	SJ4-50×40H61.5	1	台		同上
(5)	温水ポンプ	SJ4-50×40M6.75	1	台		同上
(6)	ファンコイルユニット	CSR D-31N2B	1	台		図面番号 5/15
(7)	ファンコイルユニット	CSR D-62N2B	3	台		同上
(8)	蒸気管	50A	5.5	m		図面番号 9/15
(9)	冷温水配管	65A	43.5	m	(10m 屋外含む)	同上
(10)	冷温水配管	50A	50.5	m		同上
(11)	冷温水配管	40A	4.0	m		同上
(12)	冷温水配管	32A	10.0	m		同上
(13)	ドレン配管	20A	20.0	m		同上
(14)	空気抜き配管	15A	61.0	m		同上
(15)	仕切弁	65A	10	個		同上
(16)	仕切弁	50A	14	個		同上
(17)	仕切弁	40A	2	個		同上
(18)	仕切弁	20A	5	個		同上
(19)	仕切弁	15A	13	個		同上
(20)	玉形弁	20A	7	個		同上
(21)	逆止弁	65A	2	個		同上
(22)	逆止弁	20A	2	個		同上
(23)	防振継手	65A	6	個		同上
(24)	ストレーナー	50A	3	個		同上
(25)	ストレーナー	40A	2	個		同上
(26)	ストレーナー	20A	2	個		同上
(27)	圧力計	φ100	4	個		同上
(28)	温度計		8	個		同上
(29)	自動エア抜き弁		8	個		同上
(30)	電動二方弁	50A×50A	1	個		同上
(31)	電動三方弁	40A×40A	2	個		同上
(32)	温度センサー		4	個		同上
(33)	保温材 蒸気水管	50A 40mm厚	5.5	m		同上
(34)	保温材 冷温水管	65A 40mm厚	43.5	m	(10m 屋外含む)	同上
(35)	保温材 冷温水管	50A 30mm厚	50.5	m		同上
(36)	保温材 冷温水管	40A 30mm厚	4.0	m		同上
(37)	保温材 仕切弁	65A	10	個	(2個 屋外含む)	同上
(38)	保温材 仕切弁	50A	14	個		同上
(39)	保温材 仕切弁	40A	2	個		同上
(40)	保温材 仕切弁	15A	13	個		同上

数量算出表

工事件名 : 9 2号建物空調機取替工事

項目	名称	摘要・規格	数量	単位	算出根拠	備考
4	新設工事 (機械)					
(1)	空冷ヒートポンプチラー	UWYA750A ダイキン	1	組		図面番号 6/15
(2)	ラインポンプ	PSS506E1.5 川本ポンプ	1	台		同上
(3)	ファンコイルユニット	CSR-31N2V 昭和鉄工	1	台		同上
(4)	ファンコイルユニット	CSR-62N2V 昭和鉄工	3	台		同上
(5)	冷温水配管	65A	21.5	m	10.5+11=21.5 (10m 屋外含む)	図面番号 10/15
(6)	冷温水配管	50A	54.5	m	17.5+37=54.5	同上
(7)	ドレン配管	20A	1.0	m	(屋外)	同上
(8)	空気抜き配管	15A	38.0	m		同上
(9)	バタフライ弁	65A	6	個		同上
(10)	バタフライ弁	50A	6	個		同上
(11)	ボールバルブ	50A	4	個		同上
(12)	仕切弁	20A	2	個		同上
(13)	仕切弁	15A	7	個		同上
(14)	防振継手	50A	4	個		同上
(15)	閉止フランジ	65A	2	個		同上
(16)	閉止フランジ	50A	1	個		同上
(17)	ストレーナー	65A	1	個		同上
(18)	ストレーナー	50A	6	個		同上
(19)	温度計	0~100℃	8	個		同上
(20)	圧力計	0~1MPa φ100	2	個		同上
(21)	空気抜き弁	15A	7	個		同上
(22)	逆止弁	50A	1	個		同上
(23)	電動三方弁	50A×50A	2	個		同上
(24)	温度センサー	5~90℃	4	個		同上
(25)	保温材 冷温水配管	65A 40mm厚	21.5	m	10.5+11=21.5 (10m 屋外含む)	同上
(26)	保温材 冷温水配管	50A 30mm厚	54.5	m	17.5+37=54.5	同上
(27)	保温材 バタフライ弁	65A	6	個	(3個 屋外含む)	同上
(28)	保温材 バタフライ弁	50A	6	個		同上
(29)	保温材 ボールバルブ	50A	4	個		同上
(30)	保温材 仕切弁	20A	2	個	(屋外)	同上
(31)	保温材 仕切弁	15A	7	個	(1個 屋外含む)	同上
(32)	保温材 防振継手	50A	4	個	(2個 屋外含む)	同上
(33)	保温材 閉止フランジ	65A	2	個		同上
(34)	保温材 閉止フランジ	50A	1	個		同上
(35)	保温材 ストレーナー	65A	1	個		同上
(36)	保温材 ストレーナー	50A	6	個		同上
(37)	保温材 空気抜き弁	15A	7	個	(1個 屋外含む)	同上
(38)	保温材 逆止弁	50A	1	個	(屋外)	同上
(39)	保温材 電動三方弁	50A×50A	2	個		同上
(40)	コア抜き	φ90mm	3	箇所		図面番号 13/15

