

# 点 検 表

空調用ポンプ

項 目	内 容	備 考
1 基礎、固定部	ア 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無 イ 防振材、ストッパー等の劣化及び緩みの有無	
2 外観の状況	ア 腐食、変形及び損傷等の有無 イ 軸継手ゴムの損傷等の有無 ウ ベルトの損傷等の有無 エ 芯出しの良否等の有無 オ 吸込圧力及び吐出圧力が許容範囲内にあることの確認 カ 軸封の漏水状態の確認 キ 設置状況の確認	
3 電動機	ア 発熱の異常の有無。 イ 回転方向の確認。 ウ 絶縁抵抗の良否の点検。 エ 運転電流が定格値内にあることの確認。	
4 制御機器 (1) 制御盤	ア 電磁開閉器の接点の劣化状況の確認。 イ 表示ランプの点灯の良否。	
5 圧力計及び連成計	ア 腐食及び損傷の有無。 イ 指示値が適正であることの確認。	
7 運転調整	ア 運転時の電圧変動が、規定値内にあることの確認。 イ 運転電流が、定格以下であることの確認。	