






電灯需給契約仕様書

業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画	電気係
			 後開	
件名	令和6年度川内演習場で使用する電気			
作成年月日	令和 年 月 日			
陸上自衛隊 川内駐屯地 管理科				

仕 様 書

- 1 件 名 令和6年度川内演習場で使用する電気
- 2 概 要 陸上自衛隊 川内駐屯地 川内演習場
鹿児島県薩摩川内市宮里町字大谷2974-17
川内演習場への单相電気供給
- 3 仕 様 要 求
(1) 供給電気方式等
ア 供給電気方式 交流单相3線式及び单相2線式(各1箇所)
イ 供給電圧(標準電圧) 100 Vまたは200 V
ウ 計量電圧(標準電圧) 100 V
エ 周波数 60 Hz
オ 受電方式 2回線受電
(2) 契約容量及び予定電力使用量
ア 契約容量 30A2箇所
イ 予定電力使用量 1,851 Kwh
(月別の予定電力使用量は別紙第1のとおり)
(3) 供給電気の種類等
「RE100TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率100%以上とすること。
参照:別紙第2「RE100TECHNICAL CRITERIA」の要件<http://there100.org/going-100>
(4) 使用期間 自 令和6年 4月 1日 0時00分
至 令和7年 3月31日 24時00分
(5) 電力量の検針
ア 自動検針装置 有
イ 電力会社の検針方式 遠隔自動検針
ウ 電力量計の構成 単3普通電力量計A6X-T形(駐車場)
单相2線式普通電力量計M5GM-R1形(演習場トイレ)
(6) 需給地点
普通電力量計電源側接続点
(7) 電気工作物の財産分界点
需給地点に同じ、ただし取引用計器および付属装置は九州電力の所有とする。
(8) 保安上の責任分界点
需給地点に同じ
(9) 対価の支払方法
ア. 甲が別に定める分担率により、甲及び分担先から支払うこととする。
イ. 乙は、供給する電気量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、甲に書面で半期ごと提出することとする。
ウ. 甲は甲及び分担先の負担額を計算し、乙へ通知することとする。
エ. 乙はウの分担通知に基づいた請求書を作成し請求を行うこととする。
- 4 その他
ア. 各月の電気料金の算定において、電気料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、九州管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。
イ. 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡に関し掲げる条件を満たすこと。

ウ. その他、この仕様書に定めてない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。

月別予定電力使用量

(令和6年 4月 ~ 令和7年 3月)

項目 月	演習場トイ		洗車場	
	使用電力量 (Kwh)	昼間電力量 (Kwh)	昼間電力量 (Kwh)	昼間電力量 (Kwh)
4月	41	41		0
5月	109	109		0
6月	97	97		0
7月	96	96		0
8月	113	113		0
9月	115	115		0
10月	324	324		0
11月	208	208		0
12月	353	353		0
1月	134	134		0
2月	100	100		0
3月	161	161		0
合計	1,851	1,851		0