

# 仕 様 書

件 名	福岡（R6）農薬類水質検査	作成年月日	令和6年2月8日
		所 属	福岡駐屯地業務隊管理科営繕班
		作 成 者	防衛技官 中村 誠司

## 1 場 所

福岡県福岡市南区高木2丁目610 井尻水源地

## 2 概 要

井尻水源地の農薬類水質検査を実施する。

## 3 履行期限

令和6年12月31日（検査結果書の提出含む。）

履行資格

福岡県内の水道GLP認定検査機関

## 4 検査項目

水道法 農薬類（水質管理目標設定項目No15）の対象農薬リスト（120項目）とする。

## 5 分析方法

水質管理目標設定項目の検査方法（平成15年10月10日付健水発第1010001号厚生労働省健康局水道課）又は水道水質検査における妥当性評価ガイドライン（平成24年9月6日健水発0906第1号厚生労働省健康局水道課）による妥当性を評価された方法とする。

## 6 実施要領等

- (1) 採水容器は、請負者が準備するものとする。
- (2) 採水時期は、別紙の予定表による。
- (3) 採取場所、日時においては監督官が指定するものとする。
- (4) 請負者は、検査結果書を作成し、監督官へ1部提出するものとする。

