

保守点検項目表 ②

【エアハンドリングユニットの保守点検及び整備内容】

| 点 検 項 目 | 点 検 及 び 保 守 内 容 |
|---|--|
| 1. 基礎・固定部 2. 外観の状況 a 本体 b 保温材及び吸音材 3. 送風機 a 羽根車 b シヤフト c ベルト d フーリー e 軸受 f カギリツギ g 電動機 4. 熱交換器 5. 加湿器 6. エリミネーター 7. 水系統 a 加湿用給水 b ドレンパン c ドレン排水 8. I77144- a ろ材 b 枠 9. 運転調整 | ①電裂、沈下等 ②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩み ③防振材、ストッパー等の劣化及び緩み ・腐食、変形、破損等 ・損傷及び脱落 ①損傷、腐食、汚れ等 ②回転パランスの良否確認 ・汚れ、錆び、摩耗等 ・弛み、摩耗、損傷等 ・摩耗等 ①音、振動等の異常 ②給油の状態 ・損傷、摩耗等 ①絶縁抵抗値を測定、良否確認 ②回転方向が正しいことを確認 ③表面温度の異常 ④電流が定格値内であることを確認 ・冷温水コイル、蒸気コイル等の汚損、腐食、損傷等 ①加湿ノズルの詰まり ②作動の良否確認 ③汚れ、損傷等 ④加湿状態検用ランプが点灯することを確認 ・詰まり、腐食等 ①給水止弁の開閉 ②漏れ及び汚れ ・汚れ、錆び、腐食等 ・本体のドレン排水確認、詰まり ・詰まり、損傷等の確認及び清掃 ・変形、腐食等 ①運転時における電圧変動が規定値内であることを確認 ②運転電流が定格以下であることを確認 |

※汚れている部位（ドレンパン等）は確実に清掃すること。

| | | | |
|----------------|--------------|----------|------|
| 件名 | 都城駐屯地空調機保守点検 | 図面No. | 8/11 |
| 図名 | 保守点検項目表② | 縮尺 | — |
| 陸上自衛隊 都城駐屯地業務隊 | | 令和6年4月 日 | |