

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号			仕 様 書 番 号
気化熱冷風機	作	成	令和 7年 7月 10日
	変	更	令和 年 月 日
	作成部隊等名		西部方面総監部総務部

1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊佐賀駐屯地において使用する気化熱冷風機に係る仕様について規定する。

2 要求する性能等

- (1) 電源
100V／単相
- (2) 電源ケーブルの長さ
2メートル以上
- (3) 冷却範囲
500平方メートル以上
- (4) フィルター厚
十分な冷却性能を有し、20センチメートル以上のフィルター厚を有する。
- (5) 貯水タンク容量
200リットル以上
- (6) その他
キャスター付き