

数量計算書

工事名：4号隊舎東側空調機取替工事

項目	規格	単位	数量	計算式	備考	
改修機械工事設備工事						
1	機械工事					
(1)	パッケージ型空調和機室外機	ダイキン工業 FXGA450AH 同等品可	台	1.0	図番2/6 1階部	1.0 重耐塩害仕様
(2)	パッケージ型空調和機室内機	ダイキン工業 FXYFA71AA 同等品可	台	3.0	図番2/6 1階部	3.0
(3)	パッケージ型空調和機室外機	ダイキン工業 FXGA450AH 同等品可	台	1.0	図番2/6 3階、4階部	1.0 重耐塩害仕様
(4)	パッケージ型空調和機室内機	ダイキン工業 FXYFA56AA 同等品可	台	1.0	図番2/6 3階、4階部	1.0
(5)	パッケージ型空調和機室内機	ダイキン工業 FXYFA45AA 同等品可	台	6.0	図番2/6 3階、4階部	6.0
(6)	パッケージ型空調和機室内機	ダイキン工業 FXY28AA 同等品可	台	1.0	図番2/6 3階、4階部	1.0
(7)	冷媒配管 (液管・10mm保温)	Φ6.35	M	40.0	図番2/6	40.0 1階部、3、4階部含む
(8)	冷媒配管 (液管・10mm保温)	Φ9.52	M	100.0	図番2/6	100.0 1階部、3、4階部含む
(9)	冷媒配管 (液管・10mm保温)	Φ12.7	M	32.0	図番2/6	32.0 1階部、3、4階部含む
(10)	冷媒配管 (ガス管・20mm保温)	Φ12.7	M	47.0	図番2/6	47.0 1階部、3、4階部含む
(11)	冷媒配管 (ガス管・20mm保温)	Φ15.88	M	88.0	図番2/6	88.0 1階部、3、4階部含む
(12)	冷媒配管 (ガス管・20mm保温)	Φ19.05	M	56.0	図番2/6	56.0 1階部、3、4階部含む
(13)	冷媒配管 (ガス管・20mm保温)	Φ22.23	M	22.0	図番2/6	22.0 1階部、3、4階部含む
(14)	制御線	VCTF1.25mm ²	M	150.0	図番2/6	150.0 1階部、3、4階部含む
(15)	電線	EEF1.6mm ²	M	150.0	図番2/6	150.0 1階部、3、4階部含む
(16)	冷媒ガス充填	R32	Kg	6.0	図番2/6	6.0 1階部、3、4階部含む
(17)	保温工事	ガルバリウム仕上げ 100A	M	30.0	図番2/6	30.0 1階部、3、4階部含む
(18)	ケミカルアンカー	SUS12mm	本	10.0	図番2/6	10.0 1階部、3、4階部含む
(19)	冷媒分流利器	KHR26C33T	個	1.0	図番2/6	1.0 3、4階部
(20)	冷媒分流利器	KHR26C22T	個	8.0	図番2/6	8.0 3、4階部
(21)	点検口	450×450	箇所	7.0	図番2/6	7.0 3、4階部
(22)	遮断弁ユニット		個	8.0	図番2/6	8.0 3、4階部

数量計算書

工事名：4号隊舎東側空調機取替工事

項目	規格	単位	数量	計算式	備考	
改修電気設備工事						
2	電気設備工事					
(1)	開閉収納ボックス（ステンレス）	W450×H450×D200	面	1.0	図番2/6	1.0 1階部、3、4階部含む
(2)	漏電遮断器	3P3E100AF/60AT100mA	個	1.0	図番2/6	1.0 1階部
(3)	漏電遮断器	3P3E60AF/40AT30mA	個	1.0	図番2/6	1.0 3, 4階部
(4)	厚銅電線管（溶融亜鉛めっき仕上げ）	F54	M	2.0	図番2/6	2.0 1階部、3、4階部含む
(5)	金属製可とう電線管（ビニル被覆付）	VE42	M	2.0	図番2/6	2.0 1階部、3、4階部含む
(6)	耐衝撃性硬性ビニル電線管	VE42	M	10.0	図番2/6	10.0 1階部、3、4階部含む
(7)	ビニル被覆金属製可とう電線管	VE42	M	3.0	図番2/6	3.0 1階部、3、4階部含む
(8)	CVTケーブル	14mm ²	M	6.0	図番2/6	6.0 1階部
(9)	CVTケーブル	22mm ²	M	6.0	図番2/6	6.0 3, 4階部
(10)	CVTケーブル	38mm ²	M	5.0	図番2/6	5.0 1階部、3、4階部含む
(11)	リモコン	ワイヤード	個	11.0	図番2/6	11.0 1階部、3、4階部含む
改修機械撤去工事						
3	機械撤去工事					
(1)	パッケージ型空調和機室外機	45kW以下 室外機	台	1.0	図番2/6	1.0
(2)	パッケージ型空調和機室内機	天井吊り型 2.8kW以下	台	1.0	図番2/6	1.0
(3)	パッケージ型空調和機室内機	天井吊り型 4.5kW以下	台	6.0	図番2/6	6.0
(4)	パッケージ型空調和機室内機	天井吊り型 5.6kW以下	台	1.0	図番2/6	1.0
(5)	パッケージ型空調和機室内機	天井吊り型 7.1kW以下	台	3.0	図番2/6	3.0
(6)	高所作業車	18m	日	3.0	図番2/6	3.0
(7)	電線、配管切り離し費		式	1.0	図番2/6	1.0
改修電気撤去工事						
4	電気撤去工事					
(1)	開閉収納ボックス		面	1.0	図番2/6	1.0
(2)	リモコン		個	11.0	図番2/6	11.0
試験						
5	試験					
(1)	気密試験	窒素ガス	式	2.0	図番2/6	2.0 真空引き含む
(2)	試運転調整費		式	2.0	図番2/6	2.0
(3)	冷媒ガス破壊処理		式	1.0	図番2/6	1.0