

# 数量計算書

工事名：1号隊舎空調機取替工事

項目	規格	単位	数量	計算式	備考		
<b>改修機械工事設備工事</b>							
<b>1</b>	<b>機械工事</b>						
(1)	パッケージ型空調和機室外機	ダイキン工業 RXGA335AH 同等品可	台	1.0	図番3/4	1.0	重耐塩害仕様
(2)	パッケージ型空調和機室内機	ダイキン工業 FXYCA36AA 同等品可	台	1.0	図番3/4	1.0	
(3)	パッケージ型空調和機室内機	ダイキン工業 FXYFA45AA 同等品可	台	2.0	図番3/4	2.0	
(4)	パッケージ型空調和機室内機	ダイキン工業 FXYFA56AA 同等品可	台	2.0	図番3/4	2.0	
(5)	冷媒配管 (液管・10mm保温)	Φ6.35	M	6.0	図番2/4	6.0	
(6)	冷媒配管 (液管・10mm保温)	Φ9.52	M	36.0	図番2/4	36.0	
(7)	冷媒配管 (液管・10mm保温)	Φ12.7	M	55.0	図番2/4	55.0	
(8)	冷媒配管 (ガス管・20mm保温)	Φ12.7	M	22.0	図番2/4	22.0	
(9)	冷媒配管 (ガス管・20mm保温)	Φ15.88	M	28.0	図番2/4	28.0	
(10)	冷媒配管 (ガス管・20mm保温)	Φ19.05	M	11.0	図番2/4	11.0	
(11)	冷媒配管 (ガス管・20mm保温)	Φ22.40	M	4.0	図番2/4	4.0	
(12)	冷媒配管 (ガス管・20mm保温)	Φ25.40	M	22.0	図番2/4	22.0	
(13)	制御線	VCTF1.25mm <sup>2</sup>	M	50.0	図番2/4	50.0	2線
(14)	電線	EEF1.6mm <sup>2</sup>	M	50.0	図番2/4	50.0	3線
(15)	冷媒ガス充填	R32	Kg	2.0	図番2/4	2.0	
(16)	保温工事	ガルバリウム仕上げ 100A	M	17.0	図番2/4	17.0	
(17)	ケミカルアンカー	SUS12mm	本	4.0	図番2/4	4.0	
(18)	冷媒分流器	KHR26C33T	個	2.0	図番2/4	2.0	
(19)	冷媒分流器	KHR26C22T	個	2.0	図番2/4	2.0	
(20)	点検口	450×450	箇所	5.0	図番2/4	5.0	
(21)	遮断弁ユニット		個	5.0	図番2/4	5.0	
<b>改修電気設備工事</b>							
<b>2</b>	<b>電気設備工事</b>						
(1)	開閉収納ボックス (ステンレス)	W250×H450×D200	面	1.0	図番2/4	1.0	
(2)	漏電遮断器	3P3E60AF/40AT30mA	個	1.0	図番2/4	1.0	
(3)	厚銅電線管 (溶融亜鉛めっき仕上げ)	F54	M	2.0	図番2/4	2.0	
(4)	金属製可とう電線管 (ビニル被覆付)	VE36	M	6.0	図番2/4	6.0	
(5)	耐衝撃性硬性ビニル電線管	VE36	M	5.0	図番2/4	5.0	
(6)	CVTケーブル	14mm <sup>2</sup> 3心	M	6.0	図番2/4	6.0	
(7)	IE線	5.5mm <sup>2</sup>	M	6.0	図番2/4	6.0	
(8)	リモコン	ワイヤード	個	4.0	図番2/4	4.0	

## 数量計算書

工事名：1号隊舎空調機取替工事

項目	規格	単位	数量	計算式	備考	
<b>改修機械撤去工事</b>						
<b>3</b>	<b>機械撤去工事</b>					
(1)	パッケージ型空調和機室外機	28KW以下 室外機	台	1.0	図番2/4	1.0
(2)	パッケージ型空調和機室内機	天井吊り型 4.0kW以下	台	1.0	図番2/4	1.0
(3)	パッケージ型空調和機室内機	天井吊り型 4.5kW以下	台	2.0	図番2/4	2.0
(4)	パッケージ型空調和機室内機	天井吊り型 5.6kW以下	台	2.0	図番2/4	2.0
(5)	電線、配管切り離し費		式	1.0	図番2/4	1.0
(6)	高所作業車	18m	日	3.0	図番2/4	3.0 設置、撤去込み
<b>改修電気撤去工事</b>						
<b>4</b>	<b>電気撤去工事</b>					
(1)	開閉収納ボックス		面	1.0	図番2/4	1.0
(2)	リモコン		個	4.0	図番2/4	4.0
<b>試験</b>						
<b>5</b>	<b>試験</b>					
(1)	気密試験	窒素ガス	式	1.0	図番3/4	1.0
(2)	真空引き		式	1.0	図番2/4	1.0
(3)	冷媒ガス破壊処理		式	1.0	図番2/4	1.0