

数 量 算 出 書

件名：国分駐屯地宿舎LED化工事

名 称	規 格	数 量	単 位	数 量 算 出 根 拠	備 考
国分駐屯地宿舎LED化工事					
1. 新設					
ア. LEDベースライト(直付形)	直付形 W230 20形 3200lm	119.0	台	(台所) : 広瀬宿舎:20 福島宿舎 : 20+19+30+30=99	119.00 台
イ. LED小形シーリングライト	30形 1390lm	119.0	台	(玄関ホール) : 広瀬宿舎:20 福島宿舎 : 20+19+30+30=99	119.00 台
ウ. LED流し元灯	20形 930lm	119.0	台	(台所棚下) 広瀬宿舎:20 福島宿舎 : 20+19+30+30=99	119.0 台
エ. LEDベースライト(埋込・W190)	埋込・W190 20形 1600lm (639×190)	99.0	台	(洗面脱衣室) : 広瀬宿舎:0 福島宿舎 : 20+19+30+30=99	99.00 台
オ. LED屋外用ブラケット	屋外用 白熱灯60形	119.0	台	(浴室) : 広瀬宿舎:20 福島宿舎 : 20+19+30+30=99	119.00 台
カ. LED電球シーリングライト	白熱灯40形	119.0	台	(便所) 広瀬宿舎:20 福島宿舎 : 20+19+30+30=99	119.00 台
キ. LEDダウンライト	天井埋込 φ150 クラス100	20.0	台	(洗面脱衣室) : 広瀬宿舎:20 福島宿舎 : 0	20.00 台
ク. LED階段灯	非常用 直付(露出) SUS 20形 1260lm	60.0	台	(階段) : 広瀬宿舎:10 福島宿舎 : 10+10+15+15=50	60.0 台
ケ. LED屋外用ブラケット	SUS 20形	12.0	台	(階段出入口) : 広瀬宿舎:2 福島宿舎 : 2+2+3+3=10	12.0 台
コ. LED街路灯取替	H250W形	7.0	台	広瀬宿舎:2 福島宿舎 : 0+1+2+2=5	7.0 台
サ. LED街路灯設置	H250W形 (ポール・基礎含)	1.0	台	広瀬宿舎:0 福島宿舎 : 1	1.0 台

名 称	規 格	数 量	単 位	数 量 算 出 根 拠	備 考
(2). 撤去					
ア. 蛍光灯器具	露出型 FL20×3	20.0	台	(台所) : 広瀬宿舎:20 福島宿舎 : 0	20.00 台
イ. 蛍光灯器具	露出型 FL20×2	99.0	台	(台所) : 広瀬宿舎:0 福島宿舎 : 20+19+30+30=99	99.00 台
ウ. 蛍光灯器具 (流し元灯)	露出型 FL20×1	119.0	台	(台所棚下) 広瀬宿舎:20 福島宿舎 : 20+19+30+30=99	119.00 台
エ. 蛍光灯器具 (天井埋込)	埋込型 FL20×1	99.0	台	(洗面脱衣室) : 広瀬宿舎:0 福島宿舎 : 20+19+30+30=99	99.00 台
オ. 蛍光灯器具	露出型 FCL30×1	80.0	台	(玄関ホール) : 広瀬宿舎:20 福島宿舎 : 0+0+30+30=60	80.00 台
カ. ブラケット (屋内)	露出型 IL60	119.0	台	(浴室) : 広瀬宿舎:20 福島宿舎 : 20+19+30+30=99	119.00 台
キ. シーリングライト	露出型 IL40	158.0	台	(便所) : 広瀬宿舎:20 福島宿舎 : 20+19+30+30=99 (玄関) : 広瀬宿舎: 0 福島宿舎 : 20+19+0+0=39	158.00 台
ク. ダウンライト	埋込形 IL60	20.0	台	(洗面脱衣室) : 広瀬宿舎:20 福島宿舎 : 0	20.00 台
ケ. 照明器具 (階段灯)	直付(露出) 20形	60.0	台	(階段) : 広瀬宿舎:10 福島宿舎 : 10+10+15+15=50	60.0 台
コ. ブラケット (屋外)	SUS 20形	12.0	台	(階段出入口) : 広瀬宿舎:2 福島宿舎 : 2+2+3+3=10	12.0 台
サ. 街路灯 (器具)	H200形	7.0	台	広瀬宿舎:2 福島宿舎 : 0+1+2+2=5	7.0 台
シ. 街路灯 (ポール・基礎)	H200形	1.0	台	広瀬宿舎:0 福島宿舎 : 1	1.0 台