


厚生センター空調機部品取替

件名	厚生センター空調機部品取替					図面No.	1/2
図名	表紙					縮尺	—
業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画	営繕係	管財	電気係	作成者
							
陸上自衛隊 都城駐屯地業務隊						令和7年12月3日	

仕様書

1 件 名 厚生センター空調機部品取替

2 場 所 宮崎県都城市久保原町1街区12号 陸上自衛隊都城駐屯地

3 概 要 空調機2台の部品取替

4 一般事項

- (1) 本件において特記仕様書に記載なき事項は、次の国土交通省大臣官房官庁営繕部
制定標準仕様書または、空調機製造所の仕様による。
 - ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)最新版
 - ・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)最新版
- (2) 本件に際し疑義を生じた場合は、担当官と協議しその指示に従うものとする。
- (3) 本件に際し、仕様書に記載なき事項で取合い上及び技術的に当然施工すべき事項
については、受注者の責任において施工するものとする。
- (4) 本件に際し、他の構造物等に損傷を与えないよう十分注意するものとし、万一損
傷を与えた場合は、受注者の責任において原形復旧するものとする。
- (5) 本件に際し、事故・火災防止及び第三者への被害等の安全管理には十分注意する
ものとし、万一災害等が発生した場合は、受注者の責任において処置するとともに、
速やかに担当官に報告するものとする。
- (6) 本件に必要な電気及び水は受注者が負担するものとする。
- (7) 本役務の写真はカラーとし、主要な作業段階毎及び担当官の指示する箇所を撮影
し、A4版に整理の上、1部担当官に提出するものとする。
- (8) 作業終了時は、現場の清掃及び片付けを実施するものとする。
- (9) 本役務において発生した発生材については担当官へ引き継ぐものとする。
- (10) 作業終了後、動作点検を実施し点検報告書を1部担当官へ提出するものとする。
- (11) 本件の作業実施日は、担当官と調整の上、決定するものとする。

4 特記事項

- (1) 空調機の仕様等については下記のとおりとする。
 - 機器名：空調機(パッケージエアコン)
 - 型式等：三菱電機(株)PUZ-ERP160KA
 - 数 量：2台
- (2) 本役務で取り替える部品は下記のとおりとする。
 - 部品名：室外機用コントローラー基板
 - 数 量：2枚
- (3) 本役務の取替作業は、冷蔵機器及び冷凍機器の構造並びに運転方法について十分
な知見を有する者が行うものとする。

件 名	厚生センター空調機部品取替	図面No.	2/2
図 名	仕様書	縮 尺	—
陸上自衛隊 都城駐屯地業務隊		令和7年12月 3日	