

# 数量算出書

名 称	規 格	数 量 算 出 根 拠	数量	単位	図面番号
<b>1. 改修電気設備工事</b>					
(1) 撤去工					
ア. 高圧気中負荷開閉器	再使用しない		1	個	4/6
イ. ヒューズ	再使用しない		3	個	4/6
ウ. 避雷器	再使用しない		1	個	4/6
エ. 高圧機器内配線用電線	再使用しない		18	m	6/6
オ. 高圧機器内配線用電線	再使用しない		21	m	6/6
カ. 配線用遮断器	再使用しない		1	個	4/6
キ. 配線用遮断器	再使用しない		1	個	4/6
ク. 配線用遮断器	再使用しない		1	個	4/6
ケ. サーモスイッチ (換気扇用)	再使用しない		1	個	4/6
コ. セレクトスイッチ (換気扇用)	再使用しない		1	個	4/6
サ. 照明器具	再使用しない		2	個	4/6
シ. サーマルレ	再使用しない		2	個	4/6
(2) 新設工事					
ア. 高圧気中負荷開閉器	7.2kV 200A		1	個	4/6
イ. ヒューズ	7.2kV 20A		3	個	4/6
ウ. 避雷器	8.4kV 屋内用		1	個	4/6

# 数量算出書

名称	規格	数量算出根拠	数量	単位	図面番号
エ. 高圧機器内配線用電線	KIP38sq		18	個	6/6
オ. 高圧機器内配線用電線	KIP14sq		21	個	6/6
カ. 配線用遮断器	BW400R 3P 400A		1	個	4/6
キ. 配線用遮断器	BW63E 3P 60A		1	個	4/6
ク. 配線用遮断器	NS32A 2P 30A代用		1	個	4/6
ケ. サーモスイッチ	電気式調節器 10～30℃		1	個	4/6
コ. セレクトスイッチ	キャノピスイッチ(適用)		1	個	4/6
サ. 照明器具	LSS9MP/RP-2-07 じか付け天井灯 防湿防雨形		2	個	4/6
シ. サーマルリレー	TU-0 2.8A～4.2A		2	個	4/6
ス. 接地工事	A種接地工事		2	か所	5/6
セ. 接地極埋設標	接地抵抗測定を含む		2	枚	5/6
ソ. ボックス取付	鋼板製アルボックス溶融亜鉛めっき 防水形 0.2㎡以上0.3㎡未満		1	個	5/6
タ. 電線管	厚鋼電線管 G28		3	m	5/6
チ. 600V絶縁電線	EM-IE 22sq		30	m	5/6
ツ. 標識	300×450		1	枚	6/6
(3)その他					
ア. 絶縁抵抗測定(高圧・低圧)			1	式	2/6

