

38号建物 既設照明器具表								
記号	名称	仕様	取付位置	台数	電圧	埋込穴	埋込深さ	
照 明 器 具	□ R	SP-8 (FR-22483N-GL16)	防浸形	天井埋込	1	100	300×639	107
	▬ S	SP-9 (JF21590KGL)	防湿形・高温用器具 (5~60℃)	フード取付	58	100		
	⊕ T	FBF6-201 (FT-21804NK-GH16)	ブラケット	壁付	1	100		
	⊕ U	SS-FBF2RP-201 (FT-21881K-GL16)	防浸形ブラケット	壁付	9	100		
	○ V	FSR11S-D271 (HLA1640KTE)	ダウンライト FDL27×1	天井埋込	37	100	φ150	110
	○ W	SP-10 (FLD-2790R(V)-ELK)	ダウンライト 防湿・防雨形 FDL27×1	天井埋込	8	100	φ150	110
	○ X	SP-11 (FUB-1381)	ブラケット 防湿・防雨形 FDL13×1	壁付	4	100		
	○ Y	SP-12 (NF11418EL)	ブラケット 防雨形 FDL13×1	壁付	3	100		
	■ Z	K1-FSR2-322 (FHITS-42107NK-PH27)	非常用照明器具	レシーブ取付	2	200		
	● a	K1-1RS4-J13 (IEM-13221)	非常用照明器具	天井埋込	6	100	φ100	133
	● b	K1-1RS4-J30 (IEM-30221)	非常用照明器具	天井埋込	48	100	φ100	160
	● c	SP-13 (IEM-30280)	非常用照明器具 防湿・防雨形	直付	28	100		
	● d	SH1-FBF20-20B (FBK-20303-PS17・ET-20332)	避難口誘導灯	壁付	12	100		
	● e	SH1-FSF20-20B (FBK-20303-PS17・ET-20332)	避難口誘導灯	直付	1	100		
	● f	SP-14 (FBK-20357W-PS17+FA203W・ET-20332)	避難口誘導灯 防湿20B	直付	5	100		
	● g	SH1-FBF20-10 (FBK-10301-PS17・ET-10302)	避難口誘導灯	壁付	3	100		
	● h	SP-15 (FBK-20358W-PS17+FA204W・ET-20371・ET-20372)	避難口誘導灯 防湿20B 両面	直付	2	100		
	● i	SH1-FSF20-20B (FBK-20303・ET-20341)	避難口誘導灯	直付	1	100		
▽	(DF-20204NXD7)	明るさセンサ 連続調光	天井埋込	4		φ100		