

市場価格調査書依頼

入札参加希望業者 各位

分任契約担当官
陸上自衛隊別府駐屯地
第404会計隊長 西宮 祥伍

令和7年度屋外蒸気配管補修工事の
市価調査について、ご協力の程、宜しくお願い致します。

- 1 件 名:令和7年度屋外蒸気配管補修工事
- 2 納 期:～令和8年3月31日
- 3 納 地:陸上自衛隊別府駐屯地
- 4 添付書類:別紙「市場価格調査書」
- 5 枚 数:17枚
- 6 下記に住所、会社名、代表者様ご氏名、担当者様ご氏名及び担当者様ご連絡先の記載をお願いします。

※提出期限:令和7年12月10日(水)1700まで

遅れてご提出いただく際はお手数ですがご一報ください。

Tell:0977-22-4311(338) Fax:0977-23-3433

別府駐屯地 第404会計隊 契約班 担当:中村

住所
会社名
代表者
担当者
担当者連絡先

市場価格調査依頼書

令和7年度屋外蒸気配管補修工事

名称等		材料等(材工含む)				労務				金額(項目別)	備考	
No	名称	単位	品名等	歩掛数量	単位	単価	金額	職種	単価	歩係員数	金額	
	撤去工事											
1	圧力配管用炭素鋼鋼管	m	再使用なし STPG 黒 125A 屋外配管 溶接					配管工				
			その他	1.0	式							
2	圧力配管用炭素鋼鋼管	m	再使用なし STPG 黒 65A 屋外配管 溶接					配管工				
			その他	1.0	式							
3	圧力配管用炭素鋼鋼管	m	再使用なし STPG 黒 20A 屋外配管 ねじ					配管工				
			その他	1.0	式							
4	弁類	個	再使用なし ボールジョイント 125A フランジ					配管工				
			その他	1.0	式							
5	弁類	個	再使用なし 仕切弁 65A					配管工				
			その他	1.0	式							
6	弁類	個	再使用なし 仕切弁 20A					配管工				
			その他	1.0	式							
7	配管保温	m	再使用なし ロックウール125A 40mmステンレス鋼板 屋外露出					保温工				
			その他	1.0	式			ダクト工				
8	配管保温	m	再使用なし ロックウール65A 40mmステンレス鋼板 屋外露出					保温工				
			その他	1.0	式			ダクト工				
9	配管保温	m	再使用なし ロックウール20A 20mmステンレス鋼板 屋外露出					保温工				
			その他	1.0	式			ダクト工				
	配管工事											
10	配管切断(鋼管類)	箇所	125A 保温あり									
			保温 125A 40mm	0.5	m			配管工				
			その他	1.0	式			保温工				
11	配管分岐(鋼管類)	箇所	125A 保温あり									
			配管	1.00	m			配管工				
			保温 125A 40mm	1.50	m			保温工				
			その他	1.0	式							

市場価格調査依頼書

令和7年度屋外蒸気配管補修工事

名称等		材料等(材工含む)				労務				金額(項目別)	備考	
No	名称	単位	品名等	歩掛数量	単位	単価	金額	職種	単価			歩係員数
12	圧力配管用炭素鋼鋼管	m	STPG370 sch40 耐腐蝕炭素電鍍鋼管 ねじなし 125A 黒 溶接 屋外配管									
			管単価	1.05	m			配管工				
			継手	1.00	式							
			接合材	1.00	式							
			支持金物	1.00	式							
			その他	1.00	式							
13	圧力配管用炭素鋼鋼管	m	STPG370 sch40 耐腐蝕炭素電鍍鋼管 ねじなし 65A 黒 溶接 屋外配管									
			管単価	1.05	m			配管工				
			継手	1.00	式							
			接合材	1.00	式							
			支持金物	1.00	式							
			その他	1.00	式							
14	圧力配管用炭素鋼鋼管	m	STPG370 sch40 耐腐蝕炭素電鍍鋼管 ねじなし 20A 黒 溶接 屋外配管									
			管単価	1.05	m			配管工				
			継手	1.00	式							
			接合材	1.00	式							
			支持金物	1.00	式							
			その他	1.00	式							
15	吊り金具	個	ローラー金物 固定金具含む	1.0	個							
16	弁類	個	ボールジョイント フランジ型 125A 1MPa	1.0	個			配管工				
			その他	1.0	式							
17	弁類	個	仕切弁 ダクタイル 10K65A フランジ	1.0	個			配管工				
			その他	1.0	式							
18	弁類	個	仕切弁 ダクタイル 10K20A ねじ込み	1.0	個			配管工				
			その他	1.0	式							
	塗装工事											
19	配管塗装	m	錆止め2回 隠ぺい 蒸気 125A									
			材料	0.149	kg			塗装工				
			その他	1.0	式							
20	配管塗装	m	錆止め2回 隠ぺい 蒸気 65A									
			材料	0.082	kg			塗装工				
			その他	1.0	式							
21	配管塗装	m	錆止め2回 隠ぺい 蒸気 20A									
			材料	0.029	kg			塗装工				
			その他	1.0	式							
	保温工事											
22	配管保温(ロックウール)	m	屋外露出及び多湿箇所 125A 蒸気	1.0	m							
23	配管保温(ロックウール)	m	屋外露出及び多湿箇所 65A 蒸気	1.0	m							
24	配管保温(ロックウール)	m	屋外露出及び多湿箇所 20A 蒸気	1.0	m							