

仕 様 書

1 役務名称

地下軽油タンク内面ライニング膜厚測定検査

2 役務履行場所

対馬市巖原町棧原38 陸上自衛隊対馬駐屯地 給油所

3 履行期間

令和8年3月31日まで

4 役務内容

この地下軽油タンク内面ライニング膜厚測定検査は、対馬駐屯地の給油所における検査の許可を受けた者が実施し、地下軽油タンク内面ライニング膜厚測定検査を実施するものとする。

5 詳 細

地下軽油タンク FRP 内面塗装における 10 年点検

地下タンクを開放し内面部の膜厚の測定及びタンク内の清掃を実施する。地下タンクに残油があった場合は抜き取りを実施した後、検査を実施するものとする。また、腐食等を発見した場合は補修整備を行う。

6 関係法規及び検査官の指示

- (1) 本役務を実施する請負業者は、地下軽油タンク内面ライニング膜厚測定検査に関する法規、その他諸関係規則により官側の指示に従い作業するものとする。
- (2) 業者は作業実施に先立ち官側立会のもと作業する。

7 検 査

業務終了報告書をもって補修整備を受けるものとする。

8 駐屯地内における制限事項

- (1) 作業中官側から立入禁止の指示を受けた場所へは許可なく立ち入ってはならない。
- (2) 建物及び工作物等に損害を与えないよう十分な注意をはらうものとし、万一損害を与えた場合は請負業者負担にて完全に復旧するものとする。