

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊健軍駐屯地
西部方面会計隊本部
業務科長 原島 貴男

次のとおり一般競争入札を行います。

1 競争に付する事項

- (1) 件 名：不知火・大関山中継所消火設備修理
- (2) 規格数量：仕様書のとおり
- (3) 履行場所：仕様書のとおり
- (4) 履行期限：令和8年3月31日

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること、なお未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) **令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）九州・沖縄地域の「役務の提供等」の「D」等級以上の資格を有するもの。**（全省庁の競争参加資格を有する登録業者は、**資格審査結果通知書（写）を令和8年1月23日（金）までに提出すること**）
- (4) 大臣官房衛生監、防衛政策局長及び防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

3 公告の掲示場所

西部方面隊ホームページ (<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/>)
陸上自衛隊健軍駐屯地、北熊本駐屯地、自衛隊熊本病院、熊本防衛支局

4 契約条項・入札等参加者心得を示す場所

陸上自衛隊健軍駐屯地西部方面会計隊本部業務科契約班及び西部方面隊ホームページ

5 競争入札執行の日時場所

- (1) 入札場所：陸上自衛隊健軍駐屯地 5号庁舎 会計隊会議室
- (2) 日 時：令和8年1月30日(金) 15時00分

6 落札決定方法

- (1) **総額（税抜き価格）が予定価格以内の最低額の入札をした者を落札者とする。**
- (2) 全ての入札が予定価格の制限に達しない場合は、再度入札（日時は別示）を実施する。
- (3) 同額の入札の場合については、抽選により決定する。

7 保証金に関する事項

(1) 入札保証金：免除

ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。

(2) 契約保証金：免除

ただし、契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

8 入札の無効

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札

(2) 入札金額を訂正してある入札、入札書の記載事項、押印を省略しない場合は押印が不明瞭なもの。

(3) 入札参加資格者に関する条件に違反した入札

9 契約書等作成の要否

(1) 「駐屯地用標準契約（請）書」の様式により作成提出

(2) 適用する契約条項

「役務請負契約条項」

「談合等の不正行為に関する特約条項」

「暴力団排除に関する特約条項」

10 その他

(1) 郵便又は持参による入札を可能とする。

(2) 入札書に「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」と余白に記入すること。 電信電話による入札は認めない。

(3) 送信封筒に必ず「（入札日時及び入札件名）入札書在中」の記載をし、入札期日の前日17時迄に必着するよう郵送（持参）し送付後、業務科契約班まで電話連絡すること。（再度入札を含む。）また、市場価格調書を令和8年1月23日（金）午前中までにFAX送信のご協力をお願いします。

(4) 入札に関する委任を受けた者は、入札執行前に委任状を提出すること。

(5) 入札における消費税の取り扱い

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税法に規定する消費税率に基づく消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額に消費税法に規定する消費税に基づく消費税法に相当する金額を差し引いた金額（税抜き）を入札書に記載すること。

(6) 開札後、落札者に連絡します。

11 入札に関する事項の問い合わせ先

〒862-0901

熊本県熊本市東区東町1-1-1

陸上自衛隊健軍駐屯地 西部方面会計隊本部 業務科 契約班（担当：佐々木）

TEL 096-368-5111（内線4681）

FAX 096-368-3579

12 仕様書に関する事項の問い合わせ先

陸上自衛隊健軍駐屯地 業務隊管理科営繕班（担当：瀬口）

TEL 096-368-5111（内線3468）

表紙共6枚

不知火・大関山中継所消火設備修理

件名	不知火・大関山中継所消火設備修理					図面番号	1/6
図名	表紙					作成年月日	
業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画主任	営繕陸曹	管財係		作成者
所属	陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊管理科						

仕 様 書

1 件 名

不知火・大関山中継所消火設備修理

2 作業場所

- (1) 熊本県宇城市不知火町長崎字山ノ口3670-43 不知火無人中継所
- (2) 熊本県水俣市木折平国有林28林班小班 大関山無人中継所

3 作業概要

- (1) 各中継所二酸化炭素貯蔵容器/起動用容器取替・・・1式
 - ア 不知火中継所・・・(貯蔵容器3本/起動用容器2本)
 - イ 大関山中継所・・・(貯蔵容器5本/起動用容器2本)
- (2) 動作確認・・・1式

4 一般事項

- (1) 本作業は本設計図書に基づき実施するものとし、関係諸法規を遵守するものとする。
- (2) 本工事にあたっては関係法令規則を遵守し、誠実に行うものとし、特殊な工法等の施工にあたっては、専門工事業者の定めにより実施するものとする。
- (3) 本作業に使用する材料は新品とし、監督官の検査を受け合格した材料を使用するものとする。
- (4) 本作業の写真はカメラ(カラー)又はデジタルカメラを使用し、作業前、作業中、作業後及び監督官が指示する箇所を撮影し、簿冊に整理の上、監督官に1部提出するものとする。
- (5) 本作業箇所以外の施設等には損傷を与えないよう十分注意して作業するものとし、万一、損傷を与えた場合には監督官へ速やかに報告するとともに、官側の指示に従い請負者の負担において原状復旧するものとする。
- (6) 本作業に際して疑義が生じた場合は、監督官と調整のうえ実施するものとする。
- (7) 本仕様書・図面に記載なき事項についても、取り合い上及び技術上当然施工すべき事項については、請負者の責任において実施すること。
- (8) 本作業に際して施工箇所以外の施設への立入りについては、監督官の指示に従うとともに、その他、制限事項は部隊の諸規則に従うものとする。また、喫煙については指定された場所にて行うものとする。
- (9) 作業の安全には十分に留意し、必要に応じて危険防止のための措置を講ずると共に、ことあるごとに作業員に注意喚起し、火災予防・安全管理を徹底させるものとする。
- (10) 本作業で生じた発生材のうち、監督官が指示する鉄屑等については、種別毎に整理したうえ、指定場所(駐屯地内)へ搬入し、所定の調書と共に官側へ引継ぐものとする。その他の発生材は請負者の責任において全て構外に搬出し、関係法令等に従い適正に処分するものとする。
- (11) 本作業においては原則として電気・水は官給しない。使用する場合はあらかじめ監督官と調整の上、請負者側において使用量が確定できる処置を実施し、その使用料金を徴収するものとする。

件 名	不知火・大関山中継所消火設備修理	図 面 番 号	2/6
図 名	仕 様 書	作 成 年 月 日	
所 属	陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊管理科		


5 特記事項

(1) 本作業の実施内容は、下表のとおりとする。

設置場所	既設設備	実施内容	数量	備考
不知火中継所	不活性ガス消火設備 貯蔵容器 コーアツ(株)製	①二酸化炭素貯蔵容器取替 55kg/82.5L PH14B新品	3本	
		②起動用容器取替 1kg/2.1L	2本	
		③容器充填証明書作成	1式	
		④容器耐圧証明書作成	1式	
		⑤旧二酸化炭素容器及び旧起動用容器回収	1式	
大関山中継所	不活性ガス消火設備 貯蔵容器 コーアツ(株)製	①二酸化炭素貯蔵容器取替 55kg/82.5L PH14B新品	3本	
		②起動用容器取替 1kg/2.1L	2本	
		③容器充填証明書作成	1式	
		④容器耐圧証明書作成	1式	
		⑤旧二酸化炭素容器及び旧起動用容器回収	1式	

- (2) 本作業実施にあたっては、関係法令に遵守し、有資格者が実施するものとする。
 (3) 取替完了後、動作確認を行うものとし、異常が無いことを確認するものとする。
 (4) 取り替えた容器及び不活性ガスについては、適切に処分するものとする。


件名	不知火・大関山中継所消火設備修理	図面番号	3/6
図名	仕様書	作成年月日	
所属	陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊管理科		



健軍駐屯地

不知火中継所


件名	不知火・大関山中継所消火設備修理	図面番号	4/6
図名	不知火無人中継所 案内図	作成年月日	8.1.6
所属	健軍駐屯地業務隊管理科		



健軍駐屯地



大関山中継所

件名	不知火・大関山中継所消火設備修理	図面番号	5/6
図名	大関山無人中継所 案内図	作成年月日	8.1.6
所属	健軍駐屯地業務隊管理科		



不知火無人中継所局舎1階平面図 S=1/75

二酸化炭素消火設備設置箇所



大関山無人中継所局舎1階平面図 S=1/75

件名	不知火・大関山中継所消火設備修理	図面番号	6/6
図名	中継所局舎平面図	作成年月日	
所属	陸上自衛隊健軍駐屯地業務隊管理科		

入札書

件名：不知火・大関山中継所消火設備修理

履行期限：8.3.31

履行場所：仕様書のとおり

入札金額：¥

「当社は入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約します」

上記の金額をもって入札心得書及び入札説明書の条項を承諾の上、入札します。

令和8年1月30日

分任契約担当官陸上自衛隊健軍駐屯地

西部方面会計隊本部

業務科長 原島 貴男 殿

住 所

商号又は名称

代表者氏名

代理人氏名

印

印

注：金額、月日等の数字は算用数字で明確に記載すること。

委任状

受任者

営業所名

役職

氏名

使用印

印

私は上記の者を代理人と定め、下記の入札・見積及び契約に関する権限を委任します。

記

件名：不知火・大関山中継所消火設備修理

履行期限：8.3.31

履行場所：仕様書のとおり

委任者

住所

商号又は名称

役職

代表者氏名

印

分任契約担当官陸上自衛隊健軍駐屯地

西部方面会計隊本部

業務科長 原島 貴男 殿