

仕 様 書			
件 名	令和7年度自衛隊宮崎地方協力本部日向地域事務所 で使用する電気	調達要求番号	5SCK1C00002
		作成年月日	令和7年 2月12日
		作成部隊等名	自衛隊宮崎地方協力本部
		作成者	管理班長 萬壽 博充

1 適用範囲

この仕様書は、自衛隊宮崎地方協力本部日向地域事務所で使用する電気について規定する。

2 仕様

(1) 需要場所、供給電気方式、供給電圧等

1	需要場所	自衛隊宮崎地方協力本部 日向地域事務所 宮崎県日向市鶴町2丁目136番地
	供給地点特定番号	09-0000-3095-2671-0000-0000
	供給電気方式	単相3線式
	供給電圧・周波数	100V / 60A 60Hz
	予定契約電力	60A (使用用途：従量電灯)
	予定電力使用量	2, 100 kWh
	使用期間	自 令和 7年 4月 1日 00:00 至 令和 8年 3月31日 24:00

2	需要場所	自衛隊宮崎地方協力本部 日向地域事務所 宮崎県日向市鶴町2丁目136番地
	供給地点特定番号	09-0000-3095-2771-0000-0000
	供給電気方式	三相3線式
	供給電圧・周波数	200V / 60A 60Hz
	予定契約電力	8 kW (使用用途：低圧電力)
	予定電力使用量	3, 900 kWh
	使用期間	自 令和 7年 4月 1日 00:00 至 令和 8年 3月31日 24:00

(2) 供給電気の種類等

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率100%とすること。

参照：別紙第1「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の概要

(3) 再エネ比率の確認ができる書類の提出

供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、別紙第2「特定電源割当証明様式例」で、半期ごとに提出すること。

(4) 力率について

力率は、契約期間中、100パーセントを保持する予定である。

(5) 令和7年度予定使用電力量（従量電灯、低圧電力）

月 別	使用電力量（kWh）	
	従量電灯	低圧電力
4月	286	75
5月	308	89
6月	300	195
7月	289	695
8月	227	1106
9月	290	786
10月	271	833
11月	272	182
12月	272	43
1月	151	69
2月	200	100
3月	283	101
合計	3,149	4,274

※7月～9月は夏季料金で算定する。

※令和7年4月～令和7年12月予定使用電力量は、令和6年度実績量

※令和8年 1月～令和8年3月予定使用電力量は、令和5年度実績量