

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊小郡駐屯地
第 3 6 1 会計隊長 瀬川 清明

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6S691TS00090		6SRD1AA0037 0001								
品名 または 件名										
小郡駐屯地空調機保守点検										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
小郡駐業				小郡駐屯地業務隊						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
管理科 内村（内線374）				令和9年3月31日（水）						

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊小郡駐屯地 第 3 6 1 会計隊事務室

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。
入札日時場所：令和8年5月20日（水）10時00分 陸上自衛隊小郡駐屯地図書室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札参加資格者

- ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- ウ 「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」が令和7・8・9年度のものでありかつ、「役務の提供等」に係る等級がD等級以上の者。
- エ 契約担当官等から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
- オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は、製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請けについては認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合は、この限りではない。

(2) 入札の方法

- ア 同価の場合は抽選により決定する。予定価格に達しなかった場合は、再度入札を実施する。（郵便入札の場合は別示）
- イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセント（軽減税率対象品目については8％）に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 違約金

- ア 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみ

なし、落札価格の100分の5以上を違約金として徴収する。

イ 落札者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

(4) 入札の無効

ア 入札参加資格のない者又は参加制限されている者が行った入札

イ 入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難いもの

ウ 入札執行時刻に遅延した入札

エ その他入札に関する条件に違反した入札

(5) 契約書作成の要否

ア 契約金額が100万円以上は請書、250万円を超える場合は契約書を作成する。

イ 適用する契約条項

「役務請負契約条項」

「談合等の不正行為に関する特約条項」

「暴力団排除に関する特約条項」

(6) その他

ア 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、「入札及び契約心得」を確認し入札書余白に「当社は入札及び契約心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と記載すること。

イ 入札関係委任を受けた場合は、入札前にあらかじめ委任状を提出すること。

ウ 郵便による入札の場合は、入札期日の前日17時00分（前日が土日祝日の場合は直近の平日）までに必着するように送付すること。その際、送付する封筒の表に「入札件名、令和8年5月20日の入札書在中」と明記するとともに、事前に下記担当まで電話連絡すること。

エ その他入札及び契約心得を厳守すること。

掲示場所：陸上自衛隊小郡駐屯地第361会計隊契約班事務室及び

西部方面会計隊ホームページ(<http://www.mod.go.jp/gsdf/wae/>)

オ 「資格審査結果通知書」写しを入札開始前までに提出すること。（FAX可）

カ 第7項第1号カの「資本関係又は人的関係のある者」については、「入札及び契約心得」を参照

キ 入札場所へのパソコン・タブレット・スマートフォン（画面サイズ6.8インチ以上）の持込は禁止

ク 最低価格の入札金額が契約担当官等が定める調査基準額に該当する場合は、入札価格の内訳書等といった積算資料等を提出していただくよう依頼する可能性があります。

ケ 積算資料等の提出に応じていただけない場合又は不十分な場合は、その旨説明を求める可能性があります。

コ 積算資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある」ものとして落札者としなない可能性があります。

(7) 公告掲示場所

小郡駐屯地会計隊、西部方面会計隊ホームページ

(8) 問い合わせ先

ア 住所等

〒838-0141

福岡県小郡市小郡2277

TEL (FAX) 0942-72-3161

イ 入札に関すること

第361会計隊 契約班 担当 轟（内線347）メール：361fin-wafin-wa@inet.gsdf.mod.go.jp

ウ 仕様等に関すること

小郡駐屯地業務隊 管理科 担当 内村（内線374）

小郡駐屯地空調機保守点検

件 名		小郡駐屯地空調機保守点検									
図面名称		表 紙									
図面番号		1/8			作成月日		令和7年4月13日				
業務隊長	管理科長	営繕班長	施設管理	営繕主任	管財主任	営繕係	ボイラー係長	電気係長	作成者		
小郡駐屯地業務隊 管理科 営繕班											

仕 様 書

1. 件 名：小郡駐屯地空調機保守点検役務
2. 実施場所：福岡県小郡市小郡2277 陸上自衛隊小郡駐屯地
3. 概 要：令和8年度の小郡駐屯地における空調機の保守点検整備
4. 設置場所、機種及び能力等

〔ハッケージ型空調機（空冷ヒートポンプ式）〕

設置場所	メーカー・型式	台数	室内機 台数	冷房(凍)能力	保守時期
116号建物	ダイキン RSXP355L	1	6	35.5KW	1 N × 2 回
116号建物	ダイキン RSXP280L	1	3	28KW	
116号建物	ダイキン RSXP140L	1	2	14KW	
116号建物	三菱電機 FDCVP805HB	1	1	7.1KW	
100号建物 (医務室南)	ダイキン RQVP335P	1	8	33.5KW	
100号建物 (医務室北)	ダイキン RQVP280C	1	7	28KW	25KW
99号建物	東芝 ROB-AP2805HS	7	各2	25KW	

〔空冷ヒートポンプユニット空調機〕

設置場所	メーカー・型式	台数	室内機 台数	冷房(凍)能力	保守時期
112号建物	日本キリッ RUA-GP513HLM	1	110	180KW	1 N × 1 回

（備考） 上表中、『1N×2回』は冷房シーズンの点検1回、暖房シーズンの点検1回、『OFF×1回』は冷房シーズンのOFF点検1回を示す。

〔リニグユニット空調機〕

設置場所	メーカー・型式	台数	冷房(凍)能力	保守時期
2号建物	水冷氣リニグユニット 三菱電機 CR-100ND	1	314KW	冷房シーズン 1 N × 1 回 OFF × 1 回
	冷却塔（開放型）	1	453KW	
	冷水ポンプ	1		
	冷却水ポンプ	1		
82号建物	水冷氣リニグユニット 日立製作所 RCU40W-2B	1	106KW	
	冷却塔（開放型）	1	181KW	
	冷水ポンプ	1		
	冷却水ポンプ	1		
95号建物	水冷氣リニグユニット 三菱電機 RCU40W-2B	1	128KW	
	冷却塔（開放型）	1	181KW	
	冷水ポンプ	1		
	冷却水ポンプ	1		
109号建物	水冷氣リニグユニット 日立製作所 RCU40W-2B	1	107KW	
	冷却塔（開放型）	1	181KW	
	冷水ポンプ	1		
	冷却水ポンプ	1		
100号建物	水冷氣リニグユニット 三菱重工 2DH-404	1	137KW	OFF × 1 回
	冷却塔（開放型）	1	181KW	
	冷水ポンプ	1		
	冷却水ポンプ	1		

件 名 小郡駐屯地空調機保守点検			
図面名称		仕様書	
図面番号	2/8	作成月日	令和8年4月13日
小郡駐屯地業務隊 管理科 営繕班			

5. 一般共通事項

- (1) 本役務は、本仕様書による他、国土交通省官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」により実施し、本仕様書に記載なき事項といえども役務完了に必要な点検整備は請負業者負担のもとで実施するものとする。
- (2) 写真は、役務作業状況等を示す写真を撮影し写真帳（Ａ４）に整理し、係官に１部提出するものとする。
- (3) 役務作業場所及び指定された場所以外の立入りは禁止するものとする。
- (4) 隊員若しくは部外者等に損害を与えた場合または施設等を破損した場合で、その原因が本役務に係わると認められた場合、請負業者が補償及び賠償の責を負うものとする。
- (5) 請負業者は契約後速やかに工程表を提出し、監督官の承認を受けるものとする。
- (6) 駐屯地の諸規則を遵守して役務を行うものとする。
- (7) その他疑義が生じた場合は、監督官と調整の上実施するものとする。

6. 特記事項

- (1) 保守点検整備は、「保守点検項目表」に従い実施する。
- (2) 点検及び確認等の結果に応じ実施する保守の範囲は、下記に示すとおりとする。
 - ア 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃
 - エアフィルターに関しては洗浄用薬品にて洗浄し、目詰まりが改善されないものに関しては請負業者負担により更新すること。
 - イ 取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整
 - ウ ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め。
 - エ 埃等によるドレン管の詰まりによる閉塞の解除
 - オ 接触部分、回転部分等への注油
 - カ 軽微な損傷がある部分の補修
 - キ その他これらに類する軽微な作業

- (3) 空調設備の機能及び操作要領等の専門的な知識技能を有し、円滑に空調機の運転整備ができる者が作業すること。
- (4) フロン排出抑制法の対象となる機器については有資格者による冷媒漏洩点検を実施し、報告書を提出すること。
- (5) 冷房シーズンＩＮ点検については、６月１２日までに実施するものとし、冷房シーズンＯＦＦ点検、暖房ＩＮ点検については気象状況により変動するため係官と調整すること。
- (6) シーズンＩＮ点検は、シーズンを通し確実に稼働できるように整備すること。
- (7) 冷房ＩＮ点検に合わせて、１１２号建物空冷ヒートポンプ空調機の新スプレーナーの清掃を行うこと。
- (8) 冷却塔については、冷房ＩＮ点検時にシジオネラ菌検査を実施すること。
- (9) シーズンＯＦＦ点検は、来季の稼働がスムーズに行えるよう整備すること。
- (10) シーズン中に故障、異常等が発生した際は連絡を受けた請負業者が点検確認を実施し、原因究明及び応急処置を施すとともに、修繕要領（工法）を含めた復旧見積を早急に報告すること。
- (11) シーズンＩＮ・ＯＦＦ点検時に各系統バルブ等のシーズン切替を確実に行うこと。
- (12) チリニンユニット空調機においては、暖房シーズンＩＮ点検に合わせて温水ポンプ（５台）の点検を行うものとする。
- (13) 各作業完了後、保守点検項目表及び特記の項目が確認できる保守点検報告書を１週間以内に監督官に提出すること。
- (14) 別途経費を必要とする修繕箇所が発生した場合は、点検実施日に監督官に報告すると共に、見積書は早急に提出すること。
- (15) 冷房シーズンＩＮ点検及び、暖房シーズンＩＮ点検実施後はそれぞれ速やかに点検結果報告書を提出すること。

件 名		小郡駐屯地空調機保守点検役務		
図面名称		仕様書		
図面番号		3/8	作成月日	令和8年4月13日
小郡駐屯地業務隊 管理科 営繕班				

7. 保守点検項目表
(1) ヴァルブ型空調機(空冷ヒートポンプ式)

点検項目	点検及び保守内容	点検時期
1. 水系統		
a 加湿用給水	①給水止弁の開閉 ②漏れ・汚れ	1N 1N
b ドリパン	・汚れ、錆、腐食	1N
c ドリ排水	・ドリ排水確認	1N
2. 電気系統		
a 操作回路及び電力回路	・絶縁抵抗の測定、良否確認	1N
b 端子	・緩み、変色及び破損	1N
c ヲソケ-スレ-ター	・通電及び発熱状態の異常確認	1N
d 操作盤	・盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形	1N
3. 送風機 (室外機含む)		
a ヴァルト	・緩み、亀裂、摩耗等	1N
b 軸受	・音、振動等	1N
c 羽根	・汚れ、損傷等	1N
d 電動機	・回転方向が正しいことを確認	1N
4. エアイルター		
a ろ材	・詰まり、損傷等	1N
b 枠	・変形、腐食等	1N
5. 冷媒系統 (室外機含む)	①ガス漏れ ②配管の損傷等	1N 1N
6. 熱交換器 (室外機含む)	①エアフィルの汚れ、損傷等 ②補助ヒーターの汚れ、損傷等	1N 1N
7. 加湿器	①作動の良否確認 ②汚れ、損傷等	1N 1N

点検項目	点検及び保守内容	点検時期
8. 保安装置		
a イレクター	・室内送風機運転と補助電気ヒーターの作動の良否確認	1N
b 圧力開閉器	・作動の良否確認	1N
c 可溶栓又は安全弁	・ガス漏れ及び変形	1N
d 温度ヒューズ	・溶断、変形及び変色	1N
e 過熱防止器	・作動の良否確認	1N
f 圧力計	・正常値を示していることを確認	1N
9. 自動制御機器	①温度調節器、湿度調節器、タイマ制御、容量制御等が設定値で作動することを確認 ②除霜装置の検知作動及び四方弁動作良否量制御等が設定値で作動することを確認	1N 1N
10. 運転調整		
a 電源電圧	①供給電源電圧に異常の無いことを確認 ②運転時における電圧変動が規定値内	1N 1N
b 運転電流	①主電流及び圧縮機電流が定格以下 ②補助電気ヒーターの電流が定格値内	1N 1N
c 冷凍機油	・汚損劣化及び油量の適否	1N
d 熱交換状況	・冷媒、室外機及び室内機吹出し空気の温度等を点検し、熱交換状況が正常か確認	1N
e 除霜装置	・検知作動及び四方弁動作良否確認	1N
f 音、振動	・異常の有無	1N

件名	小郡駐屯地空調機保守点検		
図面名称	仕様書		
図面番号	4/8	作成月日	令和8年4月13日
小郡駐屯地業務隊 管理科 営繕班			

(1) フリニク'ユニット空調機

点検項目	点 検 及 び 保 守 内 容	点検時期
1. 内部の状況 熱交換器	・ フランジ及びバルブ等の汚れ、損傷等	IN・OFF
2. 付属品		
a 温度計 及び圧力計	① 正常値を指示していること確認 ② 取付け部等の漏れ ③ 汚れ及び損傷	IN・OFF IN・OFF IN・OFF
b 安全弁	・ 漏れ及び作動の良否確認	IN
3. 電気系統		
a 操作回路	・ 絶縁抵抗の測定・良否確認(動力回路共)	IN・OFF
b 端子	・ 緩み、変色及び破損	IN・OFF
c クラリケ-ス-ター	① 温度 ② 絶縁抵抗を測定・良否確認	IN・OFF IN・OFF
d 操作盤	・ 盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形	IN・OFF
e 電磁開閉器	・ 異音及び劣化	IN・OFF
f 接地	① 断線及び緩み ② 接地抵抗の測定・良否確認	IN IN
4. 保安装置		
a 圧力開閉器	・ 設定値で作動することを確認	IN
b 吐出ガス 温度サ-モ	・ 作動の良否確認	IN
c 断水リ-	・ 作動の良否確認	IN
d イ-タ-ロッカ	・ 作動の良否確認	IN
e 冷水凍結 防止サ-モ	・ 作動の良否確認	IN
f 可溶性栓	・ 変形、破損等	IN

点検項目	点 検 及 び 保 守 内 容	点検時期
5. 冷媒系統	① ガス漏れ ② 配管の損傷、接触、磨耗、腐食等	IN・OFF IN・OFF
6. 潤滑油系統	・ 油の汚れ及び油量の適否	IN・OFF
7. 冷水及び 冷却水系統	① 漏れ ② 弁の開閉の良否確認 ③ 各ストレーナーの清掃	IN IN
8. 排水	・ 通水試験の実施、支障の確認	IN・OFF
9. 運転調整		
a 音及び振動	・ 異常の確認	IN
b 主電源電圧 及び電流	① 運転時における主電源電圧の変動が、 規定値内にあることを確認 ② 主電流及び圧縮機電流が、規定値内に あることを確認	IN IN
c 冷媒ガス	・ 高圧側及び低圧側の圧力、温度等の冷媒 ガスの状況を把握するために必要な計測を 行い、その値が許容範囲内にあることを 確認	IN
d 冷凍機油	・ 油圧、温度等を計測し、その値が許容範囲 内にあることを確認	IN
e 熱交換状況	・ 冷媒、冷却水及び冷水の温度等を測定し、 熱交換状況が正常であることを確認	IN
f 制 御	・ 温度、圧力、容量及びタイマ-制御が設定値で 作動することを確認	IN
10. 保存	・ 水系統(排水系統は除)は確実に水を抜いた うえ保存。	OFF

件 名 小郡駐屯地空調機保守点検			
図面名称		仕様書	
図面番号	5/8	作成月日	令和8年4月13日
小郡駐屯地業務隊 管理科 営繕班			

(4) 冷却塔(開放型)

点検項目	点検及び保守内容	点検時期
1. 外観の状況		
a 本体	・ 腐食、変形、破損等	IN・OFF
b 散水装置	① 損傷、変形、錆及び汚れ ② 散水穴の目詰まり ③ 散水管の回転が円滑であることを確認	IN・OFF IN・OFF IN・OFF
c エリミネーター	・ 損傷、変形及び目詰まり	IN・OFF
d ルーバー	・ 損傷、変形及び目詰まり	IN・OFF
e 充填材	① スカール等の付着 ② 目詰まり ③ 座屈、変形等	IN・OFF IN・OFF IN・OFF
2. 水槽	① 内外面の損傷、変形及び汚れ ② 水漏れ	IN・OFF IN・OFF
a 本体	③ 水位が規定の位置にあることを確認	IN
b 給水装置	・ ホールタツプ等が確実に作動することを確認	IN・OFF
c スプレー	・ 目詰まり、損傷等	IN・OFF
d フレキシブルジョイント	・ 接続部の緩み、腐食等	IN・OFF
3. 送風機		
a 羽根車	① 損傷、腐食、汚れ等 ② 回転に支障のないことを確認	IN・OFF IN・OFF
b フランケーシング	・ 損傷、腐食等	IN・OFF
c 軸受	① 軸が円滑に回転することを確認 ② 油量の適否	IN・OFF IN
d 電動機	① 損傷、腐食 ② 円滑に回転することを確認 ③ 絶縁抵抗値を測定、良否確認	IN IN・OFF IN

点検項目	点検及び保守内容	点検時期
e ベルト	① 張り具合の適否 ② 損傷、摩耗	IN・OFF IN・OFF
f プローブ	・ 損傷、摩耗等の劣化	IN・OFF
4. 凍結防止措置	① サーモスタットが設定値で確実に作動することを確認	IN
5. 運転調整	② ヒーターの作動電流が定格電流以下にあることを確認 ③ ヒーターの絶縁抵抗値を測定、良否確認 ① 電動機の回転方向が正しいことを確認 ② 音及び振動に異常のないことを確認 ③ 電源電圧の変動が規定値内にあることを確認 ④ 運転電流が定格値以下にあることを確認 ⑤ 散水管の回転数が許容範囲内にあることを確認 ⑥ 散水が均一に分散していることを確認 ⑦ 水槽の水位が運転前および運転の状態で規定値内にあることを確認	IN IN IN IN IN IN IN

件名	小郡駐屯地空調機保守点検		
図面名称	仕様書		
図面番号	6/8	作成月日	令和8年4月13日
小郡駐屯地業務隊 管理科 営繕班			

(5) 空調用ホッパ

点検項目	点検及び保守内容	点検時期
1. 外観等の状況	① 腐食、損傷及び漏洩 ② 軸継手ジョイントの損傷等 ③ ベルトの損傷等 ④ 芯出しの良否確認 ⑤ ホッパの吸込圧力及び吐出し圧力が許容範囲内にあることを確認 ⑥ 軸封の漏水状況	IN IN IN IN IN IN
2. 電動機	① 発熱の異常 ② 回転方向が正しいことを確認 ③ 絶縁抵抗の測定、良否の確認 ④ 運転電流が定格値以下であることを確認	IN IN IN IN
3. 制御機器	a 制御盤 ① 電磁開閉器の接点の劣化 ② 表示ランプの点灯の良否確認 b 真空開閉器 ・ 作動の良否確認 水位調整器 c 電磁弁装置 ・ 作動の良否確認 ・ 開閉状態の良否確認 4. フォ弁及び逆止弁 5. 圧力計、達成計 又は真空計 ② 指示値が適正であることを確認	IN IN IN IN IN IN IN IN

(6) 空冷式リリフユニット

点検項目	点検及び保守内容	点検時期
1. 基礎・固定部	① 亀裂、沈下等 ② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩み ③ 防振材、ストッパ等劣化及び緩み ④ 取付状態	IN IN IN IN
2. 外観の状況	・ 腐食、変形、破損等 ・ 損傷及び脱落 ・ フランコイルの汚れ、損傷等	IN IN IN
3. 内部の状況 熱交換器	・ フランコイルの汚れ、損傷等	IN
4. 付属品		
a 温度計 及び圧力計	① 正常値を指示していること確認 ② 取付け部等の漏れ ③ 汚れ及び損傷 ・ 漏れ及び作動の良否確認	IN IN IN IN
b 安全弁	・ 漏れ及び作動の良否確認	IN
5. 電気系統	・ 絶縁抵抗の測定・良否確認	IN
a 操作回路及び動力回路	・ 緩み、変色及び破損	IN
b 端子	① 温度	IN
c ランカース ヒーター	② 絶縁抵抗を測定・良否確認 ③ 通電及び発熱状態の異常確認 ・ 盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形 ・ 異音及び劣化 ① 断線及び緩み ② 接地抵抗の測定・良否確認	IN IN IN IN IN IN
d 操作盤	・ 設定値で作動することを確認 ・ 作動の良否確認	IN IN
e 電磁開閉器		IN
f 接地		IN
6. 保安装置		IN
a 圧力開閉器 吐出ガス 温度サーモ		IN

件名	小郡駐屯地空調機保守点検役務			
図面名称	仕様書			
図面番号	7/8	作成月日	令和8年4月13日	
小郡駐屯地業務隊 管理科 営繕班				

(6) 全共通

点検項目	点検及び保守内容	点検時期
1. 基礎固定部	①亀裂・沈下等	IN・OFF
	②固定金具の劣化及び固定ボルトの緩み	IN・OFF
	③防振材・スリッパ等の劣化及び緩み	IN・OFF
2. 外観の状況	・腐食、変形、破損等(室外機含む)	IN・OFF

点検項目	点検及び保守内容	点検時期
c 断水リレー	・ 作動の良否確認	IN
d イタ-ロック	・ 作動の良否確認	IN
e 冷水凍結防止サーモ	・ 作動の良否確認	IN
f 可溶栓	・ 変形、破損等	IN
7. 冷媒系統	①ガス漏れ	IN
	②配管の損傷、接触、磨耗、腐食等	IN
8. 潤滑油系統	・ 油の汚れ及び油量の適否	IN
9. 冷水系統	①漏れ	IN
	②弁の開閉の良否確認	IN
	③各ストレーナーの清掃	IN
	・ 通水試験の実施、支障の確認	IN
10. 排水		IN
11. 運転調整		
a 音及び振動	・ 異常の確認	IN
b 主電源電圧及び電流	①運転時における主電源電圧の変動が、規定値内にあることを確認	IN
	②主電流及び圧縮機電流が、規定値内にあることを確認	IN
c 冷媒ガス	・ 高圧側及び低圧側の圧力、温度等の冷媒ガスの状況を把握するために必要な計測を行い、その値が許容範囲内にあることを確認	IN
d 冷凍機油	・ 油圧、温度等を計測し、その値が許容範囲内にあることを確認	IN
e 熱交換状況	・ 冷媒、冷水の温度等を測定し、熱交換状況が正常であることを確認	IN
f 制御	・ 温度、圧力、容量及びタイマー制御が設定値で作動することを確認	IN

件名	小郡駐屯地空調機保守点検役務		
図面名称	仕様書		
図面番号	8/8	作成月日	令和8年4月13日
小郡駐屯地業務隊 管理科 営繕班			

入札書

件名 (規格)	小郡駐屯地空調機保守点検 (仕様書のとおり)
金額	¥
履行期限	令和9年3月31日
履行場所	陸上自衛隊小郡駐屯地 (福岡県小郡市小郡2277)

上記について、入札条項及び入札等参加者心得を承諾の上、入札します。
また、暴力団排除に関する誓約事項に定める事項に誓約します。

令和8年 月 日

分任契約担当官陸上自衛隊小郡駐屯地
第361会計隊長 瀬川 清明 殿

(住所)

(会社名)

(代表者名)

⑩

(代理人)

⑩

委 任 状

年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊小郡駐屯地

第361会計隊長 瀬川 清明 殿

住 所

会 社 名

代表者名

今般、 について、
令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間、
を代理人と定め、下記権限を委任します。
なお、委任解約した場合には連署の上、届け出ます。

記

- 1 入札書提出の件
- 2 見積書提出の件
- 3 契約締結の件
- 4 物品納入の件
- 5 代金請求の件
- 6 代金受領の件
- 7 その他上記委任事項に関する一切の件

令和 年 月 日

委 任 者

受 任 者