

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊大村駐屯地
第363会計隊大村派遣隊長 新谷 国洋

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」と及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6S8C10100390		6SUY1AB0040 0001								
品名 または 件名										
大村（8） 1 3 7号建物7階濾過装置不具合調査										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
陸上自衛隊 大村駐屯地				大村駐屯地業務隊管理科						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
事務所 中野技官				令和8年8月31日（月）						

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

仕様書及び入札心得等については、第363会計隊大村派遣隊契約班及び西部方面隊ホームページに掲示する。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない
入札日時場所：令和8年7月24日（金）9時00分 大村会計隊 事務室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

他の項目については、別紙による。

1 入札参加資格者

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和7・8・9年度全省庁統一競争参加資格「役務の提供等」のD等級以上を有する者であること。
- (4) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官及び陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (7) 入札等参加者心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行った者であること。
- (8) 競争参加資格審査結果通知書（写）を期限までに提出し、確認を受けている者

2 公告の提示場所： 陸上自衛隊 西部方面隊ホームページ (<http://www.mod.go.jp/gsdf/wae>)・大村駐屯地・竹松駐屯地・相浦駐屯地・海自大村航空基地及び大村・諫早・長崎・佐世保の各商工会議所

3 契約条項及び入札参加者心得を示す場所： 陸上自衛隊 大村駐屯地第363会計隊大村派遣隊・西部方面隊ホームページ

4 落札決定方法

- (1) 総品目総額（税抜き）とし、総品目総額（税抜き）が当隊所定の予定価格制限の範囲内の最低入札者を落札者とする。
なお、落札となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
- (2) 総品目総額（税抜き）が予定価格に達しない場合は、再度入札を実施する。

5 保証金に関する事項

- (1) 入札保証金： 免除
ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。
- (2) 契約保証金： 免除
ただし、契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

6 入札方法

- (1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の10%（軽減税率対象品目については8%）に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。
- (2) 入札書下部余白に「当社（私・個人の場合）、当団体（団体の場合）は上記公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上入札致します。また「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」と記載すること。記載がない場合、競争参加者として認めない。

7 入札の無効

- (1) 競争参加の資格のない者のなした入札
- (2) 電話・電報・FAX等による入札
- (3) 入札金額、入札者名称等がない入札並びに判別し難い入札
- (4) 1（7）について、入札者が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
- (5) その他入札に関する条項に違反した入札

8 契約書等作成

- (1) 契約者は決定後、契約金額により「駐屯地用標準契約書等」の様式により作成する。
- (2) 適用する契約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」

9 その他

- (1) 入札参加希望者は、10 問い合わせ先の会計隊まで入札参加希望の一報を入れること。FAX又はメールの場合、2 営業日経過後に返答のない場合は再度電話等で連絡をお願いします。また入札参加希望者は令和8年7月22日(水)17時00分までに、会計隊まで競争参加資格審査結果通知書(写)を提出(FAX又はメール可)すること。資格確認後、入札書等の必要書類をFAX又はメールにより送付する。
- (2) 入札を委任する場合は、入札開始前までに「委任状」を提出すること。
- (3) 郵便による入札の場合は、令和8年7月23日(木)17時00分までに必着すること。この際、第363会計隊大村派遣隊の担当者へ連絡を確実に実施すること。入札書を封筒に入れて、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「入札書在中」と記入すること。また、入札金額が同額になる場合は当該入札に関係のない職員により抽選を実施する。郵便による入札参加者がいる場合の再度入札日時については、別途連絡する。
- (4) 「入札等参加者心得」を承知の上参加すること。
- (5) 最低価格の入札金額が契約等担当官等の定める調査基準額に該当する場合は、入札価格の内訳書等といった積算資料等を提出していただくよう依頼する可能性があります。積算資料等の提出に応じていただけない場合又は不十分な場合は、その旨説明を求める可能性があります。積算資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者とししない可能性があります。
- (6) 市場価格調査を実施する場合があります。その際はご協力お願い致します。

10 問い合わせ先

〒856-8516 長崎県大村市西乾馬場町416 陸上自衛隊大村駐屯地

入札に関する事項 : 第363会計隊大村派遣隊 契約班 新谷(美)

TEL 0957-52-2131 (内線 347)

FAX 0957-52-2131 (内線 344)

メール: 363fin_omuradet_wafin_wa@inet.gsdf.mod.go.jp

仕様書に関する事項 : 業務隊管理科 中野

TEL 0957-52-2131 (内線 318)

大村（８）１３７号建物７階濾過装置不具合調査

件 名	大村（８）１３７号建物７階濾過装置不具合調査		
図 面 名	表紙		
縮 尺		作成年月日	令和８年 ７月３日
作 成 者	防衛技官	中野 翔	図面番号
	陸上自衛隊	大村駐屯地業務隊	１／４

仕 様 書 (1)

- 1 件 名
大村（８）１３７号建物７階濾過装置不具合調査
- 2 場 所
長崎県大村市西乾馬場町４１６ 大村駐屯地
- 3 概 要
１３７号７階機械室内浴場濾過装置の不具合調査 １式
浴槽循環濾過装置：AFT-5SW
- 4 一般事項
 - (1) 本役務は、大村駐屯地が実施する「大村（８）１３７号建物７階濾過装置不具合調査」に適用する。
 - (2) 本役務は、本仕様書によるほ他、国土交通省制定の公共建築工事標準仕様書及び、建築保全業務共通仕様書、その他関係法令等を準拠するものとする。
 - (3) 本仕様の作業に関して、十分な知識、経験及び技術を有し、かつ作業を完全に遂行できる者とする。
 - (4) 本役務の写真は、作業前、作業後、主要な作業状況及び監督官の指示する箇所を撮影するものとする。完了後、A４判作業写真帳に整理し監督官に提出するものとする。
 - (5) 本仕様書等に記載なき事項といえども技術上当然実施すべき事項については、請負者の負担において実施するものとする。
 - (6) 作業は他の施設に損傷を与えないように十分に注意して実施し、万一損傷を与えた場合は請負者の負担において原状復旧するものとする。
 - (7) 本仕様書及び作業に際し疑義を生じた場合は、監督官と協議のうえ実施するものとする。
 - (8) 本役務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。
 - (9) 本役務に必要な電気及び給水は官給しないものとし、電気は発電機、給水は水タンクの搬入とする。
- 5 特記事項
 - (1) 現 状
 - ア 次亜塩素酸ナトリウム注入後において、浴槽水のp h値が安定しない状況である。
 - イ 温度調整器設定温度４０℃に対し、４４℃程度まで上昇し、高温警報が発報した状況である。
 - (2) 調査対象設備
 - ア 浴場濾過装置 一式
 - イ 制御盤 一式
 - ウ 循環ポンプ 一式
 - エ 薬注装置 一式
 - オ 配管類 一式
 - カ その他関連機器 一式
 - (3) 調査内容
受注者は、以下の調査を実施するものとする。
 - ア 濾過装置の運転状況確認
 - イ 制御盤の動作確認
 - ウ ポンプ、配管、弁類の点検
 - エ 電源系統及び制御回路の点検
 - オ 各種センサーの動作確認
 - カ 不具合発生原因の調査
 - キ 修理又は部品交換が必要な箇所の抽出
 - ク 修理方法及び概算費用の提案

件 名	大村（８）１３７号建物７階濾過装置不具合調査		
図 面 名	仕様書(1)		
縮 尺		作成年月日	令和８年７月３日
作 成 者	防衛技官 中野 翔		図面番号
陸上自衛隊		大村駐屯地業務隊	
			2 / 4

仕 様 書 （ 2 ）

(4) 成果品

- ア 不具合調査報告書 2部
- イ 調査状況写真 2部
- ウ 濾過装置外形図（A3版） 2部
- オ 濾過装置制御盤図（A3版） 2部
- カ 各機器仕様図（A3版） 2部
- キ 濾過装置フロー図（A3版） 2部
- ク 補修施工図（A3版） 2部
- ケ 概算見積書 2部
- コ 電子データ（DVD-R） 1部

※ 補修施工図については、現地調査後、必要となる場合に限り、必要性について官側と協議のうえ決定する。

(5) その他

- ア 本役務は不具合原因の究明を目的とするものであり、修理、部品交換及び機器更新は含まないものとする。ただし、調査に必要な分解点検及び試験運転は含むものとする。
- イ 作成する図面には、主要機器名称、主要弁類、計装機器、配管口径及び流れ方向を記載するものとする。
- ウ 受注者は、作業に際し、関係法令及び安全管理基準を遵守し、事故防止に万全を期すものとする。
- エ 契約締結後、速やかに監督官と調整のうえ、調査日程を決定するものとする。
- オ 調査に必要な測定機器、試験器具、工具その他必要な資材は、受注者において準備するものとする。
- カ 受注者は、現地調査完了後原則7日以内に調査報告書、図面その他成果品を監督官へ提出するものとする。

件 名	大村(8)137号建物7階濾過装置不具合調査		
図 面 名	仕様書(2)		
縮 尺		作成年月日	令和8年7月3日
作 成 者	防衛技官 中野 翔		図面番号
陸上自衛隊 大村駐屯地業務隊		3 / 4	

