

公 告

分任契約担当官

陸上自衛隊竹松駐屯地

第363会計隊竹松派遣隊長 竹本 耕介

次のとおり一般競争入札を行います。

1 競争に付する事項

- (1) 件 名：(R8) 竹松92号建物密閉式膨張タンク取替工事
- (2) 規 格：仕様書のとおり
- (3) 履行場所：陸上自衛隊竹松駐屯地
- (4) 履行期限：令和8年12月11日（金）

2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること、なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 防衛省における令和7・8年度一般競争（指名競争）参加資格（以下「防衛省競争参加資格」という。）のうち、「管工事」または、「機械器具設置工事」において「C」等級以上の格付を受け、九州防衛局に競争参加資格を有するもの。（競争参加資格を有する登録業者は、資格審査結果通知書（写）を令和8年6月15日（月）17時までに提出すること。電子メール、FAX可）
- (4) 大臣官房衛生監、防衛政策局長及び防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

3 公告の掲示場所

西部方面隊ホームページ (<http://www.mod.go.jp/gsdf/wae/>)

陸上自衛隊竹松駐屯地

4 契約条項・入札等参加者心得を示す場所

陸上自衛隊竹松駐屯地第363会計隊竹松派遣隊契約班及び西部方面隊ホームページ

5 競争入札執行の日時場所

(1) 入札場所：陸上自衛隊竹松駐屯地 リラクゼーションルーム

(2) 日 時：令和8年6月19日（金） 11時00分

6 落札決定方法

(1) 総額（税抜き価格）が予定価格以内の最低額の入札をした者を落札者とする。ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令（昭和24年勅令第165号）第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は落札を保留し、必要な調査のうえ決定する。この場合、すべての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。

(2) 全ての入札が予定価格の制限に達しない場合は、直ちに再度入札を実施する。但し、郵便入札が含まれている場合は、後日改めて入札を実施する。

(3) 同価の入札の場合については、抽選により決定する。

7 保証金に関する事項

(1) 入札保証金：免 除

ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。

(2) 契約保証金：免 除

ただし、契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

8 入札の無効

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札

(2) 入札金額を訂正してある入札及び入札書の記載事項ならびに押印が不明確（押印省略のものは除く。）のもの。

(3) 入札参加資格者に関する条件に違反した入札

9 契約書等作成の要否

(1) 「建設工事請負契約書」の様式を基準として作成し提出する。

(2) 適用する契約条項（請書の場合は添付しない。）

「談合等の不正行為に関する特約条項」

「暴力団排除に関する特約条項」

10 その他

- (1) 入札実施に先立ち、市場価格調査依頼を実施します。ご協力をよろしくお願いします。
- (2) 郵便による入札を可とする。
- (3) 入札書に「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合）は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」と余白に記入すること。電信、電話による入札は認めない。
- (4) 送付用封筒に必ず「（入札日時及び入札件名）入札書在中」の記載をし、入札期日の前日の17時までに必着するよう郵送（持参）し送付後、第363会計隊竹松派遣隊契約班まで電話連絡（電子メール可）すること。（再度入札を含む。）
- (5) 入札に関する委任を受けた者は、入札執行前に委任状を提出すること。
- (6) 入札における消費税の取扱い
 - ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税法に規定する消費税率に基づく消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額に消費税法に規定する消費税に基づく消費税法に相当する金額を差し引いた金額（税抜き）を入札書に記載すること。
 - イ 入札金額に非課税部分がある場合は、入札書に記載された金額のうち、対象となる金額の備考欄にその内訳を記載すること。
- (7) 入札書には入札金額の内訳がわかる内訳書も添付すること。
- (8) 開札結果は入札に参加した者に対し連絡する。（連絡する項目は落札者と落札金額のみ）

11 入札に関する事項の問い合わせ先

〒856-0806

長崎県大村市富の原1-1000

陸上自衛隊竹松駐屯地第363会計隊竹松派遣隊 担当：竹本

TEL 0957-52-3141（内線345）

FAX 0957-52-3141（内線348）

電子メール 371fin-wafin-wa@inet.gsdf.mod.go.jp

12 仕様書、現場確認に関する問い合わせ先

〒856-0806

長崎県大村市富の原1-1000

陸上自衛隊竹松駐屯地 業務隊 管理科 担当：吉田

TEL 0957-52-3141（内線337）

仕
樣
書

1 件 名

(R8)竹松92号建物密閉式膨張タンク取替工事

場所 2

長崎県大村市富の原1-1000 陸上自衛隊竹松駐屯地 92号建物

3 概要

施工場所	施工内容	施工数量	備考
9 2 号 建 物 機械室	(1) 密閉式膨張タンク（第二種圧力容器）撤去	一式	日立金属株式会社 型式：AX-42V
	(2) 密閉式膨張タンク（第二種圧力容器）新設	一式	桑名金属工業株式会社 型式：AST701V ※同等品以上
	(3) 冷温水配管撤去	5.0 m	配管用炭素鋼鋼管（白管） 20A
	(4) 冷温水配管新設	11.0 m	配管用炭素鋼鋼管（白管） JIS G 3452） 20A
	(5) 冷温水配管保温撤去・新設	5.0 m	ロックウール保温材 t = 30 ポリエチレンフィルム、アルミガラスクロス巻き
	(6) 仕切弁・エア抜き新設	各1個	20A
	(7) 圧力計（IP65相当）新設	1個	φ 60-2.0Mpa
	(8) 試運転調整	一式	
	(9) 産業廃棄物処理	一式	

4 一般事項

(1) 本工事において図面及び特記仕様書に記載なき事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記の書類によるものとする。

- 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)最新版
- 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)最新版

(2) 本工事に際し疑義を生じた場合は、監督官と協議しその指示に従うこと。

(3) 本工事に際し、仕様書に記載なき事項で取合い上及び技術的に当然施工すべき事項については、請負業者の責任において施工すること。

(4) 本工事に際し、構造物等に損傷を与えないよう十分注意することとし、万一損傷を与えた場合は、請負業者の責任において原形復旧すること。

(5) 本工事に際し、事故・火災防止及び第三者への被害等の安全管理には十分注意することとし、万一災害等発生した場合は、請負業者者の責任において処置するとともに、速やかに監督官に報告すること。

(6) 本工事に必要な電気及び水は請負業者が負担するものとする。なお、官側の電気及び水を使用する場合は監督官の承認後使用すること。ただし、後日料金を徴収する。

(7) 工事写真は、施工前、施工中、施工後、主要な工事段階毎、隠蔽箇所、全ての使用材料及び発生材、監督官の指示する箇所を撮影し、A4縦サイズに3枚を基準に整理し監督官に提出すること。なお、写真データは工場の指示する箇所に保管すること。

(8) 本工事に際し、監督官が指示した書類は速やかに作成し提出すること。

(9) 本工事に使用する材料は全て新品とし、監督官の検査を受け合格後使用すること。

(10) 本工事で発生する発生材について、金属類は重量を測定し、監督官へ引き渡し、それ以外のものは請負業者

(11) 作業終了時は、現場の清掃及び片付けを実施する。と。

(12) 本仕様書図面に記載されている寸法等は標準寸法であるため、施工に先立ち現場調査の上、実施すること。

特記事項

(1) 工事完了後、監督官立会のものと、試運転調整を行ない不備があれば対処するものと。

(2) 輕微な補修築は請負業者の負担に、おいて実放すものと

(3) 梅工の際に取外した既存の物は、旧状復旧を行

[illegible]

(4) 既設の梁戸は流用し、新設の碇閉式膨張タンクのもの

(5) 密閉式膨張タンク本体に圧力計を取り付けること。

(6) 本工事は、中間期（10月初旬から11月中旬）に作業開始、完了させることとする。

(7) 冷温水管の保温は公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)第3章保温、塗装及び防錆工事、表2.3.2保温

種別、冷水・冷温水管B・(イ)・Ⅲによる。

(8) 配當係数部分等は、防衛処置を美肥するこ

6 類書五卷

(1) 作業前に提出する書類 (各2部)


丁程奉 理提代埋人通知書 その他監樞官が指示する書類

(2) 工事完了後に提出する書類（各2部）

(2) 工事元丁区に庭田する。冒煩(古之郎)

7 查烟成宗

宮側檢奎宮による理提及び提出書類の檢奎を行ない、『檢奎△△格』をもつて木工事の完成とする




案内图 $S=1:X$


配置图 $S=1:X$

92号建物平面図 $S=1:X$



件名	(R8)竹松92号建物密閉式膨張タンク取替工事	図面番号	2/3
図名	仕様書・案内図・配置図・92号建物平面図	縮尺	—
陸上自衛隊 竹松駐屯地業務隊		令和8年	月 日





機械室平面図 (撤去) S=1/50



機械室平面図 (新設) S=1/50



機械室立面図 (撤去) S=1/50



機械室立面図 (新設) S=1/50

件名	(R8) 竹松92号建物密閉式膨張タンク取替工事	図面番号	3/3
図名	機械室平面図・立面図	縮尺	1/50
	陸上自衛隊 竹松駐屯地業務隊	令和8年	月 日

工事件名 予 算

☒ 面番号1/3
☒ 面番号1/3
☒ 面番号1/3
☒ 面番号1/3
☒ 面番号1/3
☒ 面番号1/3

入 札 書

工 事 名 : (R 8) 竹 松 9 2 号 建 物 密 閉 式 膨 張 タ ン ク 取 替 工 事
規 格 等 : 仕 様 書 の と お り
数 量 : 1 式
工事場所 : 陸 上 自 衛 隊 竹 松 駐 屯 地
工 期 : 令 和 8 年 1 2 月 1 1 日

入札金額 ￥ (税抜)

上記の公告に対し、「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、上記の入札金額をもって入札いたします。

また、当社（当団体）は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する制約事項について誓約いたします。

令和 8 年 6 月 19 日

分任契約担当官

陸上自衛隊竹松駐屯地

第363 会計隊竹松派遣隊長 竹本 耕介 殿

住所

会社名

代表者名

印

委 任 状

令和8年6月19日に竹松駐屯地で実施される「(R8) 竹松92号建物密閉式膨張タンク取替工事」

の入札について、

㊞ を代理人と定め、入札書の提出に

関する権限を委任します。

令和8年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊竹松駐屯地

第363会計隊竹松派遣隊長 竹本 耕介 殿

住 所

会 社 名

代表者名

㊞

市場価格調査依頼書

業者各位

※別途積算内訳書も添付してください。

陸上自衛隊竹松駐屯地
第363会計隊竹松派遣隊
担当 竹本
TEL 0957-52-3141 (内線345)
FAX 0957-53-4883 (直通)

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素から当駐屯地の契約業務に関し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

早々ではございますが、下記市場価格調査についてご協力ください。

回答期限	令和8年6月17日(水)	17 時
------	--------------	------

1 市場価格調査に関する事項

品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
(R8)竹松92号建物密閉式膨張タンク取替工事	別紙のとおり	式	1			6/19 11時00分 開札予定
合 計						
住 所						
会 社 名						
代 表 者 名						
	電話番号					