公告第　２９　号
令和８年１０月５日

公　告

分任契約担当官
陸上自衛隊竹松駐屯地
第３６３会計隊竹松派遣隊長　竹本　耕介

次のとおり一般競争入札を行います。

１　競争に付する事項
(1)　件　　名：（Ｒ８）竹松９６号建物等空調機取替工事
(2)　規　　格：仕様書のとおり
(3)　履行場所：陸上自衛隊竹松駐屯地
(4)　履行期限：令和８年１２月１８日（金）

２　競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること、なお未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。
(2)　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
(3)　防衛省における令和７・８年度一般競争（指名競争）参加資格（以下「防衛省競争参加資格」という。）のうち、「管工事」において「Ｃ」等級以上の格付を受け、九州防衛局に競争参加資格を有するもの。（競争参加資格を有する登録業者は、資格審査結果通知書（写）を令和８年１０月１６日（金）１７時までに提出すること。（電子メール、ＦＡＸ可）
(4)　大臣官房衛生監、防衛政策局長及び防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

３　公告の掲示場所
西部方面隊ホームページ（http://www.mod.go.jp/gsdf/wae/）
陸上自衛隊竹松駐屯地

4　契約条項・入札等参加者心得を示す場所

陸上自衛隊竹松駐屯地第３６３会計隊竹松派遣隊契約班及び西部方面隊ホームページ

5　競争入札執行の日時場所

(1)　入札場所：陸上自衛隊竹松駐屯地　リラクゼーションルーム

(2)　日　　時：令和８年１０月２１日（水）　１１時００分

6　落札決定方法

(1)　総額（税抜き価格）が予定価格以内の最低額の入札をした者を落札者とする。ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令（昭和２４年勅令第１６５号）第８５条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は落札を保留し、必要な調査のうえ決定する。この場合、すべての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。

(2)　全ての入札が予定価格の制限に達しない場合は、直ちに再度入札を実施する。但し、郵便入札が含まれている場合は、後日改めて入札を実施する。

(3)　同価の入札の場合については、抽選により決定する。

7　保証金に関する事項

(1)　入札保証金：免　除

ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の１００分の５以上を違約金として徴収する。

(2)　契約保証金：免　除

ただし、契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。

8　入札の無効

(1)　競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札

(2)　入札金額を訂正してある入札及び入札書の記載事項ならびに押印が不明確（押印省略のものは除く。）のもの。

(3)　入札参加資格者に関する条件に違反した入札

9　契約書等作成の要否

(1)　「建設工事請負契約書」の様式を基準として作成し提出する。

(2)　適用する契約条項（請書の場合は添付しない。）

「談合等の不正行為に関する特約条項」

「暴力団排除に関する特約条項」

10　その他

(1)　入札実施に先立ち、市場価格調査依頼を実施します。ご協力をよろしくお願いします。

(2)　郵便による入札を可とする。

(3)　入札書に「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合）は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。」と余白に記入すること。電信、電話による入札は認めない。

(4)　送付用封筒に必ず「(入札日時及び入札件名）入札書在中」の記載をし、入札期日の前日の１７時まで（令和８年１０月２０日（火）１７時まで）に必着するよう郵送（持参）し送付後、第３６３会計隊竹松派遣隊契約班まで電話連絡（電子メール可）すること。(再度入札を含む。)

(5)　入札に関する委任を受けた者は、入札執行前に委任状を提出すること。

(6)　入札における消費税の取扱い

ア　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税法に規定する消費税率に基づく消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額に消費税法に規定する消費税に基づく消費税法に相当する金額を差し引いた金額（税抜き）を入札書に記載すること。

イ　入札金額に非課税部分がある場合は、入札書に記載された金額のうち、対象となる金額の備考欄にその内訳を記載すること。

(7)　入札書には入札金額の内訳がわかる内訳書も添付すること。

(8)　開札結果は入札に参加した者に対し連絡する。(連絡する項目は落札者と落札金額のみ)

11　入札に関する事項の問い合わせ先

〒８５６－０８０６
長崎県大村市富の原１－１０００
陸上自衛隊竹松駐屯地第３６３会計隊竹松派遣隊　担当：竹本
ＴＥＬ　０９５７－５２－３１４１（内線３４５）
ＦＡＸ　０９５７－５２－３１４１（内線３４８）
電子メール　371fin-wafin-wa@inet.gsdf.mod.go.jp

12　仕様書、現場確認に関する問い合わせ先

〒８５６－０８０６
長崎県大村市富の原１－１０００
陸上自衛隊竹松駐屯地　業務隊　管理科　担当：北島
ＴＥＬ　０９５７－５２－３１４１（内線３３７）

仕　様　書

1　件　名

(R8)竹松９６号建物等空調機取替工事

2　場　所

長崎県大村市富の原１－１０００　陸上自衛隊竹松駐屯地　９６号建物・１０４号建物

3　概　要

施工場所	施工内容	施工数量	備考
９６号建物 ４階事務室 屋上(室外機設置架台) ＡＣＰ-１９	(1) フロンガス回収・破壊	一式	Ｒ２２
	(2) 既存空冷ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機撤去	１組	ダイキン工業製：室内機ＦＨＹＣＪ４０Ｂ(４方向形)・室外機ＲＴＹＪ４０ＢＴ(Ｈ) ３相２００Ｖ 耐重塩害仕様
	(3) 空冷ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機新設	１組	ダイキン工業製：室内機ＦＨＧＰ４０ＧＡ(４方向形)・室外機ＲＺＲＰ４０ＣＴ(Ｈ) ３相２００Ｖ 耐重塩害仕様 同等品以上
	(4) 既存ワイヤードリモコン撤去新設	１個	撤去：ＢＲＣ１Ｃ１　新設：ＢＲＣ１Ｇ４ 同等品以上
	(5) 既存冷媒管窒素ガスブロー	１１．６ｍ	冷媒管２分４分
	(6) 耐圧気密試験	一式	
	(7) 真空引き	一式	
	(8) 試運転調整	一式	
１０４号建物 倉　庫 地上(室外機設置架台) ＡＣＰ-２	(1) フロンガス回収・破壊	一式	Ｒ４０１Ａ
	(2) 既存空冷ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機撤去	１式	ダイキン工業製：室内機ＲＧＹＰ３Ｃ・室外機ＬＲＨＰ５ＣＥ ３相２００Ｖ 耐重塩害仕様
	(3) 空冷ヒートポンプ式パッケージ形空気調和機新設	１式	ダイキン工業製：室内機ＦＨＣＰ７１ＧＡ・室外機ＲＺＲＰ１４０ＣＨ ３相２００Ｖ 耐重塩害仕様　同等品以上
	(4) 既存ワイヤードリモコン撤去新設	１個	撤去：ＢＲＣ１Ｃ１　新設：ＢＲＣ１Ｇ４ 同等品以上
	(5) 既存冷媒管窒素ガスブロー	２８．０ｍ	冷媒管３分５分
	(6) 耐圧気密試験	一式	
	(7) 真空引き	一式	
	(8) 試運転調整	一式	

4　一般事項

(1)　本工事において図面及び特記仕様書に記載なき事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記の書類によるものとする。
・公共建築工事標準仕様書(建築工事編・機械設備工事編・電気設備工事編)最新版
・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編・機械設備工事編・電気設備工事編)最新版

(2)　本工事に際し疑義を生じた場合は、監督官と協議しその指示に従うこと。

(3)　本工事に際し、仕様書に記載なき事項で取合い上及び技術的に当然施工すべき事項については、請負業者の責任において施工すること。

(4)　本工事に際し、構造物等に損傷を与えないよう十分注意することとし、万一損傷を与えた場合は、請負業者の責任において原形復旧すること。

(5)　本工事に際し、事故・火災防止及び第三者への被害等の安全管理には十分注意することとし、万一災害等発生した場合は、請負業者の責任において処置するとともに、速やかに監督官に報告すること。

(6)　本工事に必要な電気及び水は請負業者が負担するものとする。なお、官側の電気及び水を使用する場合は監督官の承認後使用すること。ただし、後日料金を徴収する。

(7)　工事写真は、施工前、施工中、施工後、主要な工事施工毎、隠蔽箇所、全ての使用材料及び発生材、監督官の指示する箇所を撮影し、Ａ４縦サイズに３枚を基準に整理し監督官に提出すること。なお、写真データは工事了後確実に破棄すること。

(8)　本工事に際し、監督官が指示した書類は速やかに作成し提出すること。

(9)　本工事に使用する材料は全て新品とし、監督官の検査を受け合格後使用すること。

(10)　本工事で発生する金属類の発生材は、重量を測定し係官に引渡すこと。その他の発生材は、請負者の責任により適切に処分するものとする。

(11)　作業終了時は、現場の清掃及び片付けを実施すること。

(12)　本工事の一件書類については、施工終了日から２週間以内に提出すること。

(13)　別途費用を要する修繕箇所が確認された場合、すみやかに監督官へ報告し、見積書を提出するものとする。

5　特記事項

(1)　気密試験は、窒素ガスを規定圧封入し、２４時間後、圧力ゲージにて圧力に変化のない事を証明し、漏れがないことを確認する。


(2)　気密試験完了後、監督官の立会検査を受け、次の工程に移ること。また、写真を撮影し提出すること。

(3)　工事完了後、監督官立会のもと、試運転調整を行い不備があれば是正すること。


(4)　フロンガス回収及び破壊については、都道府県知事から登録を受けた「第一種フロン類充填回収業者」が実施し、適切に処分すること。

(5)　冷媒管、ドレン管、電源線、リモコン線等は既存を再使用し、リモコンは新品に取替えること。また、軽微な補修等は請負業者の負担において実施すること。

(6)　室内機新設に際し、開口部に加工が必要な場合はワイドパネル等を使用し、適切に施工を行うこと。




竹松駐屯地案内図　S=1:X




竹松駐屯地配置図　S=1:X

件名	(R8)竹松９６号建物等空調機取替工事	図面番号	2/4
図名	仕様書・案内図・配置図	縮尺	図示
陸上自衛隊　竹松駐屯地業務隊		令和８年９月３０日	

【ＡＣＰ－１９】室外機撤去新設箇所
撤去：ＲＴＹＪ４０ＢＴ(Ｈ) ３相２００Ｖ 耐重塩害仕様
新設：ＲＺＲＰ４０ＣＴ(Ｈ) ３相２００Ｖ 耐重塩害仕様 同等品以上




９６号建物屋上平面図　S=1:500



事務室：【ＡＣＰ-１９)】室内機撤去新設箇所
撤去：ＦＨＹＣＪ４０Ｂ(４方向形)
新設：ＦＨＧＰ４０ＧＡ(４方向形) 同等品以上


４階事務室天伏図　S=1:100

事務室：【ＡＣＰ-１９)】室内機撤去新設箇所




９６号建物４階平面図　S=1:500

件　名	(R8)竹松９６号建物等空調機取替工事	図面番号	3/4
図　名	屋上平面図・４階平面図・天伏図	縮　尺	図　示
陸上自衛隊　竹松駐屯地業務隊		令和８年９月30日	



１０４号建物平面図　S=1:300



倉庫天伏図　S=1:75

件　名	(R8)竹松９６号建物等空調機取替工事	図面番号	4/4
図　名	平面図・天伏図	縮　尺	図　示
陸上自衛隊　竹松駐屯地業務隊		令和８年９月３０日	

入　　札　　書

工 事 名 ：　（Ｒ８）竹松９６号建物等空調機取替工事
規 格 等 ：　仕様書のとおり
数　　量 ：　１　式
工事場所 ：　陸上自衛隊竹松駐屯地
工　　期 ：　令和８年１２月１８日

入札金額　　￥　　（税抜）

上記の公告に対し、「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、上記の入札金額をもって入札いたします。

また、当社（当団体）は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する制約事項について誓約いたします。

令和　８年１０月２１日

分任契約担当官
陸上自衛隊竹松駐屯地
第３６３会計隊竹松派遣隊長　竹本　耕介　　殿

住　　所
会 社 名
代表者名　　㊞

委　任　状

令和８年１０月２１日に竹松駐屯地で実施される「（Ｒ８）竹松９６号建物等空調機取替工事」

の入札について、

㊞　を代理人と定め、入札書の提出に

関する権限を委任します。

令和８年　　月　　日

分任契約担当官
陸上自衛隊竹松駐屯地
第３６３会計隊竹松派遣隊長　竹本　耕介　　殿

住　　所
会 社 名
代表者名　　㊞

市場価格調査依頼書

業者各位

※別途積算内訳書も添付してください。

陸上自衛隊竹松駐屯地
第363会計隊竹松派遣隊
担当　竹本
TEL　0957－52－3141　（内線345）
FAX　0957－53－4883　（直通）

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素から当駐屯地の契約業務に関し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
早々ではございますが、下記市場価格調査についてご協力ください。

回答期限	令和8年10月19日（月）　17 時

1 市場価格調査に関する事項

品　　名	規　　格	単位	数量	単　価	金　　額	備　考
(R8)竹松96号建物等空調機取替工事	別紙のとおり	式	1			10/21　11時00分開札予定
合　　計						

住　　所

会　社　名

代　表　者　名

電話番号