

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊川内派遣隊
第364会計隊川内派遣隊長 福留 謙

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号		
6S7V10100080		6SX41A30007 0001						
品名 または 件名								
生活隊舎空調機保守点検								
部品番号 または 規格								
仕様書のとおり								
使 用 器 材 名								
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST							
納地または工事場所				引 渡 場 所				
川内駐業				川内駐屯地				
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期				
				令和9年2月26日（金）				

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

入札及び契約心得については、第364会計隊川内派遣隊及び西部方面隊ホームページ内において掲示する。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない。
入札日時場所：令和8年4月7日（火）14時00分 川内駐屯地 会計隊入札室（庁舎4階）

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- ア 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- イ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第71条の規定に該当しない者であること。
- ウ 契約担当官等から指名停止の処分を受けている期間中の者でないこと。
- エ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官及び陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- オ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- カ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむ得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- キ 令和7・8・9年度の全省庁統一競争参加資格「役務の提供等」でD等級以上に格付けされている者であること。

(2) 保証金に関する事項

- ア 入札保証金：免 除
但し、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。
- イ 契約保証金：免 除
但し、契約者が契約上その義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。


- (3) 公告の掲示場所
陸上自衛隊川内駐屯地、西部方面隊ホームページ
<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin/index.htm>
- (4) 落札決定方法：
ア 予定価格の範囲内であり、最低の価格を見積もった者を落札者とする。
イ 総品目総額（消費税抜き）により決定する。（同価の場合は抽選により決定する。）
ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税法に規定する消費税率に基づく消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を入札書に記載すること。
- (5) 入札の無効
ア 第1項に示す競争入札に参加する者に、必要な資格のない者が行った入札
イ 入札金額、入札者の氏名等が不鮮明で判別し難い入札
ウ 郵便による入札参加者の未到着の入札
エ 電話、ファクシミリ等による入札
オ 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
カ その他入札に関する条件に違反した入札
- (6) その他
ア 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。
イ 適用する契約条項
「駐屯地用標準契約書役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」
ウ 入札に参加する者は、入札日の前日までに資格審査結果通知書（写）を提出（FAX可）すること。
エ 入札に関する委任等を受けた者は、入札前に委任状を提出すること。
オ 郵便入札を推奨する。
カ 入札日時以前に入札書を郵便（書留）により提出する場合は、入札書を封筒に入れて封入口及び封筒の継目に封緘し、封筒の表に氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び「（入札日時及び入札件名）入札書在中」と記載して令和8年4月6日17時00分までに必着となるよう「書留」により送達すること。
この際、送達した旨の連絡を担当者へ行うこと。
キ 入札書及び仕様書については、西部方面隊ホームページに掲載する。
ク 市場調査価格（積算内訳を含む）を令和8年4月3日（金）17時までに提出すること。
市場価格調査依頼書については、西部方面隊ホームページに掲載する。
ケ 入札日当日（郵便入札あった場合）に不調となり再度入札を行う場合は、別途連絡とする。再度入札に係る入札書を郵送する場合は、再度入札の前日までに必着とする。
なお、再度入札を執行する場合は、初度入札者にその旨を通知する。
- (7) 入札に関する事項の問い合わせ先
〒895-0053 鹿児島県薩摩川内市冷水町539-2
陸上自衛隊川内駐屯地 第364会計隊川内派遣隊 契約班 担当：中津
TEL(0996)20-3900（内線371）
FAX(0996)20-3900（内線374）
- (8) 仕様書に関する事項の問い合わせ先
陸上自衛隊川内駐屯地 川内駐屯地業務隊管理科営繕班 担当：森
TEL(0996)20-3900（内線321）

- 1 件 名 生活館舎空調機保守点検
- 2 場 所 鹿児島県薩摩川内市冷水町539-2 陸上自衛隊川内駐屯地
- 3 適用範囲 本仕様書は、「生活館舎空調機保守点検」について適用するものとする。
- 4 概 要 本役務は、下記の空調機点検整備を字資するものとする。


建物	機 種	台数	回数	備 考
生 活 隊 舎	吸収式冷温水気 (ヤザキCH-G40ST)	1	4	イン・オン点検 (冷暖房)
	密閉式冷却塔 (空研工業SK0-40GR)	1	2	イン・オフ点検 (冷房)
	空調用ポンプ (冷温水用)	2	2	イン点検 (冷暖房)
	空調用ポンプ (冷温水用)	1	1	イン点検 (冷房)

- 5 一般事項
- (1) 本件は、本仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」により実施するものとする。
- (2) 本件に際し、疑義が生じた場合は、係官と協議しその指示に従うものとする。
- (3) 本件に際し、仕様書に記載なき事項で取り合い及び技術的に当然実施すべき事項については、係官と協議し請負業者の負担において実施するものとする。
- (4) 本件に際し、他の構造物に損傷を与えないように十分に注意するものとし万一損傷を与えた場合は請負者の負担において原形復旧において実施するものとする。
- (5) 本件に際し、機器の異常及び運転不良等を発見した場合は速やかに係官に報告するものとし、軽微な場合は請負業者の負担において修繕するものとする。
- (6) 本件に際し、事故・火災防止及び第三者への被害等の安全管理には十分に注意するものとし、請負業者の責任において処置するとともに、速やかに係官に報告するものとする。
- (7) 本件に使用する電気及び水は請負業者が負担する。
- (8) 本件に際し、係官が指示した書類は速やかに作成し提出するものとする。

- 6 特記事項
- (1) 冷房イン点検は5月22日(金)、暖房イン点検は11月20日(金)までに終了させること。
- (2) 本件の写真は、作業前、作業中、作業後、主要な作業段階ごと及び係官が指示した箇所を撮影し、写真台帳に整理のうえ係官に提出するものとする。
- (3) 点検終了後、結果報告書を作成するものとし、整備等必要な場合は請負業者の意見を添え見積書とともに提出するものとする。
- (4) 保守点検は点検表に基づき実施するものとし、細部は製造メーカーの指定する方法で実施するものとする。



案 内 図



工事件名	生活館舎空調機保守点検	縮 尺	各 図
図 名	仕様書、案内図、配線図	図面番号	2 / 3
作成年月日	令和8年2月16日	図面番号	2 / 3

密閉式冷却塔		
1 基礎、固定部	ア 亀裂及び沈下の有無	
2 外観の状況	イ 基礎ボルトの緩み及び劣化の有無	
(1) 本体	損傷、変形及び汚れ等の有無	
(2) 散水装置	ア 損傷、変形、さび及び汚れの有無	
(3) ルーバ	イ 散水穴の目詰まりの有無	
(4) 充填材	ア 損傷、変形及び目詰まりの有無	
(5) 架台	イ スケール等の付着の有無	
(6) 点検扉	ウ 目詰まりの有無の点検	
3 水槽	イ 座屈、変形等の有無	
(1) 本体	ア 損傷、変形等の有無	
(2) 給水装置	イ 固定金具の劣化及びくみ立てボルトの緩みの有無	
(3) ストレーナー	ウ 損傷、変形、腐食等の有無	
(4) フレキシブルジョイント	ア 内外面の損傷、変形及び汚れの有無	
4 送風機	イ 水漏れの有無	
(1) 羽根	ウ 水位が規定の位置にあることの確認	
(2) 電動機	ポールタップ等が正常に作動することの確認	
	ストレーナーの目詰まり及び損傷等の有無	
	接続部の緩み、腐食等の有無	
	ア 損傷、腐食、汚れ等の有無	
	イ 回転に支障のないことの確認	
	ア 損傷、腐食等の有無	
	イ 円滑に回転することの確認	
	ウ 絶縁抵抗を測定し、その良否の確認	
	エ 異常音、異常振動等の有無	
	ア 張り具合の適否の点検	
(3) ベルト	イ 損傷及び磨耗の有無	
空調用ポンプ		
1 基礎、固定部	ア 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無	
2 外観の状況	イ 防振材、ストッパ等の劣化及び緩みの有無	
	ア 腐食、変形及び損傷等の有無	
	イ 軸継手ゴムの損傷等の有無	
	ウ ベルトの損傷等の有無	
	エ 芯出しの良否等の有無	
	オ 吸収圧力及び吐出圧力が許容範囲内にあることの確認	
	カ 軸封の漏水状態の確認	
	キ 設置状況の確認	
3 電動機	ア 発熱の異常の有無	
	イ 回転方向の確認	
	ウ 絶縁抵抗の良否の点検	
	エ 運転電流が定格値内にあることの確認	
4 制御機器	ア 内外面の損傷、変形及び汚れの有無	
(1) 制御盤	イ 水漏れの有無	
5 圧力計及び運転計	ア 損傷、腐食、汚れ等の有無	
	イ 回転に支障のないことの確認	
	ア 損傷、腐食等の有無	
6 運転調整	イ 円滑に回転することの確認	

項 目	内 容	備 考
吸収式冷温水機		
1 基礎、固定部	ア 亀裂及び沈下の有無	
2 外観の状況	イ 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無	
3 盤	腐食、変形及び損傷等の有無	
4 附属弁	作動の良否	
5 冷温水系統	井の開閉の良否	
6 電気系統	圧力損失が規定値内にあることを確認	
(1) 絶縁抵抗	各水室部の漏れの有無	
(2) 端子	操作回路、密閉ポンプ及び油気ポンプ等の絶縁測定	
(3) サーマルリレー	緩み及び変色の有無	
7 保安装置	機動制限、遅延その他タイマーが設定値で作動することの確認	
(1) 作動試験	の確認	
(2) インターロック	イ キャンドポンプ及び油気ポンプ用サーマルリレーの設定値の確認	
8 真空気密	リレー及び保護装置が規定値で作動することの確認	
(3) リーク試験	作動の良否の確認	
(4) パラジウムセルユニット	不凝縮ガスの排除	
9 冷媒及び吸収剤	パラジウムセル部の腐蝕及び劣化の有無	
	腐食防止剤濃度及びアルカリ度が許容範囲にあることの確認し、報告書の提出	
	イ 溶液の汚れの有無	
ウ	反応抑制剤の定期的注入及び管理	
10 運転調整	異常の有無	
(1) 音及び振動	運転電流が、規定値内にあることの確認	
(2) 電源電圧	主電源電圧の変動が、規定値内にあることの確認	
(3) 制御	電動機の回転方向が正常か確認	
(4) 熱源	蒸気圧力調整弁が設定温度で段階的に作動するか確認	
	供給蒸気的一次圧力が許容範囲内にあるかを確認	
	電動弁及び電磁弁の作動状況の確認	
	イ 蒸気トラップの作動状況の確認	
ウ	エ ドレン量及びドレン温度の確認	
エ	オ 蒸気漏れの有無	
オ	冷水及び冷却水の出入口温度等を測定し、規定値内にあることの確認	
ア	イ 不凝縮ガスの混入及び冷却水の汚れの有無	

市場価格調査依頼書

分任契約担当官
陸上自衛隊川内駐屯地
第364会計隊川内派遣隊長 福留 謙 殿

令和8年4月3日

¥

住 所
社 名
代 表
氏 名 _____

上記のとおり見積いたします

内 訳

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
生活隊舎空調機保守点検	仕様書のとおり	式	1			
吸収冷温水機冷房シーズンイン点検調整		式	1			
吸収冷温水機冷房シーズンオン点検		式	1			
吸収冷温水機暖房シーズンイン点検調整		式	1			
吸収冷温水機暖房シーズンオン点検		式	1			
冷却塔冷房シーズンイン点検調整		式	1			
冷却塔冷房シーズンオフ点検		式	1			
吸収液溶液管理費	分析・インヒビター・アルカリ調整含む	式	1			
冷温水ポンプ点検	年2回	台	1			
冷却水ポンプ点検	年1回	台	1			
諸経費・消耗品費		式	1			
諸経費の内訳については下記に項目を追加して記載						
合 計						税抜
履行場所:	川内駐屯地					
履行期限:	令和9年2月26日					

当社(当団体)は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。

入札書

令和8年4月7日

分任契約担当官

陸上自衛隊川内駐屯地

第364会計隊川内派遣隊長 福留 謙 殿

入札金額 ￥

「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札致します。
当社(当団体)は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。

件 名：生活隊舎空調機保守点検

履行場所：川内駐屯地

履行期限：令和9年2月26日

(入札者)

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
連 絡 先