

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊福岡駐屯地
第366会計隊長 林 秀樹

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6S6L1FC00180		6SU81A20011 0001								
品 名 または 件名										
福岡（R 8）空調機保守点検役務										
部 品 番 号 または 規 格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単 位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
福岡駐屯地				福岡業務隊管理科営繕班						
搬 入 場 所				納 期 または 工 期						
坂田事務官 5 4 6 8				令和9年3月31日（水）						

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

標準契約書及び入札心得等は、西部方面隊ホーム・ページ及び陸上自衛隊福岡駐屯地第366会計隊契約班に掲示する。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和8年5月7日（木）11時00分 福岡駐屯地第366会計隊契約班事務室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

- (1) 競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の格付け等級D以上の資格を有する者。ただし、令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）九州・沖縄地域の「役務の提供等」の「D」等級以上の資格を有するもの
- (2) 資格審査結果通知書の写しを令和8年5月6日（水）までに提出すること。（FAX可）
- (3) 契約書作成の要否
ア 契約書を作成し提出すること。契約書等の記載要領等の細部については、落札判定後落札者に説明する。
イ 適用する契約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」
- (4) その他項目については、別紙による。
- (5) 連絡先
(仕様書に関する件)
陸上自衛隊福岡駐屯地 業務隊管理科営繕班
TEL 092-591-1020（内線5468） 担当：坂田
(契約及び入札に関する件)
〒816-8666
福岡県春日市大和町5-12
陸上自衛隊福岡駐屯地 第366会計隊契約班
TEL 092-591-1020（内線5353）
FAX 092-591-5536 担当：小田

1 競争参加するものに必要な資格等に関する事項

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (4) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

2 保証金に関する事項

(1) 入札保証金：免 除

ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

(2) 契約保証金：免 除

ただし、契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。

3 入札方法

落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税法に規定する消費税率に基づく消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を入札書に記載すること。

4 入札の無効

- (1) 電信電話及びFAXによる入札は認めない。
- (2) 入札参加資格のない者、又は参加制限されている者が行った入札
- (3) 入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難いもの。
- (4) その他入札に関する条件に違反した入札
- (5) 仕様書を受領しなかった者の入札
- (6) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合、又は暴力団排除に関する誓約に反する事態が生じた場合

5 契約書等の作成：落札決定後、作成する。

6 公告の掲示場所

福岡駐屯地、陸上自衛隊西部方面会計隊公式ホームページ

<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/info/nyusatu/wa-fin/index.htm>

7 その他

- (1) 入札に関する委任を受けた者は、入札開始前までに委任状を提出すること。
- (2) 郵便による入札の場合は、令和8年5月6日（木）17時までに必着すること。なお送付後第366会計隊契約班に電話連絡すること。また、入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡する。
- (3) 契約条項・入札等参加者心得を確認のうえ、暴力団排除に関する事項に誓約する旨を入札書に付記するものとする。

仕 様 書

1 件 名

福岡 (R8) 空調機保守点検役務

2 履行場所

福岡県春日市大和町5-12 陸上自衛隊福岡駐屯地
福岡県大野城市大字牛頸1034-17 福岡自動車訓練場内

3 概 要

各建物空調機の冷房IN・ON・OFF点検及び一部建物の暖房IN点検並びに契約期間中の保守・整備を実施する。
(保守期間：契約日～2027年3月31日)

4 一般事項

(1) 本役務は本仕様書による他、建築保全業務共通仕様書、「高圧ガス保安法」、「冷凍保安規則」、「ボイラー及び压力容器安全規則」、「压力容器構造規格」その他各関係法令の定めるところにより実施するものとする。

(2) 本役務実施に際しては、必要な資格証明書（第3種冷凍機械、第2種電気工事士）の写しを監督官に提示するものとする。

(3) 本役務実施にあたっては、仕様書に明記なき事項であっても技術上当然実施すべき事項については、請負者の負担において実施するものとする。

(4) 現場安全管理

ア 本役務中において施設及び機器等を破損等した場合には、請負者負担により復旧するものとする。
イ 役務場所の風紀・衛生・盗難予防については必要な事項を施すと共に、請負者の責任において管理するものとする。

ウ 請負者は、役務条件を関係者に十分把握させると共に、作業員に対して安全教育を実施し、安全な作業方法及び安全点検を実施するものとする。

エ 請負者は、役務指定場所以外の立ち入りを禁止する。

オ 作業時間は、午前8時30分から午後5時とする。但し、時間外・土曜・日曜日及び祝日等に作業を実施する場合は、監督官の指示を得るものとする。

(5) 保守点検は本仕様書に示す保守点検内容に沿った点検表（様式随意）により報告するものとし、その他監督官の指示する書類を確実に整理し監督官に提出するものとする。

(6) 作業の写真はカメラまたはデジタルカメラを使用し、作業前、作業中、作業終了後及び監督官が指示する箇所を隠べい部分を含めて撮影し、簿冊に整理して監督官に提出するものとする。

(7) 役務の完了は作業終了後、上記（5）項で示す書類を提出し、検査官の合格をもって完了とする。その際、手直し事項等が生じた場合は手直し完了後再検査を受け合格をもって完了とするものとする。

5 特記事項

(1) 保守点検の範囲及び数量は図面番号3/3「空調設備保守点検対象機器一覧表」による。また実施要領については建築保全共通仕様書第2編第1章「一般事項」及び第2編第4章「機械設備」に基づき実施するものとする。

(2) 保守・整備の実施は、(1) によるほか、下表の事項を実施するものとする。

連番	作業内容	実施対象建物	実施時期	備考
1	エアハンドリングユニットの フィルター清掃	17号建物・222号建物 247号建物	冷房IN	図面番号2/3参照
2	チリングユニット清掃	17号建物・220号建物 241号建物・273号建物	冷房IN	
3	冷却塔ストレーナー清掃 (保温材復旧含む)		保守・整備期間中 2回投入	クリサワバック30マル付同等品 クリサワバックGR同等品
4	冷却塔への レジオネラ菌防止薬剤投入 防錆バック・殺藻バック投入			
5	ファンコイルユニット(8台) フィルター清掃	247号建物 (一般糧食庫に設置)	冷房IN	




(3) 保守・整備は請負者の責任において、製造メーカー技術員に保守点検の作業を行わせるものとする。

(4) 保守期間中、監督官より異常がある旨の連絡を受けた場合は、速やかに点検を実施するものとし、請負者は点検により不具合箇所を特定した場合には速やかに監督官へ報告し、改善に係る報告書及び見積書を提出するものとする。

(5) 点検内容をまとめた点検報告書(様式適宜)を各点検終了後から2週間以内に提出するものとする。

(6) 17号建物用空調設備に関しては、契約締結後速やかに冷房使用開始できるよう点検及び機器切替等を実施するものとする。また、その他の建物については努めて2026年5月中に間に合うよう点検等を完了させるものとする。

件 名	福岡 (R8) 空調機保守点検役務	図 面 番 号	1/3
図 名	仕様書	作成年月日	R8. 4. 6
所 属	陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊管理科		



件 名	福岡 (R8) 空調機保守点検役務	図 面 番 号	2/3
図 名	案内図・配置図	作成年月日	R8. 4. 6
所 属	陸上自衛隊福岡駐屯地業務隊管理科		

空調設備保守点検対象機器一覧表

項目 建物番号	水冷チリングユニット 空冷式ヒートポンプチャラー 空冷パッケージエアコン ガスヒートポンプパッケージエアコン			冷却塔		室外機		冷却水ポンプ		冷温水ポンプ		エアハンドリング		ファンコイルユニット		点検時期				備考	
	項目	形式		規格	数量	規格	数量	規格	数量	規格	数量	規格	数量	規格	数量	冷房 IN	冷房 ON	冷房 OFF	暖房 IN		
福岡駐屯地	17号建物	水冷チリングユニット	ダイキンUW-60MD6R	45KW	空研工業SKB-60PR	1式			3相200V 3.7KW 4P	1式	3相200V 5.5KW 4P	2基1式	3相200V 2.2KW 4P ※フィルター清掃	1式			●	●	●	ファンコイル（床置形）20台 ファンコイル（天井形）25台	
	220号建物	水冷チリングユニット	ダイキンUWJ-1700A6R	37KW	荏原シンワSBC-50ES	1式			3相200V 3.7KW 4P	1式	3相200V 7.5KW 4P	1式					●	●	●		
	222号建物	空冷式ヒートポンプチャラー	三菱電機CAHV-P1500A2-P-BS	43.64KW							3相200V 5.5KW 4P （本体内容蔵型）	3基1式	3相200V 3.7KW 4P ※フィルター清掃	3基1式			●	●	●	●	ファンコイル（床置形）17台 ファンコイル（天井形）56台
	241号建物	水冷チリングユニット	三菱電機MCR-SP60KE	37KW	荏原シンワSBC-60ES	1式			3相200V 7.5KW 4P	1式	3相200V 11KW 4P	2基1式					●	●	●		ファンコイル（床置形）
	242号建物	空冷パッケージエアコン	三菱電機PUHK-P224AW-AX2	11KW			三菱電機PUHK-P224AW-A	2基1式									●	●	●	●	
	247号建物	空冷式ヒートポンプチャラー	日立RHUP3000A5B	60KW							3相200V 5.5KW 4P	2基1式	3相200V 15KW 4P ※フィルター清掃	1式			●	●	●		ファンコイル（天井形）
	251号建物	空冷式ヒートポンプチャラー	三菱電機CAHV-P1180A2-P-BS	31.17KW							3相200V 5.5KW 4P （本体内容蔵型）	2基1式					●	●	●	●	ファンコイル（床置形）
	255号建物	空冷ヒートポンプチャラー	ダイキンUWXY150FBRR	40.12KW							3相200V 3.7KW 4P （本体内容蔵型）	1式					●	●	●	●	ファンコイル（天井形）
	263号建物	空冷パッケージエアコン	松下電器PA-J560AHD6	14KW			松下電器CU-J280RH6	2基1式									●	●	●	●	ファンコイル（天井形）29台
	271号建物	空冷ヒートポンプチャラー	ダイキンUWXY150FBRR	40.12KW							3相200V 3.7KW 4P （本体内容蔵型）	1式					●	●	●	●	ファンコイル（天井形）33台
	273号建物	水冷チリングユニット	ダイキンUWJ-2000A6R	45KW	ダイキンTIF-607SA	1式			3相200V 5.5KW 2P	1式	3相200V 7.5KW 4P	2基1式					●	●	●	●	
	276号建物	空冷ヒートポンプチャラー	ダイキンUWXY180FBRR	47.04KW							3相200V 7.5KW 4P （本体内容蔵型）	3基1式	3相200V 5.5KW 4P	2基1式			●	●	●	●	ファンコイル（天井形）144台
	277号建物	空冷ヒートポンプ マルチエアコン	三菱電機 PLFY-56JM-A1	14KW			三菱電機 PUHY-RP280SDMG5	2基1式									●	●	●	●	
	284号建物	ガスヒートポンプパッケージエアコン	三洋 SGP-DH900G1K	5.5KW			三洋SGP-CH450G1P ヤンマーYNMJ140E1P	2基1式 1式									●	●	●	●	
自衛隊 駐屯地 1号建物	空冷パッケージエアコン	三菱重工 RQYP335FC	10.5KW			三菱重工 FDCRP3354HLXB	1式									●	●	●	●		

入 札 書

令和8年5月7日

分任契約担当官
陸上自衛隊福岡駐屯地
第366会計隊長 林 秀樹 殿

住 所
商号又は名称
代 表 者 名
(代理人)

件 名	福岡（R8）空調機保守点検役務
規 格	仕様書のとおり
単 位 ・ 数 量	1 式
金 額	¥
納 期	令和9年3月31日
履 行 場 所	陸上自衛隊福岡駐屯地

上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾の上、入札いたします。

当社は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

市場価格調査表

分任契約担当官
陸上自衛隊福岡駐屯地
第366会計隊長 林 秀樹 殿

住 所
社 名
代表者名

福岡(R7)空調機保守点検役務において、以下の内容の価格について、参考資料として見積を依頼します。
なお提出については、FAXも可です。ご協力よろしく申し上げます。(細部については仕様書でご確認ください。)

提出期限：令和8年4月21日15時まで

※ 項目等が適さない場合は加筆・修正等して、作成をお願いします。

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
福岡(R8)空調機保守点検役務						
1 直接人件費	(1)～(13)合計	1	式			
(1)17号建物	福岡駐屯地	1	式			
(2)220号建物	福岡駐屯地	1	式			
(3)222号建物	福岡駐屯地	1	式			
(4)241号建物	福岡駐屯地	1	式			
(5)242号建物	福岡駐屯地	1	式			
(6)247号建物	福岡駐屯地	1	式			
(7)251号建物	福岡駐屯地	1	式			
(8)255号建物	福岡駐屯地	1	式			
(9)263号建物	福岡駐屯地	1	式			
(10)273号建物	福岡駐屯地	1	式			
(11)277号建物	福岡駐屯地	1	式			
(12)284号建物	福岡駐屯地	1	式			
(13)1号建物	自動車訓練場	1	式			

[illegible]