

変 更 公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊都城駐屯地
第373会計隊長 池田 創平

公告第41号（令和8年7月2日付）「非常用発電設備保守点検」の一部を下記のとおり変更する。

- 1 説明会及び入札執行の日時場所
令和8年7月24日（金）10時00分を、「令和8年8月6日（木）10時00分」に変更する。
- 2 仕様書の図面NO. 6／9、7／9、8／9、9／9を追加する。

問い合わせ先
885-0086
宮崎県都城市久保原町1街区12号
陸上自衛隊都城駐屯地第373会計隊（担当：梅ヶ谷）
TEL 0986-23-3944（内線347）
FAX 0986-23-0832

点検項目	点検内容
蓄電池	①変形、変色、汚損の有無 ②各部緩みの確認 ③接続部の確認 ④蓄電池交換時期の確認 ⑤充電電圧、内部抵抗、温度の測定 ※電圧及び内部抵抗値が管理基準値内であることを確認

(7) 総合運転試験

点検項目	点検内容
始動試験	①始動試験 ②停止試験 ③始動回数試験 ④保護連動試験 ⑤電圧調整範囲の確認 ⑥運転記録

(8) 原動機点検

点検項目	点検内容
設置状況	①周囲の整理整頓、状況点検 ②区画、隔壁等破損の有無点検 ③水の浸透、漏れ等の有無点検 ④換気装置の機能点検 ⑤照明設備の機能点検 ⑥標識の表示状況の点検
表示	①表示の適否確認
発電装置	①変形、損傷、脱落、漏れ等の有無点検
計器類	①変形等の有無及び指示値の適否点検
燃料油 ラジエーター	①外形上で変形等の異常有無点検 ②規定の燃料油量があるか点検 ③規定の冷却水量があるか点検
排気管	①可燃物が放置されていないか周囲状況の点検 ②外形上で変形、損傷、支持金具の緩み等有無点検 ③貫通部の変形、損傷、脱落等の異常有無点検
配管	①変形、損傷、漏れ等の有無点検

件名	非常用発電設備保守点検	図面No.	6/9
図名	保守点検表	縮尺	—
陸上自衛隊 都城駐屯地業務隊		令和8年6月13日	

点検項目	点検内容
発電装置	①潤滑油の種類及び量の確認 ②タンク、ラジエーター等冷却装置の機能点検 ③無負荷運転での各部点検性能チェック ④手動停止装置の機能点検
計器類	①設備を運転し、各計器の作動、指示値を点検
耐震装置	①耐震措置が適正に行われ、損傷等がないか点検
発電装置	①自動始動・停止が正常に完了するか否か点検
始動補助装置	①確実に作動するか否か点検
保安装置	①作動値が設定値とおりか否か点検
調速機	①確実に作動するか否か確認
負荷運転	①正常な運転状況であるか否か点検 ②換気（吸気・排気）の良否点検
燃料噴射ポンプ	①ラック目盛位置・摺動点検 ②噴射時期及び調整ネジ弛み点検 ③プランジャーの漏れ確認
燃料噴射弁	①噴射圧力・噴霧状況点検及び調整
燃料油コシ器	①分解掃除
燃料タンク	①沈殿物・水分の排出
移送ポンプ	①燃料移送ポンプの動作確認
機関潤滑油	①汚れ点検 ②油量点検
潤滑油コシ器	①分解清掃
潤滑油冷却器	①外観点検
冷却水ヒーター	①断線・接点等の点検
温調弁	①作動確認 ②分解点検

件名	非常用発電設備保守点検	図面No.	7/9
図名	保守点検表	縮尺	—
陸上自衛隊 都城駐屯地業務隊		令和8年6月 18日	

点検項目	点検内容
吸排気弁	①弁調整（弁頭スキマ） ②弁バネ・バネ受点検
調速リンク	①点検調整 ②注油及び摺動点検
過給機	①ブロワーフィルター洗浄
空気冷却器	①外観点検
回転計	①機関停止中指針が零を指しているか
潤滑油圧力計	①機関停止中指針が零を指しているか
圧力低下 スイッチ	①配線ターミナルの増締 ②作動確認調整
冷却水温度 スイッチ	①配線ターミナルの増締 ②作動確認調整
燃料フロート スイッチ	①配線ターミナルの増締 ②作動確認調整
スピードリレー スイッチ	①配線ターミナルの増締 ②作動確認調整
セルモーター	①接点・ブラシ等の点検
ラジエーター	①冷却水入替及び清掃 ②ファンの羽取付鉋に弛みはないか ③ベルトに弛みはないか ④スパイダー谷底部に異常はないか

件 名	非常用発電設備保守点検	図面No.	8/9
図 名	保守点検表	縮 尺	—
陸上自衛隊 都城駐屯地業務隊		令和8年6月 18日	

8 交換部品一覧表

品 名	数 量 等
エンジンオイル	1 2 0 L
オイルフィルター	2 個
燃料フィルター	3 個
ガスケット	3 個
冷却水	3 6 L
エアフィルター	1 個

件 名	非常用発電設備保守点検	図面No.	9/9
図 名	交換部品一覧表	縮 尺	—
陸上自衛隊 都城駐屯地業務隊		令和8年6月 18 日	