公告 第 45 号
令和8年10月29日

公　　告

分任契約担当官
陸上自衛隊別府駐屯地
第４０４会計隊長　野田　勝美

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

１　入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
6S7D1TT02120	6SS81A60019 0001		

品名　または　件名
別府駐屯地　十文字原演習場避雷針設置役務
部品番号　または　規格
仕様書のとおり
使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						

納地または工事場所	引渡場所
別府駐業　十文字原演習場	別府駐業　十文字原演習場
搬入場所	納期または工期
別府駐業　十文字原演習場	令和9年3月31日（水）

２　競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所
公告及び入札心得等については、別府駐屯地会計隊及び西部方面隊ＨＰに掲示する。

４　説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：
入札日時場所　：令和8年11月12日（木）10時00分　第４０４会計隊契約班

５　保証金
入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項
別紙のとおり

別紙１－１

１　入札参加資格者
（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
（３）令和７・８・９年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」格付「Ｄ以上」で契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
（４）契約担当官等から指名停止の処分を受けている期間中の者でないこと。
（５）大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
（６）前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
（７）公告及び入札の心得を確認のうえ、暴力団排除に関する事項に誓約する旨（当社は入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約します。）を入札書に付記するものとする。
（８）現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

２　入札方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

３　落札決定方法：総額（消費税抜き）　当隊所定の予定価格以内の最低落札者とする。（同価の場合は、抽選により決定する。）

４　入札保証金　：免除
ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の 100 分の 5 以上を違約金として徴収する。

５　契約保証金　：免除
ただし、契約者がその契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の 100 分の 10 以上を違約金として徴収する。

６　入札の無効
（１）競争入札に参加する者に、必要な資格のない者が行った入札
（２）入札金額、入札者氏名及び押印が判明しがたいもの。
（３）暴力団排除に関する誓約を行わなかった者の入札
（４）電信・電話・ＦＡＸによる入札
（５）その他入札に関する条件に違反した入札

７　契約条項及び入札等参加者心得を示す場所
契約条項及び入札等参加者心得については、別府駐屯地会計隊契約班及び西部方面隊ＨＰで常時閲覧できます。

８　契約書の作成：落札決定後速やかに、契約書を作成します。
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」

９　その他
（１）入札に関する委任等を受けた者は、入札前までに委任状を提出すること。
（２）競争参加資格審査結果通知書の写しを入札前までに提出すること。（FAX 可）
（３）郵便入札希望業者は、入札日前日までに必着するように郵送し 10 の下記担当者に連絡すること。また、再度の入札となった場合は別途連絡いたします。
（４）現場説明会：実施しない。（ただし、仕様書の認識を合わせるため事前に 11 の下記担当者に調整のうえ仕様書を確認するものとする。）
（５）最低価格の入札金額が、契約等担当官等が定める調査基準額に該当する場合は、入札価格の内訳書等といった積算資料等を提出していただくよう依頼する可能性があります。

※積算資料等の提出に応じていただけない場合又は不十分な場合は、その旨説明を求める可能性があります。

※積算資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない可能性があります。

（６）公告の掲示場所：西部方面隊ホームページ(http://www.mod.go.jp/gsdf/wae/)
陸上自衛隊別府駐屯地

10　入札及び契約事項に関する問い合わせ先
〒８７４－０８４９　大分県別府市大字鶴見４５４８－１４３
陸上自衛隊別府駐屯地　第４０４会計隊　契約班　担当　砥板（といた）
TEL　０９７７－２２－４３１１（内線）３４８　　FAX　０９７７－２３－３４３３（直通）

11　仕様書及び現場確認に関する問い合わせ先
陸上自衛隊別府駐屯地　別府駐屯地業務隊管理科　演習場管理班　担当　佐藤
TEL　０９７７－２２－４３１１　（内線）３９５

別府駐屯地 十文字原演習場避雷針設置

件　名	別府駐屯地 十文字原演習場避雷針設置					
図　名	表　紙	作成年月日	8.10.19	縮尺	図示	1／8
業務隊長	管理科長	演習場管理班長	電気係長		担　当	
柳澤	長野	佐藤	松生		渡邊	
陸上自衛隊別府駐屯地業務隊管理科						

設置仕様書

1　設置概要

(1)　設置場所　陸上自衛隊別府駐屯地 十文字原演習場

(2)　種．目　避雷針１基　コンクリート柱

2　一般事項

(1)　本設置は本仕様書による他、国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築工事共通仕様書（電気設備工事編）及び関係法令に適合したものとする。

(2)　製作に先立ち承認図を作成し、監督員の承認を得る。

(3)　設置場所についても監督員と現地立ち合いの下、選定すること。

(4)　設置前、設置中、設置後の写真を撮影し、監督員に提出すること。

(5)　疑義が生じた際は、速やかに監督員と調整すること。

(6)　施工に際し他施設に損傷等を与えた場合は請負者の責任において速やかに現状に復旧すること。


(7)　検査は検査官立ち合いの下、実施し合格をもって完了とする。

3．特記事項

(1)　本設置に先立ち、工程表を作成し監督員へ提出し承認を得ること。


(2)　作業実施者は、第１種電気工事士及び第２種電気工事士とし、作業員名簿及び免状の写しを提出すること。

(3)　接地抵抗測定はＡ種とし測定結果成績書を提出すること。




十文字原演習場配置図

件　名	別府駐屯地 十文字原演習場避雷針設置					
図　名	仕様書	作成年月日	8.10.19	縮尺	図示	2／8
陸上自衛隊別府駐屯地業務隊管理科						



コンクリート柱標準図




寸法表

単位：mm

種別	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	R	質量(kg)
0.8m	150	18	60	140	250	300	20	130	240	330	800	30	35
1.0m	150	18	60	140	275	450	20	70	240	390	1000	30	45
1.2m	150	20	60	160	375	450	20	90	240	410	1200	30	57
1.5m	150	20	60	200	470	560	24	110	240	430	1500	30	73

根かせ標準図

件名	別府駐屯地 十文字原演習場避雷針設置					
図名	避雷針標準図①	作成年月日	8.10.19	縮尺	図示	3／8
陸上自衛隊別府駐屯地						



種類	A（適用径）	B	C	D	E	F	d_1
小	φ230～φ300	500	40	245	100	80	12.7
中	φ270～φ360	597	45	280	120	85	12.7
大	φ350～φ470	735	45	330	200	85	12.7

	巾	厚さ	孔径	d_1
許容差	±1.5	±0.5	±0.5	−0.3


品番	名称	個数
1	本体	1
2	曲ボルト	2
3	ナット（M14）	2
4	座金（M14用）	2

※ 許容差のない寸法は概略寸法を示す。
※ ボルトは転造ねじ（有効径材使用）とする。


根かせバンド標準図


件名	別府駐屯地 十文字原演習場避雷針設置					
図名	避雷針標準図②	作成年月日	8.10.19	縮尺	図示	4／8
陸上自衛隊別府駐屯地						

脱落対策（Cリング・剣先ビス・接着剤付）



突針標準図







品番	全長 L(m)	有効長 h(m)	支持管寸法 L
5501	4.5	3	48.6φ×3.2t×4.5m
5502	5.5	4	48.6φ×3.2t×5.5m
5503	〃	〃	60.5φ×3.2t×5.5m

注）ダイヒカップリング及び支持管用接続端子は、取付済。

支持管標準図

件名	別府駐屯地 十文字原演習場避雷針設置					
図名	避雷針標準図③	作成年月日	8.10.19	縮尺	図示	5／8
陸上自衛隊別府駐屯地						





品番	支持管外径D1	パンザーマスト外径D2	L	摘要
6163	48.6φ	175φ	111	
6164	〃	196.5φ	100	底板付


支持管取付金物標準図



品番	構成 mmX本	公称断面積 mm²	外径 mm
7003	2.0X13	40	10.4
7004	2.0X19	60	12.4


銅線（鬼より線）標準図


件名	別府駐屯地 十文字原演習場避雷針設置					
図名	避雷針標準図④	作成年月日	8.10.19	縮尺	図示	6／8
陸上自衛隊別府駐屯地						



品番	使用導線	D
7100-1	40mm²迄	11φ
7100-2	60 〃	13φ


銅線取付金物標準図






端子ボックス標準図

件　名	別府駐屯地 十文字原演習場避雷針設置					
図　名	避雷針標準図⑤	作成年月日	8.10.19	縮尺	図示	7／8
陸上自衛隊別府駐屯地						



品番	銅板寸法	銅線
8631	1.5t×900×900	2.0×13(40mm²)
8632	〃	2.0×19(60mm²)

接地銅板標準図



品番	記号	寸法	銅被覆	摘要
8701	A	14φ×1500	0.5mm	単独用
8702	B	〃	〃	連結用
8704	C	14φ×75	−	リード端子
8705	D	14φ×300	0.5mm	測定用

アース棒標準図

件名	別府駐屯地 十文字原演習場避雷針設置					
図名	避雷針標準図⑥	作成年月日	8.10.19	縮尺	図示	8／8
陸上自衛隊別府駐屯地						

市 場 価 格 調 査 書

令和　　年　　月　　日

分任契約担当官
陸上自衛隊別府駐屯地
第404会計隊長　野田　勝美　　殿

住　　所:
会 社 名:
代表者名:
担当者:
担当者連絡先:

金￥

(税抜金額)

内　訳

No.	品　　名	規　格	単位	数量	単　価	金　額
1	別府駐屯地　十文字原演習場避雷針設置役務	仕様書のとおり	ST	1.00		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
	小計					

提出期限: 令 和 8 年 11 月 9 日　17時 まで

入　札　書

令和　　年　　月　　日

分任契約担当官
陸上自衛隊別府駐屯地
第404会計隊長　野田　勝美　　殿

入札金額 ￥
（税抜金額）

当社は、「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札いたします。

また、当社（当団体）は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。

件　　名　：別府駐屯地　十文字原演習場避雷針設置役務

履 行 期 限　：令和9年3月31日

履 行 場 所　：別府駐業　十文字原演習場

住　　所
会 社 名
代 表 者 名　　印

代理人氏名　　印