

月 別 予 定 使 用 電 力

湯布院駐屯地

項目 月	最大需要電力 (k W)	使用電力量 (k W h)	備 考
令和 8 年 4 月分	570	200, 000	
令和 8 年 5 月分	460	175, 000	
令和 8 年 6 月分	770	250, 000	
令和 8 年 7 月分	770	325, 000	
令和 8 年 8 月分	770	300, 000	
令和 8 年 9 月分	750	282, 000	
令和 8 年 10 月分	520	204, 000	
令和 8 年 11 月分	620	300, 000	
令和 8 年 12 月分	700	310, 000	
令和 9 年 1 月分	760	310, 000	
令和 9 年 2 月分	760	310, 000	
令和 9 年 3 月分	700	300, 000	
合 計		3, 266, 000	

(参考) 月 別 使 用 電 力 (実 績)

湯布院駐屯地

項目 月	最大需要電力 (k W)	使用電力量 (k W h)	備 考
令和 7 年 4 月分	568	198, 905	
令和 7 年 5 月分	458	174, 108	
令和 7 年 6 月分	767	248, 201	
令和 7 年 7 月分	761	324, 640	
令和 7 年 8 月分	769	298, 276	
令和 7 年 9 月分	748	281, 664	
令和 7 年 10 月分	511	203, 278	
令和 7 年 11 月分	611	253, 026	
令和 7 年 12 月分	700	298, 000	予定
令和 8 年 1 月分	760	298, 000	予定
令和 8 年 2 月分	760	298, 000	予定
令和 8 年 3 月分	700	288, 000	予定
合 計		3, 164, 098	

月 別 予 定 使 用 電 力

日出生台演習場管理地区

項目 月	最大需要電力 (k W)	使用電力量 (k W h)	備 考
令和 8 年 4 月分	140	39,000	
令和 8 年 5 月分	120	40,000	
令和 8 年 6 月分	165	66,500	
令和 8 年 7 月分	185	70,000	
令和 8 年 8 月分	165	45,000	
令和 8 年 9 月分	180	73,000	
令和 8 年 10 月分	130	56,000	
令和 8 年 11 月分	165	56,000	
令和 8 年 12 月分	165	56,000	
令和 9 年 1 月分	165	56,000	
令和 9 年 2 月分	175	56,000	
令和 9 年 3 月分	175	47,000	
合 計		660,500	

(参考) 月 別 使 用 電 力 (実 績)

日出生台演習場管理地区

項目 月	最大需要電力 (k W)	使用電力量 (k W h)	備 考
令和 7 年 4 月分	135	38,435	
令和 7 年 5 月分	112	39,680	
令和 7 年 6 月分	165	66,474	
令和 7 年 7 月分	182	70,144	
令和 7 年 8 月分	165	44,362	
令和 7 年 9 月分	177	72,842	
令和 7 年 10 月分	127	46,474	
令和 7 年 11 月分	161	56,314	
令和 7 年 12 月分	166	33,020	予定
令和 8 年 1 月分	166	62,637	予定
令和 8 年 2 月分	173	68,193	予定
令和 8 年 3 月分	173	49,450	予定
合 計		648,025	

月 別 予 定 使 用 電 力

日出生台演習場地蔵原地区

項目 月	最大需要電力 (k W)	使用電力量 (k W h)	備 考
令和 8 年 4 月分	5	960	
令和 8 年 5 月分	4	880	
令和 8 年 6 月分	2	640	
令和 8 年 7 月分	4	830	
令和 8 年 8 月分	4	810	
令和 8 年 9 月分	4	900	
令和 8 年 10 月分	2	770	
令和 8 年 11 月分	6	900	
令和 8 年 12 月分	8	750	
令和 9 年 1 月分	10	900	
令和 9 年 2 月分	10	1, 100	
令和 9 年 3 月分	10	1, 300	
合 計		10, 740	

(参考) 月 別 使 用 電 力 (実 績)

日出生台演習場地蔵原地区

項目 月	最大需要電力 (k W)	使用電力量 (k W h)	備 考
令和 7 年 4 月分	5	958	
令和 7 年 5 月分	4	879	
令和 7 年 6 月分	2	637	
令和 7 年 7 月分	4	824	
令和 7 年 8 月分	4	806	
令和 7 年 9 月分	4	719	
令和 7 年 10 月分	2	772	
令和 7 年 11 月分	6	816	
令和 7 年 12 月分	8	1, 174	
令和 8 年 1 月分	10	1, 802	予定
令和 8 年 2 月分	10	980	予定
令和 8 年 3 月分	10	1, 483	予定
合 計		11, 850	

月 別 予 定 使 用 電 力

日出生台演習場小野原地区

項目 月	最大需要電力 (k W)	使用電力量 (k W h)	備 考
令和 8 年 4 月分	2	1,200	
令和 8 年 5 月分	3	1,200	
令和 8 年 6 月分	2	1,200	
令和 8 年 7 月分	3	1,000	
令和 8 年 8 月分	3	1,000	
令和 8 年 9 月分	2	1,000	
令和 8 年 10 月分	1	1,200	
令和 8 年 11 月分	3	1,200	
令和 8 年 12 月分	4	1,300	
令和 9 年 1 月分	4	900	
令和 9 年 2 月分	5	1,000	
令和 9 年 3 月分	5	1,300	
合 計		13,500	

(参考) 月 別 使 用 電 力 (実 績)

日出生台演習場小野原地区

項目 月	最大需要電力 (k W)	使用電力量 (k W h)	備 考
令和 7 年 4 月分	2	705	
令和 7 年 5 月分	2	616	
令和 7 年 6 月分	2	911	
令和 7 年 7 月分	3	1,108	
令和 7 年 8 月分	3	1,032	
令和 7 年 9 月分	2	789	
令和 7 年 10 月分	1	731	
令和 7 年 11 月分	3	726	
令和 7 年 12 月分	4	1,061	
令和 8 年 1 月分	4	1,017	予定
令和 8 年 2 月分	4	706	予定
令和 8 年 3 月分	4	866	予定
合 計		10,268	