


令和8年度 那覇駐屯地で使用する電気

業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画係長	工事企画主任	工事企画係	作成者
件 名		令和8年度 那覇駐屯地で使用する電気				
表 紙						
縮尺		作成年月日	令和 8年 1月 26日			
		作 成 者	防衛技官 赤嶺 真也			
陸上自衛隊 那覇駐屯地業務隊						

仕 様 書

1 件 名 令和8年度那覇駐屯地で使用する電気

2 概 要

- (1) 需要場所
沖縄県那覇市字鏡水679
陸上自衛隊那覇駐屯地
- (2) 業種及び用途 官公署（国家事務）

3 仕 様

- (1) 電気方式、標準電圧、周波数

ア 供給電気方式 交流3相3線式

イ 供給電圧（標準電圧）6,000V

ウ 計量電圧（標準電圧）6,600V

エ 周 波 数 60HZ

オ 受電方式 1回線受電（本線）

カ 蓄熱式負荷設備の有無 有
(8.99KW×1台 3相200V)

- (2) 契約電力、予定電力使用量

ア 契約電力（予定） 2,050kw
※年度内に変更する可能性あり

イ 予定電力使用量 7,882,000kwh
(令和8年度月別使用予定電力量は別紙第1のとおり)

ウ 令和7年度月別使用実績 別紙第2

エ 令和6年度月別使用実績 別紙第3

- (3) 供給電気の種類等

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率100%とすること。

参照：「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件 <http://there100.org/goingu-100>

- (4) 使用期間

自 令和8年 4月 1日 午前 0時

至 令和9年 3月31日 午後 12時

(5) 電力量の検針

- ア 自動検針装置 氷蓄熱のみ有
- イ 電力会社の検針方法 スマートメーターによる
- ウ 電力量計の構成 富士電機システムズ(株)
変成器付複合計器(精密級)FP3ER-R形
1000pulse/kws、1000pulse/kvars
SP:50000pulse

(6) 需給地点

需要場所構内の1号柱に設置したPAS電源側接続点

(7) 電気工作物の財産分界点

上記需給地点に同じ

ただし計量地点に設置した計量装置は沖縄地区の一般電気事業者の所有とする。計量装置は受電所側壁面(蓄熱式負荷設備についての計量は、整備工場)

(8) 保安上の責任分界点

上記需給地点に同じ

(9) その他

自動力率調整装置の設置により平均力率100%を確保

4 その他

- (1) 力率は、自動力率調整装置を設置し、使用期間中100パーセントを保持する予定

- (2) 非常用自家発電設備 625KVA 1台

- (3) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める電気供給約款による。なお、入札価格の算定にあたっては、力率は100パーセントとし、燃料費調整、再生可能エネルギー発電促進賦課金等及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

- (4) 使用期間内において官側の施設改修に伴い契約を解除することもある。

令和8年度月別使用予定電力量

契約電力2050kw

那覇駐屯地

月別	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)
4月	2,050	516,000			301,808	214,192
5月	2,050	654,000			354,337	299,663
6月	2,050	834,000			484,220	349,780
7月	2,050	896,000	402,304	126,426		367,270
8月	2,050	893,000	385,776	119,573		387,651
9月	2,050	918,000	387,396	121,910		408,694
10月	2,050	861,000			494,386	366,614
11月	2,050	582,000			315,153	266,847
12月	2,050	497,000			257,645	239,355
1月	2,050	405,000			206,753	198,248
2月	2,050	395,000			223,057	171,944
3月	2,050	431,000			247,308	183,692
合計		7,882,000	1,175,476	367,909	2,884,667	3,453,949

令和7年度月別使用実績

契約電力1790kw

那覇駐屯地

月別	月最大電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)
4月	1,141	447,976			262,020	185,956
5月	1,526	568,403			307,937	260,466
6月	1,649	725,161			420,992	304,169
7月	1,625	778,506	349,900	109,433		319,173
8月	1,757	776,245	335,535	103,728		336,982
9月	1,706	797,584	336,602	105,829		355,153
10月	1,616	762,441			437,736	324,705
11月	1,445	505,519			273,707	231,812
12月	812	311,871			165,771	146,100
1月		0				
2月		0				
3月		0				
合計		5,673,706	1,022,037	318,990	1,868,163	2,464,516

- (1) 蓄熱電力量については、沖縄地区の一般電気事業者の電気供給約款等の定めに準じる
(蓄熱割引については再掲とする。)
- (2) 時間帯別電力量の内訳は、沖縄地区の一般電気事業者の電気供給約款及び選択約款
による時間帯とする。

令和6年度月別使用実績

契約電力1670kw

那覇駐屯地

月別	月最大電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)
4月	1,670	530,632			312,480	218,152
5月	1,670	574,327			295,377	278,950
6月	1,670	684,151			395,144	289,007
7月	1,670	831,837	372,928	114,551		344,358
8月	1,670	806,478	357,608	109,651		339,219
9月	1,670	754,332	309,132	94,065		351,135
10月	1,670	739,540			432,984	306,556
11月	1,670	564,166			309,580	254,586
12月	1,670	326,239			169,112	157,127
1月	1,670	311,633			159,086	152,547
2月	1,670	302,393			170,752	131,641
3月	1,670	385,596			221,254	164,342
合計		6,811,324	1,039,668	318,267	2,465,769	2,987,620

令和8年度 八重瀬分屯地(管理地域・訓練地域)で使用する電気

業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画係長	工事企画主任	工事企画係	作成者
件 名		令和8年度 八重瀬分屯地(管理地域・訓練地域)で使用する電気				
表 紙						
縮尺		作成年月日		令和 8年 1月 26日		
		作 成 者		防衛技官 赤嶺 真也		
陸上自衛隊 那覇駐屯地業務隊						

仕 様 書

1 件 名 令和8年度八重瀬分屯地（管理地域・訓練地域）で使用する電気

2 概 要

(1) 需要場所
沖縄県島尻郡八重瀬町字富盛2608
陸上自衛隊八重瀬分屯地（管理地域）
陸上自衛隊八重瀬分屯地（訓練地域）

(2) 業種及び用途 官公署（国家事務）

3 仕 様

(1) 電気方式、標準電圧、周波数

ア 供給電気方式 交流3相3線式
イ 供給電圧（標準電圧）6,000V
ウ 計量電圧（標準電圧）6,600V
エ 周 波 数 60HZ
オ 受電方式 各1回線受電（本線）
カ 蓄熱式負荷設備の有無 無

(2) 契約電力、予定電力使用量

ア 契約電力 355kw 実量制（管理地域）
52kw 実量制（訓練地域）
イ 予定電力使用量 1,323,000kwh（管理地域）
115,800kwh（訓練地域）
（令和8年度月別使用予定電力量は別紙第1のとおり）

ウ 令和7年度月別使用実績 別紙第2

エ 令和6年度月別使用実績 別紙第3

(3) 供給電気の種類等

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率100%とすること。

参照：「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件 <http://there100.org/goingu-100>

(4) 使用期間

自 令和8年 4月 1日 午前 0時

至 令和9年 3月31日 午後 12時

(5) 電力量の検針

- | | | |
|---|-----------|--|
| ア | 自動検針装置 | 有 |
| イ | 電力会社の検針方法 | スマートメーターによる |
| ウ | 電力量計の構成 | 管理地域 大崎電気工業(株)
変成器付複合計器 (普通級) AP3EN-R形
1000pulse/kws、1000pulse/kvars
SP:50000pulse |
| | | 訓練地域 東光東芝メーターシステムズ(株)
変成器付複合計器 (普通級) SM3ER-R形
1000pulse/kws、1000pulse/kvars
SP:50000pulse |

(6) 需給地点 (管理・訓練)

需要場所構内の1号柱に設置したPAS電源側接続点

(7) 電気工作物の財産分界点

上記需給地点に同じ

ただし計量地点に設置した計量装置は沖縄地区の一般電気事業者の所有とする。計量装置は需給地点電柱とする。

(8) 保安上の責任分界点

上記需給地点に同じ

(9) その他

高圧進相コンデンサーの設置により平均力率100%を確保

4 その他

- (1) 力率は、高圧進相コンデンサーを設置し、使用期間中100パーセントを保持する予定

- (2) 非常用自家発電設備 500KVA 1台

- (3) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める電気供給約款による。なお、入札価格の算定にあたっては、力率は100パーセントとし、燃料費調整、再生可能エネルギー発電促進賦課金等及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

- (4) 使用期間内において官側の施設改修に伴い契約を解除することもある。

令和8年度月別使用予定電力量

八重瀬分屯地(管理)

月別	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜間 電力量 (kwh)
4月	355	82,000			47,232	34,768
5月	355	104,000			53,040	50,960
6月	355	147,000			87,024	59,976
7月	355	152,000	68,248	21,280		62,472
8月	355	151,000	69,007	21,744		60,249
9月	355	160,000	66,880	20,480		72,640
10月	355	150,000			88,500	61,500
11月	355	107,000			59,492	47,508
12月	355	69,000			36,225	32,775
1月	355	66,000			32,340	33,660
2月	355	66,000			35,904	30,096
3月	355	69,000			37,950	31,050
合計		1,323,000	204,135	63,504	477,707	577,654

八重瀬分屯地(訓練)

月別	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜間 電力量 (kwh)
4月	52	6,700			3,859	2,841
5月	52	10,100			5,241	4,859
6月	52	13,800			8,128	5,672
7月	52	13,800	6,072	2,166		5,562
8月	52	13,800	6,251	2,111		5,438
9月	52	15,000	6,045	2,160		6,795
10月	52	11,900			7,092	4,808
11月	52	8,200			4,452	3,748
12月	52	5,200			2,662	2,538
1月	52	5,200			2,782	2,418
2月	52	5,600			3,231	2,369
3月	52	6,500			3,594	2,906
合計		115,800	18,368	6,437	41,041	49,954

(1) 時間帯別電力量の内訳は、沖縄地区の一般電気事業者の電気供給約款及び選択約款による時間帯とする。

令和7年度月別使用実績

八重瀬分屯地(管理)

月別	月最大電力 (kw)	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)
4月	254	355	74,377			41,700	32,677
5月	301	355	94,674			48,314	46,360
6月	354	355	133,667			78,995	54,672
7月	354	354	137,843	62,849	20,326		54,668
8月	352	354	137,640	57,585	18,518		61,537
9月	354	354	145,897	63,923	20,492		61,482
10月	344	354	136,748			77,571	59,177
11月	273	354	86,889			44,667	42,222
12月	147	354	56,756			29,772	26,984
1月							
2月							
3月							
合計			1,004,491	184,357	59,336	321,019	439,779

八重瀬分屯地(訓練)

月別	月最大電力 (kw)	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)
4月	31	44	6,083			3,330	2,753
5月	31	44	9,175			4,491	4,684
6月	52	52	12,529			7,465	5,064
7月	36	52	12,569	5,698	1,989		4,882
8月	37	52	12,564	5,131	1,718		5,715
9月	36	52	13,616	5,809	1,937		5,870
10月	33	52	10,783			6,192	4,591
11月	21	52	6,562			3,440	3,122
12月	21	52	4,790			2,594	2,196
1月			0				
2月			0				
3月			0				
合計			88,671	16,638	5,644	27,512	38,877

(1) 時間帯別電力量の内訳は、沖縄地区の一般電気事業者の電気供給約款及び選択約款による時間帯とする。

令和6年度月別使用実績

八重瀬分屯地(管理)

月別	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)
4月	340	89,215			51,433	37,782
5月	340	96,995			49,563	47,432
6月	340	124,056			73,558	50,498
7月	355	158,217	71,108	22,175		64,934
8月	355	147,346	67,460	21,219		58,667
9月	355	129,130	53,876	16,653		58,601
10月	355	129,435			76,473	52,962
11月	355	96,931			53,895	43,036
12月	355	62,695			32,934	29,761
1月	355	60,168			29,511	30,657
2月	355	60,401			32,914	27,487
3月	355	62,967			34,639	28,328
合計		1,217,556	192,444	60,047	434,920	530,145

八重瀬分屯地(訓練)

月別	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)
4月	56	5,203			2,959	2,244
5月	56	7,224			4,009	3,215
6月	56	10,182			5,833	4,349
7月	56	13,291	5,631	1,917		5,743
8月	56	8,138	3,637	1,243		3,258
9月	56	11,278	4,372	1,444		5,462
10月	56	10,046			5,820	4,226
11月	45	8,701			4,616	4,085
12月	45	4,260			2,167	2,093
1月	45	4,349			2,270	2,079
2月	45	5,066			2,982	2,084
3月	45	4,927			2,850	2,077
合計		92,665	13,640	4,604	33,506	40,915

令和8年度 知念分屯地で使用する電気

業務隊長	管理科長	當班班長	工事企画係長	工事企画主任	工事企画係	作成者
件 名		令和8年度 知念分屯地で使用する電気				
表 紙						
縮尺		作成年月日		令和 8年 1月 26日		
		作 成 者		防衛技官 赤嶺 真也		
陸上自衛隊 那覇駐屯地業務隊						

仕 様 書

1 件 名 令和8年度知念分屯地で使用する電気

2 概 要

(1) 需要場所
沖縄県南城市知念字知念1177-1
陸上自衛隊知念分屯地

(2) 業種及び用途 官公署（国家事務）

3 仕 様

(1) 電気方式、標準電圧、周波数

ア 供給電気方式 交流3相3線式

イ 供給電圧（標準電圧）6,000V

ウ 計量電圧（標準電圧）6,600V

エ 周 波 数 60HZ

オ 受電方式 1回線受電（本線）

カ 蓄熱式負荷設備の有無 無

(2) 契約電力、予定電力使用量

ア 契約電力 140kw 実量制

イ 予定電力使用量 706,000kwh
（令和8年度月別使用予定電力量は別紙第1のとおり）

ウ 令和7年度月別使用実績 別紙第2

エ 令和6年度月別使用実績 別紙第3

(3) 供給電気の種類等

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率100%とすること。

参照：「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件 <http://there100.org/goingu-100>

(4) 使用期間

自 令和8年 4月 1日 午前 0時

至 令和9年 3月31日 午後 12時

(5) 電力量の検針

- ア 自動検針装置 有
- イ 電力会社の検針方法 スマートメーターによる
- ウ 電力量計の構成 富士電機システムズ(株)
変成器付複合計器 (普通級) FM3ER-R形
1000pulse/kws、1000pulse/kvars
SP:50000pulse

(6) 需給地点

需要場所構内の1号柱に設置したPAS電源側接続点

(6) 電気工作物の財産分界点

上記需給地点に同じ

ただし計量地点に設置した計量装置は沖縄地区の一般電気事業者の所有とする。

(7) 保安上の責任分界点

上記需給地点に同じ

(8) その他

高圧進相コンデンサーの設置により平均力率100%を確保

4 その他

- (1) 力率は、高圧進相コンデンサーを設置し、使用期間中100パーセントを保持する予定

- (2) 非常用自家発電設備 375KVA 1台

- (3) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める電気供給約款による。なお、入札価格の算定にあたっては、力率は100パーセントとし、燃料費調整、再生可能エネルギー発電促進賦課金等及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

- (4) 使用期間内において官側の施設改修に伴い契約を解除することもある。

令和8年度月別使用予定電力量

知念分屯地

月別	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)
4月	140	50,000			27,000	23,000
5月	140	62,000			30,000	32,000
6月	140	76,000			40,000	36,000
7月	140	81,000	33,000	10,000		38,000
8月	140	79,000	31,000	10,000		38,000
9月	140	79,000	31,000	10,000		38,000
10月	140	76,000			40,000	36,000
11月	140	62,000			30,000	32,000
12月	140	37,000			18,000	19,000
1月	140	34,000			16,000	18,000
2月	140	31,000			16,000	15,000
3月	140	39,000			20,000	19,000
合計		706,000	95,000	30,000	237,000	344,000

(1) 時間帯別電力量の内訳は、沖縄地区の一般電気事業者の電気供給約款及び選択約款による時間帯とする。

令和7年度月別使用実績

知念分屯地

月別	月最大電力 (kw)	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)
4月	109	149	48,003			25,599	22,404
5月	128	149	59,687			28,755	30,932
6月	139	149	73,565			38,913	34,652
7月	138	149	76,911	31,645	9,140		36,126
8月	140	142	77,256	30,802	8,820		37,634
9月	134	140	76,630	30,196	8,639		37,795
10月	136	140	71,308			38,825	32,483
11月	123	140	53,878			26,097	27,781
12月	72	140	32,860			16,228	16,632
1月			0				
2月							
3月							
合計			570,098	92,643	26,599	174,417	276,439


(1) 時間帯別電力量の内訳は、沖縄地区の一般電気事業者の電気供給約款及び選択約款による時間帯とする。

令和6年度月別使用実績

知念分屯地

月別	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)
4月	140	58,428			30,738	27,690
5月	140	61,411			27,579	33,832
6月	141	69,845			36,750	33,095
7月	148	84,222	34,410	9,768		40,044
8月	149	82,760	34,023	9,575		39,162
9月	149	75,156	28,316	7,991		38,849
10月	149	74,461			39,610	34,851
11月	149	58,938			29,081	29,857
12月	149	33,827			16,074	17,753
1月	149	32,302			14,639	17,663
2月	149	29,318			15,235	14,083
3月	149	37,600			19,716	17,884
合計		698,268	96,749	27,334	229,422	344,763

令和8年度 勝連分屯地で使用する電気

業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画係長	工事企画主任	工事企画係	作成者
件 名		令和8年度 勝連分屯地で使用する電気				
表 紙						
縮尺		作成年月日	令和 8年 1月 26日			
		作 成 者	防衛技官 赤嶺 真也			
陸上自衛隊 那覇駐屯地業務隊						

仕 様 書

1 件 名 令和8年度勝連分屯地で使用する電気

2 概 要

(1) 需要場所
沖縄県うるま市勝連字内間2530
陸上自衛隊勝連分屯地

(2) 業種及び用途 官公署（国家事務）

3 仕 様

(1) 電気方式、標準電圧、周波数

ア 供給電気方式 交流3相3線式

イ 供給電圧（標準電圧）6,000V

ウ 計量電圧（標準電圧）6,600V

エ 周 波 数 60HZ

オ 受電方式 1回線受電（本線）

カ 蓄熱式負荷設備の有無 無

(2) 契約電力、予定電力使用量

ア 契約電力 650kw 実量制

イ 予定電力使用量 2,680,000kwh

（令和8年度月別使用予定電力量は別紙第1のとおり）

ウ 令和7年度月別使用実績 別紙第2

エ 令和6年度月別使用実績 別紙第3

(3) 供給電気の種類等

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率100%とすること。

参照：「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件 <http://there100.org/goingu-100>

(4) 使用期間

自 令和8年 4月 1日 午前 0時

至 令和9年 3月31日 午後 12時

(5) 電力量の検針

- ア 自動検針装置 有
- イ 電力会社の検針方法 スマートメーターによる
- ウ 電力量計の構成 大崎電気工業(株)
変成器付複合計器(普通級)AM3ER-R形
1000pulse/kws、1000pulse/kvars
SP:50000pulse

(6) 需給地点

需要場所構内の1号柱に設置したPAS電源側接続点

(7) 電気工作物の財産分界点

上記需給地点に同じ

ただし計量地点に設置した計量装置は沖縄地区の一般電気事業者の所有とする。

(8) 保安上の責任分界点

上記需給地点に同じ

(9) その他

高圧進相コンデンサーの設置により平均力率100%を確保

4 その他

- (1) 力率は、高圧進相コンデンサーを設置し、使用期間中100パーセントを保持する予定
- (2) 非常用自家発電設備 300KVA 1台
- (3) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める電気供給約款による。なお、入札価格の算定にあたっては、力率は100パーセントとし、燃料費調整、再生可能エネルギー発電促進賦課金等及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。
- (4) 使用期間内において官側の施設改修に伴い契約を解除することもある。

令和8年度月別使用予定電力量

勝連分屯地

月別	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)
4月	600	150,000			70,000	80,000
5月	600	200,000			100,000	100,000
6月	600	250,000			140,000	110,000
7月	650	280,000	110,000	40,000		130,000
8月	650	300,000	120,000	40,000		140,000
9月	650	280,000	110,000	40,000		130,000
10月	650	250,000			140,000	110,000
11月	650	230,000			110,000	120,000
12月	650	200,000			90,000	110,000
1月	650	180,000			90,000	90,000
2月	650	180,000			90,000	90,000
3月	650	180,000			90,000	90,000
合計		2,680,000	340,000	120,000	920,000	1,300,000

(1) 時間帯別電力量の内訳は、沖縄地区の一般電気事業者の電気供給約款及び選択約款
による時間帯とする。

令和7年度月別使用実績

勝連分屯地

月別	月最大電力 (kw)	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)
4月	354	546	124,930			67,230	57,700
5月	441	546	169,660			80,800	88,860
6月 ^①	463	546	230,820			122,390	108,430
7月	441	546	250,880	101,700	29,220		119,960
8月	447	463	236,510	93,490	27,690		115,330
9月	517	517	247,900	96,360	28,300		123,240
10月	445	517	221,030			117,090	103,940
11月	431	517	138,070			68,950	69,120
12月	260	517	113,480			57,490	55,990
1月			0				
2月							
3月							
合計			1,733,280	291,550	85,210	513,950	842,570


(1) 時間帯別電力量の内訳は、沖縄地区の一般電気事業者の電気供給約款及び選択約款による時間帯とする。

令和6年度月別使用実績

勝連分屯地

月別	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)
4月	396	128,140			70,820	57,320
5月	396	143,310			72,620	70,690
6月	501	198,010			105,230	92,780
7月	532	257,190	105,520	30,170		121,500
8月	546	232,730	97,370	29,050		106,310
9月	546	218,790	81,780	23,900		113,110
10月	546	212,960			113,380	99,580
11月	546	157,980			80,310	77,670
12月	546	94,580			46,540	48,040
1月	546	99,350			47,630	51,720
2月	546	98,050			51,370	46,680
3月	546	109,950			58,310	51,640
合計		1,951,040	284,670	83,120	646,210	937,040

令和8年度 白川分屯地(管理地域・訓練地域・沖縄訓練場)で使用する電気

業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画係長	工事企画主任	工事企画係	作成者
件 名		令和8年度 白川分屯地(管理地域・訓練地域・沖縄訓練場)で使用する電気				
表 紙						
縮尺		作成年月日	令和 8年 1月 26日			
		作 成 者	防衛技官 赤嶺 真也			
陸上自衛隊 那覇駐屯地業務隊						

仕 様 書

1 件 名 令和8年度白川分屯地（管理地域・訓練地域・沖縄訓練場）で使用する電気

2 概 要

(1) 需要場所

沖縄県沖縄市字白川119
陸上自衛隊 白川分屯地（管理地域）
沖縄県沖縄市字倉敷304-3
陸上自衛隊 白川分屯地（訓練地域）
沖縄県沖縄市字池原3285
陸上自衛隊 沖縄訓練場

(2) 業種及び用途 官公署（国家事務）

3 仕 様

(1) 電気方式、標準電圧、周波数

ア 供給電気方式 交流3相3線式

イ 供給電圧（標準電圧）6,000V

ウ 計量電圧（標準電圧）6,600V

エ 周波数 60HZ

オ 受電方式 各1回線受電（本線）

カ 蓄熱式負荷設備の有無 沖縄訓練場のみ有
（定格消費電力8.58KW×1台 3相200V）

(2) 契約電力、予定電力使用量

ア 契約電力	170kw	実量制	（管理地域）
	25kw	実量制	（訓練地域）
	90kw	実量制	（沖縄訓練場）

イ 予定電力使用量	659,000kwh	（管理地域）
	51,000kwh	（訓練地域）
	195,000kwh	（沖縄訓練場）

（令和8年度月別使用予定電力量は別紙第1のとおり）

ウ 令和7年度月別使用実績 別紙第2

エ 令和6年度月別使用実績 別紙第3

(3) 供給電気の種類等

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率100%とすること。

参照：「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件 <http://there100.org/goingu-100>

(4) 使用期間

自 令和8年 4月 1日 午前 0時

至 令和9年 3月31日 午後 12時

(5) 電力量の検針

- | | | |
|---|-----------|---|
| ア | 自動検針装置 | 有 |
| イ | 電力会社の検針方法 | スマートメーターによる
(白川管理及び訓練地域・沖縄訓練場) |
| ウ | 電力量計の構成 | 管理地域 大崎電気工業(株)
変成器付複合計器 (普通級) AM3EU-R形
1000pulse/kws、1000pulse/kvars
SP:50000pulse |
| | | 訓練地域 大崎電気工業(株)
変成器付複合計器 (普通級) AM3ER-R形
1000pulse/kws、1000pulse/kvars
SP:50000pulse |
| | | 沖縄訓練場 東芝(株)
変成器付複合計器 (普通級) SM3ER-R形
1000pulse/kws、1000pulse/kvars
SP:50000pulse |

(6) 需給地点

- ア 需要場所構内の1号柱に設置したPAS電源側接続点 (白川管理・訓練地域)
- イ 倉敷ダム側にある沖電電柱瑞慶山127外1より部隊管理電柱に設置したPAS電源側接続点とする。

(7) 電気工作物の財産分界点

上記需給地点に同じ。

ただし計量地点に設置した計量装置は沖縄地区の一般電気事業者の所有とする。計量装置は白川管理地域は隊舎電気室壁面、白川訓練地域は恩納村側沖電電柱山田198号柱、沖縄訓練場は需給地点とする。

(蓄熱式負荷設備の計量については、訓練場内管理棟壁面とする。)

(8) 保安上の責任分界点

上記需給地点に同じ

(9) その他

高圧進相コンデンサーの設置により平均力率100%を確保

4 その他

- (1) 力率は、高圧進相コンデンサーを設置し、使用期間中100パーセントを保持する予定。(但し、沖縄訓練場は自動力率調整装置による。)
- (2) 非常用自家発電設備 500KVA 1台 (白川管理地域のみ)
- (3) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める電気供給約款による。なお、入札価格の算定にあたっては、
力率は100パーセントとし、燃料費調整、再生可能エネルギー発電促進賦課金等及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。
- (4) 使用期間内において官側の施設改修に伴い契約を解除することもある。

令和8年度月別使用予定電力量

白川分屯地(管理)

月別	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜間 電力量 (kwh)
4月	170	42,000			20,215	21,785
5月	170	60,000			26,886	33,114
6月	170	78,000			39,671	38,329
7月	170	82,000	26,535	8,135		47,330
8月	170	77,000	27,850	8,826		40,324
9月	170	76,000	26,296	8,436		41,268
10月	170	74,000			34,536	39,464
11月	170	54,000			24,943	29,057
12月	170	37,000			17,250	19,750
1月	170	25,000			10,775	14,225
2月	170	25,000			11,350	13,650
3月	170	29,000			13,483	15,517
合計		659,000	80,681	25,397	199,109	353,813

白川分屯地(訓練)

月別	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜間 電力量 (kwh)
4月	25	3,000			1,178	1,822
5月	25	4,000			1,506	2,494
6月	25	6,000			2,567	3,433
7月	25	6,000	1,963	590		3,447
8月	25	7,000	2,487	764		3,749
9月	25	7,000	2,385	714		3,901
10月	25	6,000			2,537	3,463
11月	25	3,000			1,168	1,832
12月	25	2,000			791	1,209
1月	25	2,000			716	1,284
2月	25	2,000			779	1,221
3月	25	3,000			1,146	1,854
合計		51,000	6,835	2,068	12,388	29,709

沖縄訓練場

月別	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜間 電力量 (kwh)	蓄熱 電力量 (kwh)
4月	90	18,000			8,925	9,075	361
5月	90	14,000			6,471	7,529	431
6月	90	19,000			10,165	8,835	648
7月	90	18,000	5,774	2,643		9,583	892
8月	90	17,000	6,609	2,129		8,262	928
9月	90	20,000	6,952	2,560		10,488	1,030
10月	90	20,000			10,100	9,900	328
11月	90	10,000			4,951	5,049	660
12月	90	14,000			6,712	7,288	660
1月	90	14,000			7,432	6,568	660
2月	90	14,000			6,417	7,583	660
3月	90	17,000			7,759	9,241	660
合計		195,000	19,335	7,332	68,932	99,401	7,918

- (1) 蓄熱電力量については、沖縄地区の一般電気事業者の電気供給約款等の定めに従じる。
(蓄熱割引については再掲とする。)
- (2) 時間帯別電力量の内訳は、沖縄地区の一般電気事業者の電気供給約款及び選択約款
による時間帯とする。

令和7年度月別使用実績

白川分屯地(管理)

月別	月最大電力 (kw)	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜間 電力量 (kwh)
4月	127	168	41,554			22,682	18,872
5月	144	168	58,684			28,384	30,300
6月	167	168	76,914			42,141	34,773
7月	152	168	80,401	33,686	9,836		36,879
8月	149	168	75,708	30,414	9,054		36,240
9月	151	167	74,134	29,937	8,940		35,257
10月	155	167	72,453			39,713	32,740
11月	121	167	49,482			24,695	24,787
12月	91	167	42,744			22,302	20,442
1月			0				
2月							
3月							
合計			572,074	94,037	27,830	179,917	270,290

白川分屯地(訓練)

月別	月最大電力 (kw)	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜間 電力量 (kwh)
4月	9	20	3,080			1,510	1,570
5月	14	20	4,300			1,930	2,370
6月	21	21	6,004			3,012	2,992
7月	20	21	6,000	2,400	640		2,960
8月	19	21	6,512	2,596	705		3,211
9月	21	21	6,971	2,749	751		3,471
10月	21	21	6,035			3,128	2,907
11月	15	21	3,777			1,786	1,991
12月	10	21	3,210			1,588	1,622
1月			0				
2月							
3月							
合計			45,889	7,745	2,096	12,954	23,094

沖縄訓練場

月別	月最大電力 (kw)	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜間 電力量 (kwh)	蓄熱 電力量 (kwh)
4月	70	86	17,422			10,766	6,656	
5月	71	86	13,494			7,661	5,833	
6月	73	86	18,140			9,838	8,302	
7月	79	82	17,349	7,860	3,206		6,283	
8月	73	82	16,243	6,343	2,291		7,609	
9月	75	79	19,851	8,487	3,046		8,318	
10月	79	79	19,843			11,089	8,754	
11月	71	79	14,377			8,107	6,270	
12月	69	79	13,598			8,075	5,523	
1月			0					
2月								
3月								
合計			150,317	22,690	8,543	55,536	63,548	0

- (1) 蓄熱電力量については、沖縄地区の一般電気事業者の電気供給約款等の定めに従う。
(蓄熱割引については再掲とする。)
- (2) 時間帯別電力量の内訳は、沖縄地区の一般電気事業者の電気供給約款及び選択約款
による時間帯とする。

令和6年度月別使用実績

白川分屯地(管理)

月別	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)
4月	168	48,270			26,841	21,429
5月	168	52,652			25,237	27,415
6月	168	69,359			39,437	29,922
7月	168	77,730	33,264	10,548		33,918
8月	168	72,355	31,247	9,925		31,183
9月	168	70,205	27,663	8,576		33,966
10月	168	69,261			39,955	29,306
11月	168	52,937			29,219	23,718
12月	168	35,871			19,406	16,465
1月	168	24,450			11,685	12,765
2月	168	24,117			12,609	11,508
3月	168	28,466			15,263	13,203
合計		625,673	92,174	29,049	219,652	284,798

白川分屯地(訓練)

月別	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)
4月	21	2,780			1,384	1,396
5月	21	2,998			1,330	1,668
6月	21	3,284			1,741	1,543
7月	20	3,483	1,411	403		1,669
8月	20	3,821	1,539	485		1,797
9月	20	3,590	1,372	602		1,616
10月	20	3,862			2,215	1,647
11月	20	3,189			1,642	1,547
12月	20	2,400			1,140	1,260
1月	20	2,327			981	1,346
2月	20	2,180			1,033	1,147
3月	20	2,686			1,271	1,415
合計		36,600	4,322	1,490	12,737	18,051

沖縄訓練場

月別	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)	蓄 熱 電力量 (kwh)
4月	82	17,103			10,270	6,833	
5月	82	13,401			7,234	6,167	
6月	86	19,879			12,371	7,508	
7月	86	21,289	9,752	3,495		8,042	
8月	86	17,978	8,359	3,098		6,521	
9月	86	20,639	8,533	2,952		9,154	
10月	86	15,531			9,851	5,680	
11月	86	9,809			4,852	4,957	
12月	86	14,086			7,528	6,558	
1月	86	13,965			8,357	5,608	
2月	86	14,046			8,474	5,572	
3月	86	17,145			8,891	8,254	
合計		194,871	26,644	9,545	77,828	80,854	0

令和8年度 南与座分屯地で使用する電気

業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画係長	工事企画主任	工事企画係	作成者
件 名		令和8年度 南与座分屯地で使用する電気				
表 紙						
縮尺		作成年月日	令和 8年 1月 26日			
		作 成 者	防衛技官 赤嶺 真也			
陸上自衛隊 那覇駐屯地業務隊						

仕 様 書

1 件 名 令和8年度南与座分屯地で使用する電気

2 概 要

(1) 需要場所
沖縄県島尻郡八重瀬町字安里569
陸上自衛隊南与座分屯地

(2) 業種及び用途 官公署（国家事務）

3 仕 様

(1) 電気方式、標準電圧、周波数

ア 供給電気方式 交流3相3線式

イ 供給電圧（標準電圧）6,000V

ウ 計量電圧（標準電圧）6,600V

エ 周 波 数 60HZ

オ 受電方式 1回線受電（本線）

カ 蓄熱式負荷設備の有無 無

(2) 契約電力、予定電力使用量

ア 契約電力 124kw 実量制

イ 予定電力使用量 526,800kwh

（令和8年度月別使用予定電力量は別紙第1のとおり）

ウ 令和7年度月別使用実績 別紙第2

エ 令和6年度月別使用実績 別紙第3

(3) 供給電気の種類等

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率100%とすること。

参照：「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件 <http://there100.org/goingu-100>

(4) 使用期間

自 令和8年 4月 1日 午前 0時

至 令和9年 3月31日 午後 12時

(5) 電力量の検針

- | | |
|-------------|---|
| ア 自動検針装置 | 有 |
| イ 電力会社の検針方法 | スマートメーターによる |
| ウ 電力量計の構成 | 大崎電気工業(株)
変成器付複合計器(普通級) AM3ER-R形
1000pulse/kws、1000pulse/kvars
SP:50000pulse |

(6) 需給地点

需要場所構内の1号柱に設置したPAS電源側接続点

(7) 電気工作物の財産分界点

上記需給地点に同じ

ただし計量地点に設置した計量装置は沖縄地区の一般電気事業者の所有とする。

(8) 保安上の責任分界点

上記需給地点に同じ

(9) その他

高圧進相コンデンサーの設置により平均力率100%を確保

4 その他

- (1) 力率は、高圧進相コンデンサーを設置し、使用期間中100パーセントを保持する予定

- (2) 非常用自家発電設備 375KVA 1台

- (3) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める電気供給約款による。なお、入札価格の算定にあたっては、力率は100パーセントとし、燃料費調整、再生可能エネルギー発電促進賦課金等及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

- (4) 使用期間内において官側の施設改修に伴い契約を解除することもある。

令和8年度月別使用予定電力量

南与座分屯地

月別	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜間 電力量 (kwh)
4月	124	35,371			19,347	16,024
5月	124	45,339			23,032	22,307
6月	124	58,275			31,526	26,749
7月	124	58,409	24,239	7,009		27,161
8月	124	56,743	23,775	6,809		26,159
9月	124	59,723	23,053	6,390		30,280
10月	124	53,372			28,928	24,444
11月	124	47,491			24,933	22,558
12月	124	29,002			15,603	13,399
1月	124	27,628			13,345	14,283
2月	124	25,970			13,790	12,180
3月	124	29,477			16,301	13,176
合計		526,800	71,067	20,208	186,805	248,720

(1) 時間帯別電力量の内訳は、沖縄地区の一般電気事業者の電気供給約款及び選択約款による時間帯とする。

令和7年度月別使用実績

南与座分屯地

月別	月最大電力 (kw)	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)
4月	78	124	32,155			17,711	14,444
5月	96	124	41,217			21,421	19,796
6月	110	124	52,977			29,014	23,963
7月	102	124	53,099	22,432	6,465		24,202
8月	106	112	51,584	20,786	6,087		24,711
9月	104	110	54,293	20,901	5,963		27,429
10月	95	110	48,520			26,120	22,400
11月	89	110	36,756			18,590	18,166
12月	59	110	25,131			13,258	11,873
1月			0				
2月							
3月							
合計			395,732	64,119	18,515	126,114	186,984

(1) 時間帯別電力量の内訳は、沖縄地区の一般電気事業者の電気供給約款及び選択約款による時間帯とする。

令和6年度月別使用実績

南与座分屯地

月別	契約電力 (kw)	月合計 電力量 (kwh)	夏季昼間 (kwh)	夏季ピーク (kwh)	その他季 昼間 (kwh)	夜 間 電力量 (kwh)
4月	113	42,017			22,995	19,022
5月	113	46,160			23,450	22,710
6月	113	54,366			29,449	24,917
7月	121	66,232	27,508	7,957		30,767
8月	124	61,603	25,817	7,440		28,346
9月	124	57,356	22,117	6,164		29,075
10月	124	52,229			28,360	23,869
11月	124	43,173			22,358	20,815
12月	124	26,365			13,490	12,875
1月	124	25,116			11,938	13,178
2月	124	23,609			12,307	11,302
3月	124	26,797			14,638	12,159
合計		525,023	75,442	21,561	178,985	249,035

令和8年度 賀数宿舎エレベーターで使用する電気

業務隊長	管理科長	営繕班長	企画係長	企画係	電気係長	作成者
件 名		令和8年度 賀数宿舎エレベーターで使用する電気				
表 紙						
縮尺		作成年月日	令和 8年 1月 26日			
		作 成 者	防衛技官 赤嶺 真也			
陸上自衛隊 那覇駐屯地業務隊						

仕 様 書

- 1 件 名： 令和8年度 賀数宿舍エレベーターで使用する電気
- 2 概 要： 需要場所 賀数宿舍1・2・3・4・5号棟エレベーター
沖縄県糸満市賀数300-2
- 3 仕 様：
 - (1) 供給電気式 電圧・周波数・契約電力
 - ア 供給電気式交流3相3線式
 - イ 電圧200V
 - ウ 周波数60Hz
 - エ 契約電力 (1号棟エレベーター) 7kw
(2号棟エレベーター) 7kw
(3号棟エレベーター) 7kw
(4号棟エレベーター) 7kw
(5号棟エレベーター) 5kw
 - (2) 使用電力量等
 - ア 令和8年度予定使用電力量

1号棟	2,606kwh
2号棟	1,825kwh
3号棟	2,811kwh
4号棟	3,109kwh
5号棟	1,876kwh

(月別の使用電力量は別紙1のとおり)
 - イ 令和7年度月別使用電力量実績表(別紙2)
 - ウ 令和6年度月別使用電力量実績表(別紙2)
 - (3) 供給電気の種類等
「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給
こととし、その電気は再エネ比率100%とすること。
参照：「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件 <http://there100.org/goingu-100>
 - (4) 使用期間
令和8年4月1日午前0時から令和9年3月31日午後12時まで
 - (5) 計量地点
各棟エレベーター動力盤内(計量地点に設置した計量装置は沖縄電力所有とする)
 - (6) 電力量計の検針等
自動検針装置1・2・3・4・5号棟有
電力量計の検針スマートメーターによる(1・2・3・4・5号棟)
- 4 その他：
 - (1) 入札価格の算定にあたっては燃料調整費・再エネ賦課金等は考慮しない。
 - (2) その他要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については沖縄地区の一般電気事業者の定める電気供給約款による。
 - (3) 約款にない事項については双方の話し合いによる。

令和8年度月別使用予定電力量

	賀数 1号棟 (kwh)	賀数 2号棟 (kwh)	賀数 3号棟 (kwh)	賀数 4号棟 (kwh)	賀数 5号棟 (kwh)
契約電力 (kw)	7	7	7	7	5
4月	230	148	230	249	162
5月	219	143	222	244	156
6月	231	156	250	262	166
7月	215	140	225	236	155
8月	215	155	231	237	151
9月	227	166	245	254	159
10月	205	151	229	232	141
11月	225	167	247	262	158
12月	217	160	234	250	155
1月	229	165	256	298	173
2月	184	124	206	268	137
3月	209	151	236	317	165
合 計	2,606	1,825	2,811	3,109	1,876

	令和7年度月別使用電力量実績					令和6年度月別使用電力量実績				
	賀数 1号棟 (kwh)	賀数 2号棟 (kwh)	賀数 3号棟 (kwh)	賀数 4号棟 (kwh)	賀数 5号棟 (kwh)	賀数 1号棟 (kwh)	賀数 2号棟 (kwh)	賀数 3号棟 (kwh)	賀数 4号棟 (kwh)	賀数 5号棟 (kwh)
契約電力 (kw)	7	7	7	7	5	7	7	7	7	5
4月	187	147	217	277	146	223	144	223	242	157
5月	216	159	254	310	172	213	139	216	237	151
6月	183	135	212	254	142	224	151	243	254	161
7月	197	143	224	264	149	209	136	218	229	150
8月	211	150	236	280	151	209	150	224	230	147
9月	219	153	249	289	152	220	161	238	247	154
10月	203	142	230	277	140	199	147	222	225	137
11月	237	170	270	326	167	218	162	240	254	153
12月	213	155	238	258	160	211	155	227	243	150
1月	259	181	262	283	184	222	160	249	289	168
2月	210	148	208	234	149	179	120	200	260	133
3月	255	177	246	283	174	203	147	229	308	160
合 計	2,590	1,860	2,846	3,335	1,886	2,530	1,772	2,729	3,018	1,821

令和8年度 阿波根宿舎エレベーターで使用する電気

業務隊長	管理科長	営繕班長	企画係長	企画係	電気係長	作成者
件 名		令和8年度 阿波根宿舎エレベーターで使用する電気				
表 紙						
縮尺		作成年月日		令和 8年 1月 26日		
		作 成 者		防衛技官 赤嶺 真也		
陸上自衛隊 那覇駐屯地業務隊						

仕 様 書

- 1 件 名： 令和8年度 阿波根宿舎エレベーターで使用する電気
- 2 概 要： 需要場所 阿波根宿舎1・2号棟エレベーター
沖縄県糸満市阿波根1530
- 3 仕 様：
 - (1) 供給電気式 電圧・周波数・契約電力
 - ア 供給電気式交流3相3線式
 - イ 電圧200V
 - ウ 周波数60Hz
 - エ 契約電力（1号棟エレベーター） 13kw
（2号棟エレベーター） 9kw
 - (2) 使用電力量等
 - ア 令和8年度予定使用電力量 1号棟 4,190kwh
2号棟 2,462kwh
（月別の使用電力量は別紙1のとおり）
 - イ 令和7年度月別使用電力量実績表（別紙1）
 - ウ 令和6年度月別使用電力量実績表（別紙1）
 - (3) 供給電気の種類等
「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率100%とすること。
参照：「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件 <http://there100.org/goingu-100>
 - (4) 使用期間
令和8年4月1日午前0時から令和9年3月31日午後12時まで
 - (5) 計量地点
1号棟及び2号棟パイプスペース内
（計量地点に設置した計量装置は沖縄電力所有とする）
 - (6) 電力量計の検針等
自動検針装置1・2号棟有
電力量計の検針スマートメーターによる（1・2号棟）
- 4 その他：
 - (1) 入札価格の算定にあたっては燃料調整費・再エネ賦課金等は考慮しない。
 - (2) その他要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については沖縄地区の一般電気事業者の定める電気供給約款による。
 - (3) 約款にない事項については双方の話し合いによる。

	令和8年度月別使用 予定電力量		令和7年度月別 使用実績電力量内訳		令和6年度月別 使用実績電力量内訳	
	阿波根 1号棟 (kwh)	阿波根 2号棟 (kwh)	阿波根 1号棟 (kwh)	阿波根 2号棟 (kwh)	阿波根 1号棟 (kwh)	阿波根 2号棟 (kwh)
契約電力 (kw)	13	9	13	9	13	9
4月	378	224	343	194	367	217
5月	344	203	380	219	334	197
6月	373	206	313	184	362	200
7月	345	192	335	194	335	186
8月	345	207	357	206	335	201
9月	346	202	358	208	336	196
10月	321	192	324	193	312	186
11月	355	207	382	232	345	201
12月	356	210	331	224	346	204
1月	371	230	375	250	360	223
2月	293	175	299	207	284	170
3月	363	215	373	248	352	209
合 計	4,190	2,462	4,170	2,559	4,068	2,390