公告 第 99 号
令和8年11月18日

公　　告

分任契約担当官
陸上自衛隊那覇駐屯地
第４３０会計隊長　岩瀬　淳司

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

１　入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
6S7Y1AS01410	6SXC1A20042 0001		27

品名　または　件名
プレハブ冷凍庫設置役務
部品番号　または　規格
仕様書のとおり
使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	UN						

納地または工事場所	引渡場所
那覇駐業	那覇駐業
搬入場所	納期または工期
那覇駐業　補給科　新里１曹（２３８７）	令和9年3月31日（水）

２　競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所
陸上自衛隊那覇駐屯地第４３０会計隊契約班、西部方面隊ホームページに掲載

４　説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：
入札日時場所　：令和8年12月2日（水）10時00分　第４３０会計隊入札室

５　保証金
入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項
（入札参加資格）
(1)　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者，被保佐人又は被補助人であって、契約締結の為に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
(3)　令和７・８・９年度「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の九州・沖縄地区で、「役務の提供等」のD級以上の等級に格付けされた競争参加資格を有する者。
※　資格審査結果通知書（写）を入札開始までに提出すること。（ＦＡＸ可）
(4)　防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5)　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6)　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

８　公告の提示場所
西部方面隊ホームページ（https://www.mod.go.jp/gsdf/wae）陸上自衛隊那覇駐屯地

９　仕様書等の配布
同　上

10　違約金

落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし落札価格の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上の金額を違約金として徴収する。

11　入札の無効

(1)　入札参加資格のない者のした入札
(2)　入札条件に違反した入札
(3)　入札金額が明瞭でない入札
(4)　入札者がだれであるか識別し難い入札
(5)　電信、電話、電報による入札
(6)　郵便入札の場合、期限までに到着しなかった入札
(7)　暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

12　契約書等の作成の要否

(1)　落札者は落札決定後、契約書（請書）を陸上自衛隊標準契約書の様式により、遅滞なく作成し提出。
(2)　適用する契約条項
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」

13　落札決定方法

(1)　総額が当隊所定の予定価格の範囲内の最低入札者を落札者とする。
(2)　落札者となるべき最低入札者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
(3)　落札決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の１０％に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、各入札者は消費税課税、免税事業者を問わず見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

14　その他

(1)　入札及び契約心得を熟知の上参加すること。
(2)　入札に参加する者は資格審査結果通知書（写）を、令和８年１１月３０日（月）までに提出すること。
(3)　公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、入札及び契約心得を確認し、入札書余白に「当社は入札及び契約心得に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。」と記載すること。
(4)　入札書が代表者の代理の場合は、入札時までに「委任状」を提出すること。
(5)　郵便により入札に参加する場合は、令和８年１２月２日（水）９時までに発送者の責により、契約担当官に必着すること。その際、入札書を内封筒に入れ、内封筒に会社名、入札日時、入札件名を記載し「入札書在中」の旨を朱書きにより明記すること。また、手交については、入札時間前までに提出すること。
(6)　初度入札において不調となった場合、再度入札の時期等については別途連絡します。
(7)　入札予定者は市場価格調査依頼書の回答を、令和８年１１月３０日（月）１７時までにご協力お願いします。
(8)　問い合わせ先

ア　入札及び契約条項に関する事項
〒９０１－０１４２　沖縄県那覇市鏡水６７９番地
陸上自衛隊那覇駐屯地　第４３０会計隊　契約班　担当：畑　田
ＴＥＬ　０９８－８５７－１１５５（内線２３４４）
ＦＡＸ　０９８－８５７－１１６７（直通）

イ　仕様書の内容に関する事項
〒９０１－０１４２　沖縄県那覇市鏡水６７９番地
陸上自衛隊那覇駐屯地　業務隊補給科　担当：新　里
ＴＥＬ　０９８－８５７－１１５５（内線２３８７）
ＦＡＸ　０９８－８５７－１１６７（直通）

調達要求番号:6SXC1A20042

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
プレハブ冷凍庫設置役務	仕 様 書 番 号	
	27	
	作成年月日	8.11.2
	作成部隊等名	那覇駐屯地業務隊
	作成者	新 里 1 曹

1　総則

1.1　適用範囲

本仕様書は，陸上自衛隊那覇駐屯地の厨房施設内において既存設備の撤去、設置するプレハブ冷凍庫の製造、搬入、設置施工、機器配管及び現地総合調整について適用する。

2　履行体制及び技術者要件（※品質・衛生・安全管理要件）

2.1　現場責任者の配置及び資格要件

2.1.1　本案件は駐屯地内の給食を支える厨房施設における設置であるため、食衛生、防災、給排水及び現場環境等に関する高度な専門知識と履行技能を有する者を配置すること。

2.1.2　現場における据付・機器設置・配管調整及び試運転調整にあたっては、**「厨房設備技能士（１級）」の国家資格を有する者**を現場責任者（または管理技術者）として配置し、確実な品質・衛生・安全管理のもとで設置を行わなければならない。

2.2　資格証明の提出

受注者は、契約締結までに配置予定の「厨房設備技能士（１級）」の合格者証または資格者証の写しを契約担当官に提出し、承認を得ること。

3　基準器・型式及び同等品基準

本仕様書における主要機器は、以下の製品を「基準品（標準型式）」とし、同等品を提案する場合は構造・寸法・冷却性能・配管仕様・保守性等いおいて本仕様書と同等品以上であることを事前に証明しなければならない。

a)　**冷凍機ユニット（室外機）**：フクシマガリレイ株式会社　KX-T3AV（使用冷媒：R448A）または同等品

b)　**冷却ユニット（室内機）**：フクシマガリレイ株式会社　PEP-38FH6 または同等品

c)　**プレハブ本体（パネル）**：フクシマガリレイ株式会社仕様（冷凍仕様・パネル厚 150㎜）または同等品

4　構造及び主要寸法及び要件（※躯体・上屋との物理適合要件）

本装置は、既存基礎コンクリート上に施工される上屋鉄骨フレーム構造内部に収まり、隣接建物との離隔制約及び庇構造に完全適合するものでなければならない。

4.1　本体外形寸法及び庫内有効寸法

a)　**プレハブ本体外形寸法**：幅 3,300ｍｍ（±20ｍｍ）× 奥行 2,500ｍｍ（±20ｍｍ）× 全高 2,660

ｍｍ以内とし、上屋有効高さ（2,830ｍｍ）およびフレーム内寸（幅 3,410ｍｍ×奥行 2,650ｍｍ）に干渉しない構造であること。

b) **庫内天井高さ（ＣＨ）：**2,400ｍｍ以上を確保すること。

c) **断熱パネル厚：**本体・天井・床パネルともに**150ｍｍ以上（冷凍仕様）**の高密度ウレタンパネル構造であること。

4.2 扉及び操作コンソール構造

a) **有効開口寸法：**幅 870ｍｍ × 高さ 1,800ｍｍ以上とすること。

b) 操作部仕様：庫内閉じ込め防止安全脱出装置、デジタル温度表示、異常警報表示コンソール、および照明スイッチがドア側面に集中一体化された構造（プレハブコントローラー）であること。

5 機器・性能要件

5.1 冷凍機ユニット（室外機：フクシマガリレイ KX-T3AV 相当）

a) **外形寸法：幅 850ｍｍ × 奥行 315ｍｍ × 高さ 1,120ｍｍ以内**であること。（※隣接建物との離隔スペース 420ｍｍおよび通気スペースを圧迫しない薄型構造であること）

b) **製品重量：**105ｋｇ以下（実効値 103ｋｇ基準）であること。

c) **使用冷媒：**R448A等の微少温室効果ガス（環境配慮型冷媒）を使用していること。

d) **電気要件：**三相200V（消費電力3.12ｋｗ以下）、手元開閉器（ELB30AT）に対応すること。

5.2 冷却ユニット（室内機：フクシマガリレイ PEP-38FH6 相当）

a) **外形寸法：幅 1,100ｍｍ×奥行 300ｍｍ×高さ 278ｍｍ以内**の天井吊下げ薄型構造であること。（※庫内有効高さを減殺せず、上部スペースを有効活用できること）

b) **製品重量：**30kg以下（実効値 29kg基準）であること。

c) **電気要件：**三相200V（消費電力 3.16kW以下）であること。

6 冷媒配管・保温及び防災・防露要件

6.1 配管長及び落差能力

液管12.7ｍｍ、ガス管 19.05ｍｍとし、設備場所から室外機までの**最大配管長 30m（高低差5m）**に対応できる冷凍能力を有すること。

6.2 難燃・防露保温要件（※厨房衛生・防災要件）

a) **ガス管保温部：**結露による床面汚損やカビ発生を防止するため、**保温厚 40ｍｍ以上の高機能独立気泡構造）**を施すこと。

b) **液管保温部：**厨房内の防災上の観点から、難燃タイプのエポツインチューブ（保温厚 10ｍｍ以上）または同等以上の難燃規格に適合した保温被覆を施すこと。

7 既存設備の撤去作業

7.1 撤去設備に関する事項

a) **既存設備：**冷凍コンテナ

b) **数量：**２

c)　**外形寸法：**高さ 1800ｍｍ × 幅 1800ｍｍ × 奥行 2450ｍｍ

d)　**付帯設備：**上屋鉄骨フレーム（屋根部：ポリカーボネート製、フレーム部：ステンレス製パイプ）

7.2　撤去後に関する事項

撤去した既存設備については現地調整の上、駐屯地内の所定の地域に移動するものとする。

8　現地設置及び保守点検要件

8.1　保守点検方向（サービスエリア要件）

隣接建物側（離隔 420ｍｍ）からの作業を一切不要とし、日常点検、フィルター清掃、機器メンテナンス及びサービス作業が**正面および開放された指定２方向のみで完結する構造**であること。

8.2　電源および一次側設備接続

8.2.1　一次側排水立上位置（FL+100 40A）に正確に接続・適合可能な構造であること。

8.2.2　電灯回路（100V 0.05ｋW / ELB 20AT）を備え、プレハブ上部センター付近にて**約 5ｍの電源巻き余尺供給**に対応した配線加工を行うこと。

8.3　基礎固定

基礎コンクリート（FL)に対応し、M10 結合ボルト及び耐震アンカー等を用いて確実な転倒防止施工を行うこと。

9　保証及びアフターフォロー体制

9.1　保証期間

納入完了後、**最低１年間の無償メーカー保証**を付与すること。

9.2　緊急対応体制

機器異常警報等の発生時、**連絡後、当日中（基準）に現地へ駆けつけ・**一次対応が可能なアフターメンテナンス体制（拠点）を有していること。

入　　札　　書

件　　名：**プレハブ冷凍庫設置役務**

履行場所：**仕様書のとおり**

履行期間：**令和９年３月３１日**

入 札 金 額：￥＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ー　（税抜き）

　上記の金額をもって「入札心得書」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札します。

　また、当社は「入札心得書」に示された 暴力団排除に関する誓約事項について誓約します。

令和　年　　月　　日

分任契約担当官
陸上自衛隊那覇駐屯地
第４３０会計隊長 岩瀬　淳司　 殿

住　　　　所
商号又は名称
代 表 者 氏 名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代 理 人 氏 名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

注：金額、月日等の数字は算用数字で明確に記載すること。

令和　　年　　月　　日

委　　任　　状

受任者
　役　　職
　氏　　名
　使 用 印　　印

　当社は、上記の者を代理人と定め、下記件名の入札・見積に関する一切の権限を委任します。

記

件　　名：**プレハブ冷凍庫設置役務**

分任契約担当官
陸上自衛隊那覇駐屯地
第４３０会計隊長 岩瀬　淳司　　殿

委任者
　住　　所
　商号又は名称
　代 表 者 氏 名　　㊞

価 格 調 査 依 頼（回答）書

陸上自衛隊那覇駐屯地第430会計隊
担当　畑 田
TEL　098-857-1155 （内線2344）
FAX　098-857-1167

下記の価格調査についてご協力ください。

回答日	令和8年11月30日　17 時

1 価格調査に関する事項　　税抜き価格でお願いします。（税込の場合備考欄に「税込」記入）

品　　名	規　　格	単位	数量	単　価	金　　額	備　考
プレハブ冷凍庫設置役務	仕様書のとおり	ST	1			
	以下余白					

内訳書の提出をお願いします。※様式随意

合 計						

住　　所
会 社 名
代表者名

担当者名　　電話番号　（　　）　－