

## 変更公告

入札公告を次のとおり変更します。

令和8年6月8日

分任契約担当官  
陸上自衛隊北熊本駐屯地  
第392会計隊長 秋吉 裕之

1 公告日： 令和8年6月4日

2 件 名： 仮設プレハブ等借上げ

3 変更内容

公告第49号の陸上自衛隊仕様書「3 規格等(3) 発電機 220KVA 2式」を  
「3 規格等(3) 発電機 220KVA(無停電負荷切替仕様) 2式」に、  
変更する。

「4 一般事項 (11) 発電機2台は無停電にて切り替わること」  
を追加する。

|                                                                                   |            |         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------|
| 陸 上 自 衛 隊 仕 様 書                                                                   |            |         |                       |
| 名 称                                                                               | 仮設プレハブ等借上げ | 調達要求書番号 |                       |
|                                                                                   |            | 作成年月日   | 令和 8 年 5 月 2 8 日      |
|                                                                                   |            | 作成部隊    | 第 8 師団司令部<br>第 3 部訓練班 |
| 1 総 則                                                                             |            |         |                       |
| 本仕様書は、陸上自衛隊第 8 師団が訓練において使用する「仮設プレハブ等借上げ」について規定する。                                 |            |         |                       |
| 2 概 要                                                                             |            |         |                       |
| (1) 施工場所                                                                          |            |         |                       |
| 北熊本駐屯地（熊本県熊本市北区八景水谷 2 丁目 1 7 - 1）                                                 |            |         |                       |
| (2) 設置時期                                                                          |            |         |                       |
| 令和 8 年 8 月 1 7 日（月）～同年 8 月 2 3 日（日）                                               |            |         |                       |
| (3) 使用期間                                                                          |            |         |                       |
| 令和 8 年 8 月 2 4 日（月）～同年 9 月 1 0 日（木）                                               |            |         |                       |
| (4) 撤収時期                                                                          |            |         |                       |
| 令和 8 年 9 月 1 1 日（金）～同年 9 月 1 5 日（火）                                               |            |         |                       |
| 3 規格等                                                                             |            |         |                       |
| (1) 仮設プレハブ 6 坪連棟式借上げ及び設置 2 棟                                                      |            |         |                       |
| 約 18800mm×約 9000mm×2                                                              |            |         |                       |
| (2) 仮設プレハブ設置に伴う付帯工事 2 式                                                           |            |         |                       |
| (3) 発電機 220KVA（無停電負荷切替仕様） 2 式                                                     |            |         |                       |
| (4) 空調機（5 馬力） 各 4 台 計 8 台                                                         |            |         |                       |
| (5) 電気工事（分電盤及び変圧器等の設置を含む。） 1 式                                                    |            |         |                       |
| (6) 仮設プレハブ設置に伴う各種申請 1 式                                                           |            |         |                       |
| (7) カーテン（ブラインド） 各 1 式 計 2 式                                                       |            |         |                       |
| 4 一般事項                                                                            |            |         |                       |
| (1) 本役務は、本仕様書の定めに従い実施すること。                                                        |            |         |                       |
| (2) 施設等には、損傷を与えないように十分注意して施工すること。損傷を与えた場合は、自衛隊担当者（以降、担当者）に報告し契約者の負担において速やかに復旧すること |            |         |                       |
| (3) 隊員もしくは部外者に損害を与えた場合、契約者が補償・賠償の責を負うこと                                           |            |         |                       |
| (4) 軽微なもので当然必要と思われる事項は、本仕様書に記載なくとも担当者の指示により実施すること                                 |            |         |                       |

- (5) レンタル期間中の使用者側の取扱不備以外に起因する故障については、契約者の負担にて速やかに対応すること
- (6) 使用に際して不具合が発生した場合、レンタル期間中は土曜・日曜・祝日（昼夜）問わず、24時間体制で処置すること
- (7) 不明な点は、担当者との調整の上実施すること
- (8) 工事施工及び廃材処分は、法令を遵守し実施すること
- (9) 施工現場、発電機等の周囲は、必要に応じて仮囲を設置し、騒音、振動等による被害の防止に努めること。また、工程に応じた警備員の配置及び関係者、隊員等の安全確保や工事車両の事故防止に徹底すること
- (10) プレハブ内は無柱空間とすること
- (11) 発電機2台は無停電にて切り替わること

## 5 諸検査

工事内容及び工事目的物に関する検査は、すべて施工者の負担において行うこと。

## 6 諸手続

- (1) 仮設プレハブ建設に伴う、建築許可申請・完了検査申請・その他官公署への手続き及び手数料は、業者負担とする。（申請手続きは、工期に影響のないように速やかに提出すること。）
- (2) 許可書・確認通知書・検査済証の写しを提出すること。

## 7 特記事項

- (1) 仮設プレハブ等の設置場所は、担当者の指示に従い設置し、出入口の位置、配線ルート、配線方法及び配線孔も同様とする。
- (2) 設置完了後、機能点検を実施した後、操作方法の説明を実施すること。

## 8 その他

- (1) この仕様書の内容等で疑義が生じた場合は、官側と調整するものとする。
- (2) 契約内容には、ユニットハウス等の搬入、設置・撤収及び空調機の配線工事、配管工事、ブレーカ設置を含むものとする。
- (3) 撤収時期の細部については別途調整するものとする。

## 9 細部問い合わせ先

陸上自衛隊第8師団司令部第3部訓練班      栗林 諒  
096-343-3141    内線3269