公告 第 49 号
令和8年11月5日

公　　告

分任契約担当官
自衛隊熊本病院
会計課長　古賀　一

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1　入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
6SZP1K101500	6SZM1AB0108 0001		

品名　または　件名
ストレージタンク用熱交換器製作
部品番号　または　規格
仕様書のとおり
使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						

納地または工事場所	引渡場所
熊本病院	熊本病院
搬入場所	納期または工期
熊本病院営繕班ボイラー室（内５２２９）	令和9年3月31日（水）

2　競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「物品の製造」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3　契約条項を示す場所
自衛隊熊本病院総務部会計課

4　説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：
入札日時場所　：令和8年11月26日（木）14時00分　自衛隊熊本病院　隊員食堂

5　保証金
入札保証金：免除　契約保証金：免除

6　落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

7　注意事項
(1)　競争に参加する者に必要な資格
ア　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
ウ　令和７・８・９年度の資格審査結果通知書（全省庁統一資格）を有する者、又は防衛省における令和７・８年度年度一般競争参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、管工事C以上の格付を受け、九州防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)
エ　契約担当官等から指名停止の処分を受けている期間中でないこと。
オ　大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
カ　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
キ　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

(2)　公告の掲示場所：西部方面隊ホームページ
自衛隊熊本病院

(3)　入札及び契約心得を示す場所

自衛隊熊本病院総務部会計課、西部方面隊ホームページ

(4)　落札決定方法
ア　予定価格の範囲以内であり、最低の価格を見積もった者を落札者とする。
イ　総価（消費税抜き）により決定する。（同額の場合は抽選により決定する。）
ウ　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税法に規定する消費税率に基づく消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を入札書に記載すること。

(5)　保証金に関する事項
ア　入札保証金：５のとおり
ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の１００分の５以上を違約金として徴収する。
イ　契約保証金：５のとおり
ただし、契約者が契約上の義務を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。

(6)　入札の無効
ア　(1)に示す競争に参加する者に必要な資格のない者が行った入札
イ　入札金額、入札書の氏名及び押印が不鮮明で判別し難い入札
ウ　入札金額を訂正した入札
エ　郵便による入札参加者の未到着の入札
オ　電話、ファクシミリ、電報等による入札
カ　暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
キ　その他入札に関する条件に違反した入札

(7)　契約書等の作成
ア　落札者は、落札決定後遅滞なく「駐屯地用標準契約書」の様式により契約書を作成する。
イ　適用する契約条項
「製造請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」

(8)　その他
ア　入札書に「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、入札心得に定める暴力団排除に関する事項について誓約いたします。」と余白に記入すること。
イ　入札参加を希望する者は、必ず現地確認及び仕様書担当者に確認を行い、令和８年１１月１９日（木）１２時までに市場価格調査書・資格審査結果通知書（全省庁統一資格）(写)を提出（FAX可）すること。
ウ　入札に関する委任を受ける者は、入札執行の前に委任状を提出すること。
エ　郵便による入札参加の場合は、封筒に必ず「入札件名　入札書在中」と記載し、入札日前日の１６時までに必着するよう郵送すること。この際、(9)に記載の担当者に電話連絡すること。なお、再度入札を行う場合は、別途連絡する。

(9)　入札に関する問い合わせ先
〒８６２－０９０２
熊本県熊本市東区東本町１５－１
ア　見積に関するお問い合わせ先
自衛隊熊本病院総務部会計課契約班　担当：中尾
電　話　０９６－３６８－５１１３（内線５５２２）
ＦＡＸ　０９６－３６８－２７２０
イ　仕様書に関する問い合わせ先
自衛隊熊本病院管理課営繕班ボイラー室
電　話　０９６－３６８－５１１３（内線５２２９）　担当　松下・竹村・藤原

入　札　書

金￥　　（総価）

（税抜き金額）

No.	品　　名	規　　格	単 位	数量	単　価	金　　額
	ストレージタンク用熱交換器製作	仕様書のとおり	ST	1		
	諸経費					
履　行　場　所		陸上自衛隊熊本病院				
履　行　期　限		令和9年3月31日				

上記のとおり、入札条件及び契約条項等を承諾のうえ入札致します。
また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、入札等参加者心得に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約致します。

令和8年11月26日

分任契約担当官
自衛隊熊本病院
会計課長　古賀　一　　殿

住　　所
会 社 名
代表者名
担 当 者
連 絡 先

（注）押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

市 場 価 格 調 書

分任契約担当官
自衛隊熊本病院
会計課長　古賀　一　　殿

令和　　年　　月　　日

下記のとおり見積致します。

住　　所
会 社 名
代表者名
担 当 者
連 絡 先

金 ￥
（税抜金額）

内　　訳

No.	品　　名	規　格	単位	数量	単　価	金　　額
	ストレージタンク用熱交換器製作	仕様書のとおり	ST	1		
	(内訳)					
	管板フランジ	SUS304-25t 300A JIS10K型				
	加熱コイル	SUS316TPSC-Φ25.4×2.0t×18.8m(1.43㎡)				
	支持板PL(プレート)	3t(Φ290×3mm SUS316)				
	管板用ボルトナット	M22/16組				
	製作費					
	諸経費					
納　　地		熊本病院				
納　　期		令和9年3月31日				

品　目　等　内　訳　書

契約実施計画番号	6SZP1K101500

NO	調達要求番号	物品番号		単位	数量	単価	金額	銘柄	納地	指定
	品名							使用期限等	引渡場所	
	部品番号　または　規格								搬入場所	検査
	使用器材名			仕様書番号				グループ	納期	包装
1	6SZM1AB0108	0001		ST	1.00				熊本病院	
	ストレージタンク用熱交換器制作								熊本病院	
	仕様書のとおり								熊本病院営繕班ボイラー室（内５２２９）	
									令和9年3月31日	
			- 以下余白 -							

仕　様　書

1 件　　名:ストレージタンク用熱交換器製作

2 適用範囲:この仕様書はストレージタンク用熱交換器の製作について適用する。

3 概　　要:ストレージタンク用熱交換器の製作

4 数　　量:1台（取付用パッキン3枚含む）

5 納入場所:熊本県熊本市東区東本町15－1　自衛隊熊本病院　ボイラー室

6 一般事項

(1)自衛隊熊本病院に納入するストレージタンク用熱交換器は、本仕様書に基づき製作すること。

(2)ストレージタンク用熱交換器の規格等は次による。

・管板フランジ:SUS304-25t　300A　JIS10K型

・加熱コイル:SUS316TPSC- Φ25．4×2.0t×18．8m(1.43㎡)

・支持板PL(プレート)-3t(Φ290×3mm SUS316)

(管板用ボルトナット:M22/16組)

※t(単位:㎜)

7 特記事項

(1)熱交換器の規格は詳細図を基準とする.

(2)現地を確認後、製作図を作成し、監督官の承認を受けて製作を行うこと。

(3)既設ストレージタンクの仕様は、下記のとおり。

メーカー	(株)森松工業	交換熱量	96KW
規格	Φ1000×1840H 実容量1500ℓ	本体材質	SUS444－6．0t　SUS304

(4)支持板は既存ステーにボルトナットで固定するためコイル等に溶接しないこと。

(5)パッキンはトンボT/#9007－LC3mmを基準し新設すること。


細部については詳細図参照:マンホール用10K400A　1枚、熱交換部用10K300A　水室側1枚、熱交換部用10K300A　蒸気側1枚

※今回使用する資材については同等品不可とする。


件　　名	ストレージタンク用熱交換器製作		
図面名称	仕様書		
図面番号	2/3	作成年月日	令和8年10月23日
自衛隊熊本病院総務部管理課営繕班			

（用紙 A2）


番号	日付	記事	承認	照査	設計
1					
2					
3					



支持板詳細図



側面図



管板詳細図 S=1/5

A：37.5
B：32.5

既設ステンレス製貯湯槽仕様		
寸法	φ1000 × 1840 H	
本体	シェル側	胴板：SUS444- 6.0t
		鏡板：SUS444- 6.0t
	チューブ側	胴板：SGP-300 A× 6.9t
		鏡板：SS400- 6.0t
適用規格	第一種圧力容器　岐15979　岐容11989	
既設製作番号	03014222-01	

管板・コイル仕様		
管板	300A JIS10K型 SUS304-25t (新設)	
コイル	SUS316TPSC-φ25.4×2.0t×18.8m コイル　(1.43m²)	
	シェル側	チューブ側
常用圧力	MPa	0.200 MPa
設計圧力	0.700 MPa	0.700 MPa
試験圧力	0.910 MPa	0.910 MPa
最高使用温度	170 ℃	170 ℃
仕上	管板：SUS溶接部酸洗イ仕上	
質量	50 kg (管板含む)	
付属品	⊜10K 300A用 ガスケット(T/#9007-LC)(3mm) 1枚	
	◯10K 300A用 ガスケット(T/#9007-LC)(3mm) 1枚	
	◯10K 400A MH用 ガスケット(T/#9007-LC)(3mm) 1枚	
特記	コイルの取外し、取付は別途とする	
	変更検査は客先にて受検のこと	

件名	ストレージタンク用熱交換器製作		
図面名称	詳細図	縮尺	S＝1／10
図面番号	3／3	作成年月日	令和８年１０月２３日
自衛隊熊本病院総務部管理課営繕班			