

仕 様 書

件 名	パッケージエアコン (GHD-37) 修理	作成年月日	令和4年10月3日
		所 属	第304基地通信中隊湯布院派遣隊
		作 成 者	2等陸曹 砂原 真人

1 適用範囲

本仕様書は、陸上自衛隊湯布院駐屯地内の基通機械室空調機の点検調査について適用する。

2 修理概要

湯布院駐屯地基通機械室の空調機点検及び調査を実施する事により不良個所を特定するものである。

3 修理場所

大分県由布市湯布院町川上941
陸上自衛隊 湯布院駐屯地内 基通機械室

4 空調機諸元

メーカー	規 格	数 量	備 考
ダイキン工業株式会社	FVYCP224M(室内機)	1	
	RZYCP224C(室外機)		

5 点検内容

- (1) 空調機室内機及び室外機の点検を実施するものとする。
- (2) 点検について事前に係官の検査を受けるものとする。
- (3) 点検終了後に機能試験を行う。

6 一般事項

- (1) 空調機室内機及び室外機の点検
ア 工程写真を1部提出する。

7 検 査

検査は係官立会いのもと機能検査を実施し合格をもって完了とする。

8 その他

本仕様書について、細部不明事項及び疑義が生じた場合は係官と協議の上、指示に従い実施する。

また他の機器等に損傷を与えた場合は、請負者の負担により速やかに原型に復旧させるものとする。