

仕 様 書

- 1 件名 : 吸収式冷温水発生器臭化リチウム引抜処分
- 2 場所 : 大分県由布市湯布院町川上 941
陸上自衛隊湯布院駐屯地 111号受電室東側
- 3 概要 : 三菱重工製の吸収式冷温水発生器より臭化リチウム液他を引抜して産業廃棄物処理するもの。

4 一般事項

- (1) 本役務は、本仕様書によるほか、三菱重工製吸収式冷温水発生器の機器取扱要領により実施する事。
引抜対象の機器は現在使用しておらず集積場所に一時保管されている状態である。
- (2) 本役務に際し、仕様書及び作業中疑義を生じた場合は、係官と協議するものとする。
- (3) 本役務の写真は、主要な作業段階毎・隠ぺい箇所・完成後及び係官の指示する箇所をカラーで撮影し、1部提出するものとする。
- (4) 本役務に際し、取り合い上及び技術的に当然すべき事項については、請負業者の責任において実施するものとする。
- (5) 本役務範囲以外の箇所に損傷を与えないように十分注意するものとする。
万一損傷を与えた場合は、速やかに係官に報告すると共に、請負業者の責任において現状に復旧するものとする。
- (6) 部隊側の電気及び水を使用する場合は、係官の承認を受けた後使用し、その後料金を負担するものとする。
- (7) 本役務に伴い、作業区域以外の場所への立入りは厳禁とする。また、喫煙の場所を係官と調整したのち指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止するものとする。
- (8) 引抜溶液については、受注者が排出者となり受注者の責任において全て構外へ搬出、関係法令等に従い適正に処分を行いマニフェスト（E票）の写しを提出するものとする。

5 特記事項

(1) 吸収式冷温水発生器 型式：MA 50S2 冷房能力 120KW。暖房能力 213KW
三菱重工製

(2) 引抜処分対象 臭化リチウム溶液 333Kg
インヒビター溶液 3L
純水 50L

作成年月日：R4年11月16日
作成部隊：湯布院駐屯地業務隊
作成者：水元 竜太郎

