

令和8年4月2日

分任契約担当官
陸上自衛隊健軍駐屯地
西部方面会計隊本部
業務科長 原島 貴男

西部方面会計隊本部におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積り書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積り書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	履行場所	履行期限	見積り依頼書 公表日	見積り書 提出期限	見積り合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備考
1-1	高遊原52号建物等空調機修理	高遊原分屯地	8.7.31	8.4.2	8.4.13 1300	8.4.13 1300	オープンカウンター実施要領 第5条による	総額(税抜) 市価調査【内訳詳細必須】 4/8(水)10時厳守【FAX】
	以下余白							※市場価格調書のフォーマットは業者見積り書代用可



オープンカウンター-QRコード

- 4 契約条項等を示す場所、契約に関する問合せ先及び提出先
〒862-0901
熊本県熊本市東区東町1-1-1
陸上自衛隊健軍駐屯地 西部方面会計隊本部 (担当: 佐々木)
TEL 096-368-5111 (内線3561) FAX 096-368-3579
- 5 仕様書に関する問い合わせ先
高遊原分屯地 管理科施設班 (担当: 大島)
TEL 096-232-2101 (内線352)

高遊原 5 2 号建物等空調機修理

仕 様 書

件 名	高遊原 5 2 号建物等空調機修理	所 属	健軍駐屯地業務隊管理科
		作成年月日	令和 8 年 3 月 26 日
		作成者名	防衛技官 大島 温子

1 総 則

本仕様書は、「高遊原 5 2 号建物等空調機修理」について適用する。

2 場 所

熊本県上益城郡益城町大字小谷 1 8 1 2 陸上自衛隊高遊原分屯地内

3 概 要

場 所	空調機等規格	数 量	役 務 内 容
52号建物 1F機械室	吸収式冷温水機 矢崎総業 CH-V50ST	1 台	起動電源の修理 ○部品交換 ・入力基盤交換 I/03YACB-I03 1 面 ・制御基板交換 01ST30-50 1 面 ・電源トランス交換 01KCB用 1 個 ○試運転調整 メーカーによる試運転調整
65号建物 3F事務室 及び 屋上	ダイキン ビルマルチエアコン 室外機 RXYP560CA 室内機 FXYP28MD	1 台 1 台	エラーコードE2-01の修理 ○室外機部品交換 ・コンプレッサー 2362139 1 個 ・クランクケースヒータ 1 個 ・絶縁シート 2139485 1 個 ・絶縁シート 2159047 1 個 ・プリント基盤 A1P 1 個 ・短絡用コネクタ 1 個 ・プリント基盤 A2P 1 個 ・インバータ基盤 A3P 1 個 ・リアクタ L1R 2103880 1 個 ・冷媒回収及び充填 R410A 1 式 ○室内機部品交換 ・プリント基盤 A1P 1 個 ・能力設定アダプタ 1 個 ・電動弁設定用アダプタ 1 個 ・サーミスタ 1 個 ○試運転調整

4 一般事項

- (1) 本仕様書・設計図書に記載なき事項については、以下によるものとする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『公共建築(改修)工事標準仕様書(機械設備工事編)』
- (2) 本仕様書及び設計図書に記載無き事項については監督官と調整し、当然実施すべき事項は受注者の負担において実施するものとする。また、作業上軽微なもので当然必要と思われる事についても同様である。
- (3) 施工中の安全確保には十分に留意して現場管理を行うと共に、火災等の災害及び事故に注意する。また、必要に応じて養生等の処置を行うものとする。
- (4) 本役務に伴う分屯地及び各建物への立入り、その他制限事項は当該の諸規定に従うこととし、その都度監督官から指示する。


- (5) 隊員もしくは部外者等に損害を与えた場合、又は施設等を破損した場合で、その原因が本役務に関わると認められた場合、請負業者が補償及び賠償の責を負うものとする。
- (6) 本役務の完成に際しては、当該施設に関する箇所の清掃及び片付けを実施する。
- (7) 本役務の写真はカラーとし、役務用アルバム（A列4番）に整理し監督官に1部提出する。役務写真は、各箇所、各工程ごとに撮影するものとし、隠蔽箇所は特に重点的に撮影する。この際、使用材料等及び加工等の作業も撮影すること。
- (8) 本役務により発生した産業廃棄物は、受注者の責任において分屯地外へ搬出し、適切に処分するものとする。また、金属類等の発生材については、監督官の指示する場所（熊本市東区東町1-1-1 健軍駐屯地）へ集積すること。
- (9) その他疑義が生じた場合は、監督官と調整の上実施するものとする。

5 特記事項

- (1) 吸収式冷温水機整備作業は、機器メーカー担当者に実施させること。
- (2) 空調機は、フロン排出抑制法に基づき適切に整備するものとする。
- (3) 冷媒ガス充填後は漏えいの有無を確認し、漏洩があった場合は、簡易な補修を実施する。
- (4) 空調機修理作業は、令和8年5月8日（金）までに実施し完了させる。
- (5) 停電作業が生じる場合は、土日及び祝日を含め日程を検討するものとする。


6 提出書類

- (1) 工程表（予定及び実施）
- (2) 着工届、完成届
- (3) 役務日誌
- (4) 役務写真
作業前、作業中、作業完了後の写真を撮影し、写真帳（A4）に整理して提出すること。
- (5) 試運転結果報告書
- (6) 発生材調書
- (7) 冷媒ガスの回収及び充填の証明書
- (8) 上記作業実施者の取り扱い技術者であることの証明の写し
- (9) その他、監督官が指示した書類




案内図 S=1:X

作業場所② : 65号建物3階
マルチエアコン修理



作業場所① : 52号建物1階機械室
吸収式冷温水機修理

配置図 S=1:X




5 2 号 1 F 平面図 S=1:300



5 2 号 吸収式冷温水機



6 5号建物 室外機 屋上設置状況



6 5号建物 3階平面図

見 積 書

件名リスト一連番号	1001
-----------	------

見積金額 ¥ (税抜)

件 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
高遊原52号建物等空調機修理	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
合 計					
履行場所	高 遊 原 分 屯 地		履行期限	令和8年7月31日	
契約保証金	免除	入札（見積）書有効期間		8. 4. 13	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年4月13日

分任契約担当官
陸上自衛隊健軍駐屯地
西部方面会計隊本部
業務科長 原島 貴男 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
連 絡 先
担 当 者
連 絡 先