

令和8年8月27日

分任契約担当官
陸上自衛隊玖珠駐屯地
第404会計隊玖珠派遣隊長 雨宮 大樹

第404会計隊玖珠派遣隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
29	玖珠（R8）屋外消火栓BOX	玖珠駐屯地	8.12.11	8.8.27	8.9.8 1040	8.9.8 1040		
			以下余白					

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒879-4403
住所 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足2494番地
契約機関名（担当）陸上自衛隊玖珠駐屯地 第404会計隊玖珠派遣隊 担当 吉見
電話番号（内線）TEL 0973-72-1116（内線349） FAX 0973-72-0868

見 積 依 頼 書

分任契約担当官
陸上自衛隊玖珠駐屯地
第 4 0 4 会計隊玖珠派遣隊長 雨宮 大樹

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6S7A1TY00110		6SV61A50113 0001								
品名 または 件名										
玖珠（R 8）屋外消火栓ＢＯＸ他取替										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
玖珠駐屯地				玖珠駐業 管理科						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
営繕主任 西原技官 ３２７				令和8年12月11日（金）						

- 2 契約条項を示す場所
入札心得等については西部方面隊ホームページ及び陸上自衛隊玖珠駐屯地第 4 0 4 会計隊玖珠派遣隊事務室に掲示する。
- 3 説明会及び提出の日時場所
説明会日時場所：
提出日時場所 ： 令和8年9月8日（火）10時00分 第 4 0 4 会計隊玖珠派遣隊
- 4 決定方式及び契約方式
決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約
- 5 注意事項
見積及び契約事項に関する問い合わせ先
〒879-4403 大分県玖珠郡玖珠町帆足2494
陸上自衛隊玖珠駐屯地 第 4 0 4 会計隊玖珠派遣隊契約班
TEL 0973-72-1116 （内線349）FAX 0973-72-0868 担当 吉見

見 積 書

件名リスト一連番号	29
-----------	----

見積金額 ¥ (消費税及び地方税を含まない。)

品名（件名）	規 格	単位	数量	単価	金 額
玖珠（R8）野外消火栓BOX	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
計					
納入場所 （履行場所）	玖珠駐屯地	納 期 （履行期限）		令和8年12月11日	
契約保証金	免 除	見積書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「陸上自衛隊オープンカウンター方式実施要項」、「陸上自衛隊玖珠駐屯地オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年9月8日

分任契約担当官

陸上自衛隊玖珠駐屯地

第404会計隊玖珠派遣隊長 雨宮 大樹 殿

住所

会社名

代表者名

市場調査価格書

分任契約担当官
陸上自衛隊玖珠駐屯地
第404会計隊玖珠派遣隊長 雨宮 大樹 殿

令和 年 月 日

住 所

会 社 名

¥

代表者名

納 期 : 令和8年12月11日
納 地 : 陸上自衛隊玖珠駐屯地

内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
玖珠 (R8) 野外消火栓BOX	仕様書のとおり	ST	1			
	以下余白					
合 計						

玖珠(R8)屋外消火栓BOX他取替

件名	玖珠(R8)屋外消火栓BOX他取替	図面番号	1/3			
図名	表紙	作成年月日				
業務隊長	管理科長	営繕班長	施設管理	工事企画係	給排水係長	作成者
						
所 圃	陸上自衛隊玖珠駐屯地業務課管理科					

1 件 名：玖珠(R8)屋外消火栓BOX他取替

1 件 名：玖珠(RB)屋外消火栓BOX他取替

3 板 要：1号建物呼水槽電極取替 1式
92号建物屋外消火栓ボックス取替 1式

4 履行期間：契約締結日～令和8年12月11日

- (1) 本仕様書は、「明珠(88)型外消火栓BOX他取替」に適用する。
- (2) 本仕様書に記載無き事項及び用語の定義については、以下によるものとする。
【国土交通省大臣官署警庁警備部監修】

· 公共建築(改修)工事標準仕様書 (機械設備工事編) 最新版

(3) 作業時期及び作業工程等は、事前に監督官と打合せを実施すること。

(4) 本作業の写眞は着手前・作業中・完了後及び監督官の指示する箇所を撮影し、作業完了後、應へたいとする部分は、必要な写真管理を実施すること。作業完了後、A4判写真紙に整理して1部監督官へ提出するものとする。提出する写真については難明な写真を添付することとする。

(5) 作業の際、他の箇所に損傷を与えないように十分に注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、受注者の責任において、速やかに原形に復旧すること。

(6) 本仕様書及び作業に際し、瑕疵が生じた場合は監督官と協議の上実施すること。

(7) 作業中は、安全管理に十分留意し、事故等発生した場合は、速やかに監督官に報告するものとする。

(8) 本仕様に配載無き事項についても、当然作業すべき事項は、受託者の負担で実施する。

(9) 本作業で使用する材料は全て新品とし、監督官の検査を受けた合格品のみ使用する。

(10) 受注者は、毎日作業終了後に現場の整理整頓及び清掃を実施することとする。

(11) 要注者は、自衛隊敷地内への立入り及び敷地内での行動については、当該敷地の規則及び自衛隊関係者の指示を遵守して行うものとし、作業場所以外への立入りを禁止する。やむを得ず作業場所以外への立入りが必要な場合は、監督官等の許可を得るものとする。

(12) 本敷地内への立入りについては、必要に応じて事前に申請を行い、許可を受けた者のみ入場することができるとし、申請に必要なる書類を速やかに提出するものとする。

(13) 聴覚注意は、必要に応じて監督の指示する事項を提出するものとする。


(1) 本作業は、有資格者が必要になるため作業前に資格書等の写しを提出するものとする。

(2) 本作業で使用する材料は、全て新品とする。また、寸法は計画寸法のため作成又は購入・加工の前に現場確認検査を必ず行うものとする。


(3) 電気配線及び給水管は、既設を利用するものとしBOXの取付・加工を行うものとする。また、仕縁及び規格の変更に伴い固定ポルト等位置が変わる場合は既設箇所の補修を請負者の負担で行うものとする。

(4) 作業の際、消防法等関係法令に基づき行うものとする。また、申請及び検査が必要な場合請負者の負担で申請書類作成・提出・日程調整等を行うものとする。


(5) 作業に使用する電源等は、請負業者で用意するものとする。

配置図 $S=1/7, 000$

件名	玖珠(R8)屋外消火栓BOX他取替	図面番号	2/3
図名	仕様書・案内図・配管図	作成年月日	
所置	隣上自衛隊玖珠駐屯地業務管理科 陸上自衛隊玖珠駐屯地業務管理科		



92号建物平面図 S=1/300






1号建物3F平面図 S=1/500

側面


外装

内装



S N 図Y08参考

1号建物3F平面詳細図 S=1/100



電極保持器 (PSSS 3P) 取替 1個
電極棒 (F03-053P1M 3P x 1m) 取替 1個

新設仕様 第一

名称	1号消火栓BOX (緊急通報表示灯分離型)
規格	1400 x 700 x 200
数量	1個
仕上げ	メラミン樹脂焼付塗装
その他	ホース掛 x 1個、表示灯 x 1個、緊急通報 x 1個
付属品	非常ベル x 1個、その他メーカー仕様による