

令和8年9月16日

分任契約担当官
陸上自衛隊玖珠駐屯地
第404会計隊玖珠派遣隊長 雨宮 大樹

第404会計隊玖珠派遣隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
37	84号建物自動ドア部品取替	玖珠駐屯地	9.3.31	8.9.16	8.9.28 1030	8.9.28 1030		

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒879-4403
住所 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足2494番地
契約機関名（担当）陸上自衛隊玖珠駐屯地 第404会計隊玖珠派遣隊 担当 吉見
電話番号（内線）TEL 0973-72-1116（内線349） FAX 0973-72-0868

見 積 依 頼 書

分任契約担当官
陸上自衛隊玖珠駐屯地
第404会計隊玖珠派遣隊長 雨宮 大樹

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6S7A1TY00370		6SV61A50129 0001								
品 名 または 件名										
8 4 号建物自動ドア部品取替										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1. 00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
玖珠駐屯地				玖珠駐業 管理科						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
施設管理 原事務官 3 2 6				令和9年3月31日（水）						

- 2 契約条項を示す場所
入札心得等については西部方面隊ホームページ及び陸上自衛隊玖珠駐屯地第404会計隊玖珠派遣隊事務室に掲示する。
- 3 説明会及び提出の日時場所
説明会日時場所：
提出日時場所：令和8年9月28日（月）10時30分 第404会計隊玖珠派遣隊
- 4 決定方式及び契約方式
決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約
- 5 注意事項
見積及び契約事項に関する問い合わせ先
〒879-4403 大分県玖珠郡玖珠町帆足2494
陸上自衛隊玖珠駐屯地 第404会計隊玖珠派遣隊契約班
TEL 0973-72-1116 （内線349）FAX 0973-72-0868 担当 吉見

仕様書

- 1 件名 : 84号建物自動ドア部品取替
- 2 作業場所 : 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足2494 陸上自衛隊玖珠駐屯地
- 3 期間 : 契約締結日 ~ 令和9年3月31日
- 4 概要 : 84号建物自動ドアエンジン装置等取替 2台
- 5 一般事項
- (1) 本役務は、本仕様書によるほか国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築（改修）工事標準仕様書（建築工事編）、建築改修工事監理指針」メーカー仕様、並びに関係諸法規によるものとする。
- (2) 請負者は、仕様書及び現地において疑義が生じた場合は、監督官と協議のうえその指示に従うこと。
- (3) 作業の際、異常を発見した場合は、速やかに原因を究明し状況を官側へ報告後、指示に従うこと。
- (4) 本役務に際し、施設及び人員に損傷・損害を与えないよう十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、請負者の負担において補償及び原形回復するものとする。
- (5) 請負者は作業完了後、現場の整理整頓及び清掃を実施する。
- (6) 本作業の写真は、着手前・中・後、隠蔽部分、使用材料を鮮明に横向きで撮影し、役務完了後カラーA4判写真帳に整理し1部提出すること。
- (7) 請負者は、自衛隊敷地内への立入り及び行動については、当該駐屯地規則及び官側の指示を遵守して行うものとし、作業場所以外への立入りを禁止する。やむをえず作業場所以外への立入りを必要とする場合は官側の許可を得るものとする。
- (8) 駐屯地への出入門時間は08時30分～17時00分とし、これを超える場合は監督官と協議するものとする。
- (9) 食堂内への立ち入りは08時30分～11時15分、13時10分～16時45分とする。
- (10) 本役務に際し、本仕様書に明記なき事項についても、当然実施すべき事項については請負者の負担で実施する。その際、契約金額の変更はないものとする。
- (11) 提出書類等は、速やかに提出すること。


6 特記事項

- (1) 本役務で使用する消耗品類、工具等は請負者において準備すること。
- (2) 本役務で基準とする対象機器及び施工数量については、図面番号3/3「機器一覧表」のとおりとする。
- (3) 使用材料は全て新品とし、監督官の検査を受けた合格品のみを使用すること。
- (4) 本役務で生じた発生材のうち、金属屑は監督官の指示する場所へ搬入し、所定の報告書を添えて官側に引き継ぐものとする。その他の発生材については受注者の責任において関係法令等に従い適正に処分すること。
- (5) 提出書類
- ア 工程表 1部（契約完了後速やかに）
- イ 材料搬入報告書 1部
- ウ 発生材報告書 1部
- エ 作業写真 1部
- オ その他指示された書類
- (6) 本作業は、メーカー又は指定代理店が実施することとする。


7 検査

本役務は、検査官が現場確認のうえ、現場検査合格とする。また、監督官が提出を求めた書類をもって書面検査合格とし、現場及び書面両方の検査合格にて完了とする。

玖珠駐屯地案内図



玖珠駐屯地配置図



件名	84号建物自動ドア部品取替	縮尺	—
図面	仕様書・案内図・配置図	図面番号	2/3
陸上自衛隊玖珠駐屯地業務隊			

対象機器詳細

メーカー	形式等	数量
三和シャッター工業	片引戸 M-330 SR	2台


交換部品一覧 (食器返納口)

品名	規格	数量
エンジン装置	内蔵	1式
無目付光線センサー	0A-220CAN S (シルバー)	1組
補助光線 1 光線回帰反射型	0S-10PR プレートシルバー	1組

※使用材料については、同等品以上のものとする。

片引き自動ドア修理 (食器返納出口)
W1900×H2400

片引き自動ドア修理 (幹部食堂出入口)
W1900×H2400



84号建物平面図 1/350

交換部品一覧 (幹部食堂出入口)

品名	規格	数量
エンジン装置	内蔵	1式
無目付光線センサー	0A-220CAN シルバー	1組

※使用材料については、同等品以上のものとする。

見 積 書

件名リスト一連番号	37
-----------	----

見積金額 ¥ (消費税及び地方税を含まない。)

品名 (件名)	規 格	単位	数量	単価	金 額
8 4 号建物自動ドア部品取替	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
計					
納入場所 (履行場所)	玖珠駐屯地	納 期 (履行期限)		令和9年3月31日	
契約保証金	免 除	見積書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「陸上自衛隊オープンカウンター方式実施要項」、「陸上自衛隊玖珠駐屯地オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和8年9月28日

分任契約担当官

陸上自衛隊玖珠駐屯地

第 4 0 4 会計隊玖珠派遣隊長 雨宮 大樹 殿

住所

会社名

代表者名

市場調査価格書

分任契約担当官
陸上自衛隊玖珠駐屯地
第404会計隊玖珠派遣隊長 雨宮 大樹 殿

令和 年 月 日

住 所

会 社 名

代表者名

¥

納 期 : 令和9年3月31日
納 地 : 陸上自衛隊玖珠駐屯地

内 訳						
品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
84号建物自動ドア部品取替	仕様書のとおり	ST	1			
	以下余白					
合 計						