

令和8年7月24日

分任契約担当官
陸上自衛隊久留米駐屯地
第361会計隊久留米派遣隊長 南出 健太郎

第361会計隊久留米派遣隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
17	180号建物送風機・排風機 部品取替	久留米駐屯地	2027/2/19	2026/7/24	2026/7/31 1200	2026/7/31 1200	不要	

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒 839-0863
住所 福岡県久留米市国分町100
契約機関名（担当） 第361会計隊久留米派遣隊 契約班 中野
電話番号（内線） 0942-43-5391（348）
メールアドレス：359fin-wafin-wa@inet.gsdf.mod.go.jp

メールを送る際はご一報ください。

見 積 依 頼 書

分任契約担当官
陸上自衛隊久留米駐屯地
第 3 6 1 会計隊久留米派遣隊長 南出 健太郎

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6S661IK01270		6SUG1A51033 0001					
品名 または 件名							
1 8 0 号建物送風機・排風機部品取替							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST				0	9	
納地または工事場所			引 渡 場 所				
久留米駐屯地			久留米駐業				
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
営繕班 山光技官（7 4 2）			令和9年2月19日（金）				

2 契約条項を示す場所
陸上自衛隊久留米駐屯地第 3 6 1 会計隊久留米派遣隊契約班

3 説明会及び提出の日時場所
説明会日時場所：
提出日時場所：令和8年7月31日（金）12時00分 会計隊事務室

4 決定方式及び契約方式
決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項
(1) 実施要領について
令和 8 年度陸上自衛隊久留米駐屯地オープンカウンター方式実施要領による。
(2) オープンカウンター方式件名リストの提示場所：陸上自衛隊 西部方面隊ホームページ（<http://www.mod.go.jp/gsd/f/wae>）・久留米駐屯地
(3) 契約書等作成：契約書の作成の可否については落札者にその都度連絡する。作成する場合については、落札決定後「駐屯地用標準契約（請）書」の様式により作成する。「役務請負契約条項」「談合等の不正行為に関する特約条項」「暴力団排除に関する特約条項」を適用する。

(4) その他
ア 参加する場合は、実施要領にしたがって実施すること。
イ 申込者については、市場価格の調査を実施しますので、ご協力をお願いいたします。
ウ 品名、規格等に誤りがあった場合は、その都度連絡いたします。

(5) 問い合わせ先

〒839-0863 福岡県久留米市国分町100 陸上自衛隊久留米駐屯地

TEL・FAX 0942-43-5391

オープンカウンター方式に関する事項：第 3 6 1 会計隊久留米派遣隊 契約班 担当 中野 内線 3 4 8

仕様書に関する事項：久留米駐屯地業務隊 管理科 担当 宮本 内線 7 4 2

仕 様 書

件 名	180号建物送風機・排風機部品取替	作成年月日	令和8年7月21日
		所 属	久留米駐屯地業務隊管理科
		作 成 者	防衛技官 宮本 麻衣

1 実施場所

福岡県久留米市国分町100 陸上自衛隊久留米駐屯地

2 概 要

- (1) 180号建物中2階設置送風機の部品取替 4台
- (2) 180号建物中2階設置排風機の部品取替 4台

3 一般事項

- (1) 本役務は、本仕様書本仕様書のほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」、メーカー仕様およびその他関係諸法規を遵守し、実施する。
- (2) 本仕様書及び施工に際し疑義を生じた場合は、監督官と協議した後実施する。
- (3) 安全管理については請負者の責任において実施するものとし、官側は一切責任を負わないものとする。
- (4) 本役務において他の施設に汚損または損傷を与えた場合は、速やかに監督官へ報告するとともに、請負者の責任において現状復旧する。
- (5) 請負者は作業工程表を作成し、事前に監督官と調整のうえ承認を受けた後、作業を実施する。
- (6) 本役務の写真は、作業前、作業中、作業後の他、監督官の指示する箇所を撮影し、工事写真帳（A4タテ）に整理して提出する。
- (7) 本役務で使用する材料は全て新品とし、使用前に監督官の検査を受けるものとする。
- (8) 本役務で発生した金属発生材については、発生材調書を作成のうえ、監督官の指示する場所に集積するものとし、その他の発生材については、請負者の責任において適切に処分する。
- (9) 本役務において必要な電気・水は、請負者で準備することを基本とする。

4 特記事項


- (1) 送風機及び排風機の諸元は下表のとおりとする。

機器番号	名 称	機 名	容 量 m³/h	圧 力 mmAq	出 力 kw	相・電圧
FS-1	送風機	Iハウ 4SRM2 床置	22400	36	11.0	三相200V
FS-2	送風機	Iハウ 41/2SRM2 床置	23200	30	7.5	三相200V
FS-3	送風機	Iハウ 4SRM2 床置	18600	34	7.5	三相200V
FS-4	送風機	Iハウ 21/2SRM2 床置	5730	18	1.5	三相200V
FE-1	排風機	Iハウ 41/2SRM2 床置	26310	32	11.0	三相200V
FE-2	排風機	Iハウ 5SRM2 床置	27260	36	11.0	三相200V
FE-3	排風機	Iハウ 41/2SRM2 床置	21840	22	7.5	三相200V
FE-4	排風機	Iハウ 3SRM2 床置	6500	16	1.5	三相200V

- (2) 本役務に使用する部品の規格及び数量は下表のとおりとする。(同等品以上可)

品 名	規 格	数 量	適 用
モーターダンパー	アズビル MY6050A1001	1個	送風機FS-3
ボリュームダンパー	800mm×1005mm×195mm	1個	排風機FE-3
Vベルト (レッド)	B型 112	3本	送風機FS-1
Vベルト (レッド)	B型 126	2本	送風機FS-2
Vベルト (レッド)	B型 121	2本	送風機FS-3
Vベルト (レッド)	A型 68	1本	送風機FS-4
Vベルト (レッド)	B型 130号	3本	排風機FE-1
Vベルト (レッド)	B型 135号	3本	排風機FE-2
Vベルト (レッド)	B型 126号	2本	排風機FE-3
Vベルト (レッド)	A型 80号	1本	排風機FE-4

- (3) 本仕様書の図面は標準図とし、施工に先立ち現地を確認する。
- (4) 取替部品の搬出入のため、1階天井ボード1, 800mm×900mmを撤去、再取付けを実施する。取り外した天井ボードは再使用とするが、汚損または損傷を与えた場合は新品を取付ける。また、搬出入場所は、監督官と協議し決定する。
- (5) 他の箇所に汚損および破損を及ぼさないよう養生を行うとともに、作業完了後は整理清掃後片付けを実施する。
- (6) 施工中に別途補修すべき箇所が発見された場合は、速やかに監督官に報告するとともに、補修に係る見積書を提出する。
- (7) 施工完了後、試運転調整および動作確認等を実施する。その際、本役務に関連する既存の回路を含めて試験・計測するものとし、完了後に結果報告書を提出する。



中2階ファン室廻り平面図

見 積 書

件名リスト一連番号	17
-----------	----

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

番号	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	180号建物送風機・排風機部品取替	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	納入場所 (履行場所)	久留米駐屯地	納 期 (履行期限)	令和9年2月19日		
	契約保証金	(免 除)	入札(見積)書 有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「陸上自衛隊オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 8 年 7 月 31 日

分任契約担当官
陸上自衛隊久留米駐屯地
第361会計隊久留米派遣隊長 南出 健太郎 殿
住 所
会社名
代表者
押印省略時署名(担当者氏名連絡先):

市 場 価 格 調 査 書

件名リスト一連番号	17
-----------	----

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

番号	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	180号建物送風機・排風機部品取替	仕様書のとおり	ST	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	納入場所 (履行場所)	久留米駐屯地	納 期 (履行期限)	令和9年2月19日		
	契約保証金	(免 除)	入札(見積)書 有効期間			

※1 規格について
複数の規格が”／”で挟んで記載されているときは、見積もった品番等が分かるよう
不要な規格を2線で抹消して下さい(見積書も同様)

※2 単価積算基準
運搬費等諸経費については、各品目の単価内に含める。

令和 8 年 7 月 30 日

分任契約担当官

陸上自衛隊久留米駐屯地

第361会計隊久留米派遣隊長 南出 健太郎 殿

住 所

会社名

代表者

押印省略時署名(担当者氏名連絡先):