

令和8年4月23日

分任契約担当官  
陸上自衛隊湯布院駐屯地  
第404会計隊湯布院派遣隊 長谷川 昭祐

第404会計隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積り書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積り書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積り依頼書 公表日	見積り書 提出期限	見積り合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
15	湯布院駐屯地接合井沈殿砂除去	湯布院水源地	R8. 6. 30	R8. 4. 23	R8. 5. 12	R8. 5. 12 1000	なし	落札判定方式 総額
	以下余白							

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先  
〒879-5102

住所  
契約機関名（担当）  
電話番号（内線）

大分県由布市湯布院町川上941 陸上自衛隊湯布院駐屯地  
第404会計隊湯布院派遣隊 契約班 担当：梅原  
TEL：0977-84-2111（内線348） FAX：0977-84-2117（直通）  
[C01D8228@inet.gsdf.mod.go.jp](mailto:C01D8228@inet.gsdf.mod.go.jp)

## 見積依頼書

分任契約担当官  
陸上自衛隊湯布院駐屯地  
第404会計隊湯布院派遣隊長 長谷川 昭祐

以下のとおり見積を依頼します。

### 1 見積依頼

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号				
6S721UT00150	6SS01AZ0045 0001						
品名 または 件名							
湯布院水源地接合井沈殿砂除去							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所				引渡場所			
湯布院水源地				湯布院駐業 管理科			
搬入場所				納期または工期			
営繕班 給水所 衛藤技官 338				令和8年6月30日(火)			

### 2 契約条項を示す場所

陸上自衛隊 第404会計隊湯布院派遣隊事務室

### 3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：

提出日時場所：令和8年5月12日(火) 10時00分 会計隊湯布院派遣隊オープンカウンター方式

### 4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

### 5 注意事項

#### (1) 実施要領について

陸上自衛隊オープンカウンター方式実施要領による。

#### (2) オープンカウンター方式実施要領及び件名リストの掲示場所及びホームページ：湯布院駐屯地、

[https://www.mod.go.jp/gsd/wae/info/nyusatu/wa-fin/open/open\\_404\\_yu.html](https://www.mod.go.jp/gsd/wae/info/nyusatu/wa-fin/open/open_404_yu.html)

#### (3) 見積書の提出方法

上記3の提出日時場所に記載する日時までに見積書を提出して下さい。(FAX提出可原本不要)

#### (4) 落札決定方法

予定価格の範囲内であり、総額(消費税抜き)により決定する。

#### (5) 契約相手方の決定通知

契約相手方へのみ、見積合せ日の翌日までに発注書等のFAXにて通知します。

#### (6) 契約書作成の要否

ア 契約書の作成の要否については落札者にその都度連絡する。作成する場合については、落札決定後、「駐屯地用標準契約(請書)書の様式により作成する。

#### イ 適用する契約条項

「役務請負契約条項」

「談合等の不正行為に関する特約条項」

「暴力団排除に関する特約条項」

#### (7) その他

ア 申込については、令和8年5月11日(月)12時00分までに連絡をすること。

イ 申込者については、市場価格の調査を実施します。令和8年5月11日(月)15時00分までに提出をお願い致します(FAX可)。様式については、各社様式又は品目等内訳書の単価等に記入し、記名すること。

ウ 品名(件名)、規格に誤りがあった場合は、その都度申込者に連絡します。

#### (8) 契約事項に関する問い合わせ

〒879-5102 大分県由布市湯布院町川上941番地

陸上自衛隊湯布院駐屯地 第404会計隊湯布院派遣隊 契約班 梅原

TEL 0977-84-2111(内線348) FAX 0977-84-2117(直通)



# 見 積 書

件名リスト一連番号	15
-----------	----

## 見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

番号	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	湯布院水源地接合井沈殿砂除去	仕様書のとおり	ST	1.00		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	納入場所 (履行場所)	湯布院水源地	納 期 (履行期限)	令和8年6月30日		
	契約保証金	(免 除)	入札(見積)書 有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「陸上自衛隊オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 8 年 5 月 12 日

分任契約担当官  
陸上自衛隊湯布院駐屯地  
第404会計隊湯布院派遣隊長 殿

住 所  
会社名  
代表者

押印省略時署名（担当者名連絡先）：

# 市場価格調査書

件名リスト一連番号	15
-----------	----

## 見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

番号	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	湯布院水源地接合井沈殿砂除去	仕様書のとおり	ST	1.00		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	納入場所 (履行場所)	湯布院水源地	納期 (履行期限)	令和8年6月30日		
	契約保証金	(免除)	入札(見積)書 有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「陸上自衛隊オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。








令和 8 年 5 月 11 日

分任契約担当官  
陸上自衛隊湯布院駐屯地  
第404会計隊湯布院派遣隊長 殿

住所  
会社名  
代表者


押印省略時署名（担当者名連絡先）：

# 湯布院駐屯地接合井沈殿砂除去

件名 湯布院駐屯地接合井沈殿砂除去						
図面名称 表紙						
縮尺	—	図面番号	1/2	作成年月日	令和8年4月14日	
業務隊長		管理科長		営繕班長		企画
					企画	
					施設管理	
					管財	
					作成者	
陸上自衛隊 湯布院駐屯地 管理科						


# 仕様書

## 7 案内図:




案内図 S=1:100

## 8 配置図:



湯布院水源地配置図 S=1:100

## 9 平面図・断面図:



接合井 (沈砂池) 平面図 S=1/100

接合井 (沈砂池) 断面図 S=1/100

- 1 件名 : 湯布院駐屯地水源地接合井沈殿砂除去
- 2 場所 : 大分県由布市湯布院町川上 陸上自衛隊 湯布院駐屯地水源地  
接合井 (沈砂槽) 3m x 3m x 2.5m)
- 3 概要 : 水源地接合井沈殿砂除去 2m<sup>3</sup>

### 4 一般事項 :

- (1) 本仕様書・図面に記載なき事項については監督官と調整し、当然実施すべき事項は請負業者の負担において実施する。
- (2) 写真は、作業前、作業中、作業後、各工程毎の状況等を撮影し写真撮影は禁止する。
- (3) 役務箇所及び指定された場所以外の無断立入り及び写真撮影は禁止する。
- (4) 請負業者は、現場代理人を指名し関係法令に従って現場の管理に当たらせ、関係者の監督及び火災・盗難等の災害防止に十分な注意を払う。現場においては常に整理整頓を心がける事。
- (5) 本役務における電気、水道等の確保については、請負業者が準備すること。また、施設内の各種設備の使用については、原則禁止とし、これにより難しい場合は、監督官と協議の上、その指示に従うものとする。
- (6) 隊員若しくは部外者等に損傷を与えた場合または、施設等を破壊した場合で、その原因が本役務に係わると認められた場合、請負業者が補償・賠償の責任を負うものとする。
- (7) 本役務により発生した汚泥等は、請負業者が排出者となり請負業者の責任において関係諸法規により適切に処分し、マニフェストの写しを提出する。
- (8) その他疑義が生じた場合は、監督官と調整の上実施する。

### 5 特記事項 :

- (1) 本役務は、強力吸引車 (タンパー風量80m<sup>3</sup>以上) を使用するものとする。
- (2) 本役務は、官制が指定する作業日と予備日を作業日程とする。
- (3) 本役務に際し、作業者の健康診断 (水道法第21条による検便等) を実施し1部提出するものとする。その診断結果書は、作業日より6か月以内のものとする。また、役務当日には、健康状態を確認し体調不良者が従事しないこととする。
- (4) 役務実施施設は、水道施設であるので衛生上必要な措置を請じ、衛生管理を徹底すること。
- (5) 吸引車両は接合井より約130mまで寄せられるので、それより吸引ホースを使用し実施する。
- (6) 接合井内の沈殿砂を除去した後、接合井内の内部を洗浄し噴霧器等を用いて塩素剤で2回以上消毒すること。また、消毒剤は有効塩素50~100mg/l程度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又は、人体に影響のない消毒剤で、これと同程度の消毒能力を有する塩素剤を用いるものとする。
- (7) 本役務は、駐屯地の断水に伴うので指定時間内での作業終了を厳守すること。

### 6 完成検査 :

作業終了後、検査官による完成検査を実施し合格後に作業完了となる。

件名 湯布院駐屯地水源地接合井沈殿砂除去

図面名称 仕様書・案内図・配置図・平面図・断面図

縮尺 図示 図面番号 2 / 2 作成年月日 令和8年4月14日

陸上自衛隊 湯布院駐屯地業務隊 管理科