

令和8年7月16日

分任契約担当官
陸上自衛隊那覇駐屯地
第430会計隊長 岩瀬 淳司

第430会計隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
127	賀数宿舎（R8）6号及び27号 建物等ガス圧力調整器取替	現地	8.10.31	8.7.16	8.7.22 0900	8.7.22 0900	無	

- 4 内訳書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒901-0192
沖縄県那覇市鏡水679
陸上自衛隊那覇駐屯地第430会計隊 契約班 担当：奥
TEL 098-857-1155（内線2404） FAX 098-857-1167（専用線）

見 積 依 頼 書

分任契約担当官
陸上自衛隊那覇駐屯地
第 4 3 0 会計隊長 岩瀬 淳司

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6S7Y1BS00460		6SXC1AD0011 0001								
品名 または 件名										
賀数宿舍（R 8）6 号及び 2 7 号建物等ガス圧力調整器取替										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
那覇駐業				厚生センター事務室						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
1 曹 津嘉山 良智（2 4 8 6）				令和8年10月31日（土）						

- 2 契約条項を示す場所
陸上自衛隊那覇駐屯地第 4 3 0 会計隊契約班
- 3 説明会及び提出の日時場所
説明会日時場所：
提出日時場所：令和8年7月22日（水）9時00分 第430会計隊契約班
- 4 決定方式及び契約方式
決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約
- 5 注意事項
（実施要領）
陸上自衛隊那覇駐屯地オープンカウンター方式実施要項による。
見積書・市場価格調査書提出はFAXでお願いします。
- 6 実施要項及び件名リストの掲示場所
陸上自衛隊西部方面隊ホームページ(<https://www.mod.jp/gsdf/wae>)
- 7 参加資格
「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 8 違約金
落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし
落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100
分の10以上の金額を違約金として徴収する。
- 9 問い合わせ先
〒901-0192 沖縄県那覇市鏡水679番地
陸上自衛隊那覇駐屯地 第 4 3 0 会計隊 契約班 担 当：奥
TEL 098-857-1155（内線2404）
FAX 098-857-1167（直通）
- 10 仕様に関する問い合わせ先
陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊厚生年科 担 当：津嘉山
TEL 098-857-1155（内線2486）
FAX 098-857-1167（直通）

仕 様 書

1 件 名 賀数宿舎（R8）6号及び27号建物等ガス圧力調整器取替

2 場 所 沖縄県糸満市字賀数300-2 賀数宿舎

3 概 要 賀数宿舎ガス圧力調整器取替 6台

4 一般事項

- （1）本作業は本仕様書に基づき実施するものとし、関係諸法規を遵守するものとする。
- （2）作業時期及び実施工程等は、事前に監督官と調整を行うものとする。
- （3）本作業の写真は着手前・作業中・完了後及び監督官の指示する箇所を撮影し、作業完了後、隠蔽となる部分は、確実な写真管理をすること。また、作業完了後、A4判写真帳に整理して1部監督官へ提出するものとする。
- （4）作業の際、他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、受注者の責任において、速やか原形に復旧するものとする。
- （5）本仕様書及び作業に際し、疑義が生じた場合は、監督官と協議の上、実施するものとする。
- （6）作業中は、安全管理に十分留意し、事故等発生した場合は、速やかに監督官に報告するものとする。
- （7）本仕様書に記載無き事項についても、当然作業すべき事項は、受注者の負担で実施するものとする。
- （8）受注者は毎日作業終了後に現場の整理整頓及び清掃を実施するものとする。
- （9）受注者は、自衛隊敷地内への立ち入り及び敷地内での行動については、自衛隊関係者の指示を遵守して行うものとし、作業場所以外への立ち入りを禁止する。
- （10）作業の際に、電気・水が必要な場合は、請負者の負担により使用すること。

5 特記事項

- （1）本作業は、「液化石油ガス設備士」の資格保有者が行うものとし、受注者は、事前に資格の写しを監督官に提出するものとする。
- （2）本作業を行う際は、ガス供給を停止させず施工を行うものとする。

場 所	名 称	規 格	数 量
6 号 建 物	自動切替式分離型調整器	IT0(株) AXF-100-0	1 台
	単段式機調整器	IT0(株) G-32A-1	1 台
	二段式二次用調整器	IT0(株) G-32A-2	1 台
2 7 号 建 物	自動切替式分離型調整器	IT0(株) AXF-70-0	1 台
	単段式機調整器	IT0(株) GL-70-1	1 台
	二段式二次用調整器	IT0(株) GL-70-2	1 台

- （2）作業完了後、試運転調整を行い、異常がないことを確認するものとする。

名 称	賀数宿舎（R8）6号及び27号建物ガス圧力調整器取替	
作成者	那覇駐屯地業務隊厚生科	1 / 1