

令和8年10月14日

分任契約担当官
陸上自衛隊対馬駐屯地
第436会計隊長 坂口 晃

第436会計隊におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせの 日時	防衛省競争 参加資格	備 考
21	対馬28号建物電源改修ほか1件	対馬駐屯地	9.1.29	8.10.14	8.10.27	8.10.27 1000	無	

- 4 問い合わせ先及び提出先
〒817-0005
長崎県対馬市厳原町棧原38
陸上自衛隊対馬駐屯地 第436会計隊 契約班 重留
TEL 0920-52-0791（内線 348）
FAX 0920-52-0791（内線 349）

見 積 依 頼 書

分任契約担当官
陸上自衛隊対馬駐屯地
第436会計隊長 坂口 晃

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6S7M1DS00570		689S1A10072 0001					
品名 または 件名							
対馬２８号建物電源改修 ほか1件							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所			引 渡 場 所				
対馬駐屯地			対馬警備隊後方支援隊				
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
高橋技官（内４４７）			令和9年1月29日（金）				

上記項目を含む要求品目の内容については、品目等内訳書に記載する。

2 契約条項を示す場所

第436会計隊事務室

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：

提出日時場所 ： 令和8年10月27日（火）10時00分 会計隊事務室

4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

(1) 実施要領について

オープンカウンター方式実施要領による。

(2) オープンカウンター方式実施要領及び件名リスト掲示場所：陸上自衛隊 西部方面隊

ホームページ (<https://www.mod.go.jp/gsdf/wae>) 陸上自衛隊 対馬駐屯地

(3) 書類提出期限

見積書は令和8年10月27日（火）10時00分（FAX可）、価格調査書はその前開庁日10月26（月）10時00分までに提出するものとする。（FAX可）

(4) 問い合わせ先

〒817-0005

長崎県対馬市厳原町棧原38

陸上自衛隊対馬駐屯地 第436会計隊 契約班 重留

TEL0920-52-0791（内線）348

FAX0920-52-0791（内線）349

(5) 仕様書に関する問い合わせ先

陸上自衛隊対馬駐屯地 対馬警備隊営繕班 原

TEL0920-52-0791（内線）446

品 目 等 内 訳 書

契約実施計画番号		6S7M1DS00570																													
NO	調達要求番号		物品番号				単	位	数	量	単	価	金	額	銘	柄	納		地	指											
															使用期限等	引		渡	場		所	検									
	品															部		品	番	号	ま		た	は	規	格	搬	入	場	所	包
	使用器材名															仕		様	書	番	号		納		期	装					
1	689S1A10072	0001					ST		1.00								対馬駐屯地														
	対馬 2 8 号建物電源改修																対馬警備隊後方支援隊														
	仕様書のとおり																高橋技官（内 4 4 7）														
																	令和9年1月29日														
2	689S1A10073	0001					ST		1.00								対馬駐屯地														
	対馬 1 号建物電源改修																対馬警備隊後方支援隊														
	仕様書のとおり																高橋技官（内 4 4 7）														
																	令和9年1月29日														
					- 以 下 余 白 -																										


対馬 2 8 号建物電源改修

合 議
第 3 科
通信幹部


表 紙	対馬 2 8 号建物電源改修			図 面 番 号	1 / 4
図 名	表 紙			作成年月日	R8. 9. 10
後方支援隊長	営繕班長	電気係長	施設管理係	管財係	作 成 者
所 属	陸上自衛隊対馬駐屯地			後方支援隊	

仕 様 書

- 1 工事件名
対馬28号建物電源改修
- 2 工事場所
長崎県対馬市厳原町浅原38 陸上自衛隊 対馬駐屯地
- 3 役務概要
- (1) 既設電線撤去（フリースカー含む） 1式
- (2) 分電盤新設（電線共） 1式
- 4 一般事項
- (1) 本仕様書及び図面に記載なき事項は、次の仕様書の定めるところに従い、誠実に行うものとする。
公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事分編）令和7年版（以下「改修標準仕様書」という。）
公共建築工事標準仕様書（電気設備工事分編）令和7年版（以下「標準仕様書」という。）
公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和7年版（以下「標準図」という。）
- (2) 本役務にあたっては関係法令規則を遵守し、誠実に行うものとし、特殊な工法等の施工にあたっては、専門
工事業者の定めにより実施するものとする。
- (3) 本役務に使用する材料は原則官給品とし、別途材料を要する場合は監督官の検査を受け合格した材料を使用するものとする。
- (4) 本役務の写真はカメラ（カラー）又はデジタルカメラを使用し、施工前、施工中、施工後及び監督官が指示す
る箇所を撮影し、簿冊に整理の上、監督官に1部提出するものとする。
- (5) 本施工箇所以外の施設等には損傷を与えないよう十分注意して作業するものとし、万一、損傷を与えた場合
には監督官へ速やかに報告するとともに、官側の指示に従い請負者の負担において原状復旧するものとする。
- (6) 本役務に際して疑義が生じた場合は、監督官と調整のうえ実施するものとする。
- (7) 本役務にあたっては、請負者側において事前に現地を実測確認するとともに、見栄え良く施工するもの
とする。
- (8) 本仕様書・図面に記載なき事項についても、取り合い上及び技術上当然施工すべき事項については、請負者
の責任において実施すること。
- (9) 本役務に際して施工箇所以外の施設への立入りにについては、監督官の指示に従うとともに、その他、制限事
項は駐屯地の諸規則に従うものとする。また、喫煙については指定された場所にて行うものとする。
- (10) 作業の安全には十分に留意し、必要に応じて危険防止のための措置を講ずると共に、ことあるごとに作業員
に注意喚起し、火災予防・安全管理を徹底させるものとする。
- (11) 本役務で生じた発生材のうち、監督官が指示する鉄屑等については、種別毎に整理したうえ、指定場所（駐
屯地内）へ搬入し、所定の調査と共に官側へ引継ぐものとする。その他の発生材は請負者の責任において全て
構外に搬出し、関係法令等に従い適正に処分するものとする。
- (12) 本役務においては原則として電気・水は官給しない。使用する場合はあらかじめ監督官と調整の上、請負者
側において使用量が確定できる処置を実施し、その使用料金を徴収するものとする。
- 5 特記事項
- (1) 本役務にて使用する電線類の規格は、標準仕様書1.1.1に示す規格による。
- (2) 架空線の施工にあたっては、原則、径間の途中で接続を行わないこと。
- (3) 絶縁電線相互の接続箇所は、カバー又はテープ巻きにより絶縁処理を施すこと。
- (4) 架空ケーブルにちよう架用線には垂鉛めっき鋼より線等を使用し、次のいずれかによる。
- (7) 間隔0.5m以下ごとにベンガを取付けてケーブルを吊り下げる。
- (4) ケーブルとちよう架用線を接触させ、その上に腐食し難い金属テープ等を0.2m以下の感覚を保って、螺旋状
に巻付けてちよう架する。
- (5) 建屋引込口は、雨水が屋内に侵入しないように防水処置を施すこと。
- (6) 分電盤の電柱への取付にあたっては、操作・点検に支障がないように取付けること。
- (7) 本役務では仕様書4/4に示す部材を支給するため使用されたい。
- 6 提出書類
- 監督官が指示する書類については、提出期限を遵守し監督官に提出するものとする。



案内図 S=1/X



配置図 S=1/1200


対馬 1 号建物電源改修

合 議
基地通信隊
通信班長


表 紙	対馬 1 号建物電源改修			図 面 番 号	1 / 4
図 名	表 紙			作成年月日	R8. 9. 10
後方支援隊長	営繕班長	電気係長	施設管理係	管財係	作 成 者
所 属	陸 上 自 衛 隊 対 馬 駐 屯 地			後 方 支 援 隊	

仕 様 書

- 1 工事件名
対馬 1 号建物電源改修
- 2 工事場所
長崎県対馬市厳原町棧原 3 8 陸上自衛隊 対馬駐屯地
- 3 役務概要
- 1) 電源ケーブル新設 (コンセント含む) 1 式
- 2) 通電試験 1 式
- 4 一般事項
- 1) 本仕様書及び図面に記載なき事項は、次の仕様書の定めるところに従い誠実に行うものとする。
公共建築改修工事標準仕様書 (電気設備工事工編) 令和 7 年版 (以下「改修標準仕様書」という。)
- 2) 公共建築工事標準仕様書 (電気設備工工編) 令和 7 年版 (以下「標準仕様書」という。)
- 3) 公共建築設備工事標準図 (電気設備工工編) 令和 7 年版 (以下「標準図」という。)
- 4) 本役務にあたっては関係法令規則を遵守し、誠実に行うものとし、特殊な工法等の施工にあたっては、専門
工事業者の定めにより実施するものとする。
- 5) 本役務に使用する材料は原則官給品とし、別途要する場合は監督官の検査を受け合格した材料を使用するも
のとする。
- 6) 本役務の写真はカメラ (カラー) 又はデジタルカメラを使用し、施工前、施工中、施工後及び監督官が指示す
る箇所を撮影し、簿冊に整理の上、監督官に 1 部提出するものとする。
- 7) 本施工箇所以外の施設等には損傷を与えないよう十分注意して作業するものとし、万一、損傷を与えた場合
には監督官へ速やかに報告するとともに、官側の指示に従い請負者の負担において原状復旧するものとする。
- 8) 本役務に際して疑義が生じた場合は、監督官と調整のうえ実施するものとする。
- 9) 本役務にあたっては、請負者側において事前に現地を実測確認するとともに、見栄え良く施工するものと
する。
- 10) 本仕様書・図面に記載なき事項についても、取り合い上及び技術上当然施工すべき事項については、請負者
の責任において実施すること。
- 11) 本役務に際して施工箇所以外の施設への立入りにについては、監督官の指示に従うとともに、その他、制限事
項は駐屯地の諸規則に従うものとする。また、喫煙については指定された場所にて行うものとする。
- 12) 作業の安全には十分に留意し、必要に応じて危険防止のための措置を講ずると共に、ことあるごとに作業員
に注意喚起し、火災予防・安全管理を徹底させるものとする。
- 13) 本役務で生じた発生材のうち、監督官が指示する鉄屑等については、種別毎に整理したうえ、指定場所 (駐
屯地内) へ搬入し、所定の調書と共に官側へ引継ぐものとする。その他の発生材は請負者の責任において全て
構外に搬出し、関係法令等に従い適正に処分するものとする。
- 14) 本役務においては原則として電気・水は官給しない。使用する場合はあらかじめ監督官と調整の上、請負者
側において使用量が確定できる処置を実施し、その使用料金を徴収するものとする。
- 5 特記事項
- 1) 本役務にて使用する電線類の規格は、標準仕様書 1.1.11 に示す規格による。
- 2) 各電線に用いる電線保護物類については、金属管は標準仕様書 1.2.1、PF 管は標準仕様書 1.2.2 に示す規格によ
る。
- 3) 電気配線の敷設にあたっては、その被覆を二重床の支柱等で損傷しないように、整然と施工する。
- 4) 電気配線の接続場所は、上部の床が開閉可能な場所とする。
- 5) 本役務では仕様書 4 / 4 に示す部材を支給するため使用されたい。
- 6 提出書類
- 監督官が指示する書類については、提出期限を遵守し監督官に提出するものとする。



案内図 S = 1 / X



配置図 S = 1 / 1200

見 積 書

件名リスト一連番号	21
-----------	----

見積金額 ￥ (消費税及び地方税を含まない)

No.	品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
1	対馬 2 8 号建物電源改修	仕様書のとおり	ST	1		
2	対馬 1 号建物電源改修	仕様書のとおり	ST	1		
		以下余白				
納 入 (履 行) 場 所		対馬駐屯地	納 期 (履行期限)		令和9年1月29日	
契 約 保 証 金		免 除	入札 (見積) 書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約致します。

令和 8 年 1 0 月 2 7 日

分任契約担当官

陸上自衛隊対馬駐屯地

第 4 3 6 会計隊長 坂口 晃 殿

会 社 名

代表者名

担当者名

連 絡 先

(注) 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

市 場 価 格 調 書

分任契約担当官
陸上自衛隊対馬駐屯地
第436会計隊長 坂口 晃 殿

住 所
会 社 名
代表者名

金 額 ￥

件 名	規 格	数量	単位	単 価	金 額
対馬28号建物電源改修	仕様書のとおり	1	ST		
対馬1号建物電源改修	仕様書のとおり	1	ST		
	以下余白				
合 計					
履行場所	対馬駐屯地				
納入期限	令和9年1月29日				