

支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官 平下 一三
(公 印 省 略)

公 告

下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

記

1. 入札に付する事項

調達番号	件名	内容	納入場所	納入期限
BC-013、営 -I-031、装 -BC-013	パッケージ空調用メインフィルター外166件	仕様書のとおり	仕様書のとおり	令和8年2月27日

2. 入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（G E P S））対象案件）

3. 入札日時 令和7年10月20日(月)（10:30）

4. 入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室

5. 参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和07・08・09年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
(4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

6. 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

7. 入札保証金及び契約保証金 免除

8. 入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。

9. 契約書作成の要否 要

10. 適用する契約条項 一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項

11. その他

- (1) 細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）のとおり。
- (2) 入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
- (3) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
- (4) 同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、令和7年10月8日（水）12:00まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元の確認を受けた同等品確認書を提出すること。
- (5) 本案件は、府省共通の「電子調達システム」（<https://www.p-portal.go.jp>）を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和7年10月16日（木）までに、下記担当者必着分を有効とする。

- (6) 落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
- (7) 入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階) ※顔写真付の身分証明書を持参すること。
受付時間 9:30~18:15 (12:00~13:00までの間を除く)

また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。

メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp

メール件名：「件名：〇〇〇」 入札案内送信依頼

添付ファイル：資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し

防衛省大臣官房会計課契約係 高瀬 電話 03-3268-3111 内線20826

仕 様 書			
品 名	カタログ品共通仕様書	仕様書番号	
		作成年月日	令和7年9月1日
		変更年月日	
		大臣官房会計課庁舎管理室	

1 総則

(1) 一般事項

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様は、箇条2(2)に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商習慣による。

(2) 用語の意義

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びその補助者のことをいう。

2 製品に関する要求

(1) 品名及びカタログ製品名

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

(2) 特別な要求

特に必要な場合は記載する。

3 出荷条件

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。

4 検査

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。

5 グリーン購入法の遵守について

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（令和7年1月28日変更閣議決定）の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。

6 配送車両について

(1) 本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、または使用させること。

(2) 本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を求めた場合、速やかに提示すること。

7 その他

(1) 庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続きを行うと共に、諸規定に従うものとする。

(2) 警備の観点から、納品される物品等については、X線検査を行うことにより多少時間がかかることを了承すること。

(3) 業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償すること。

(4) 本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。

調達品目表

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	
1	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) KAF93B140 H2分割2枚1組W連結 W670mm×H620(210+410)mm×D60mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	4	セット	注)
2	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) KAF533C50 W460mm×H360mm×D40mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	1	枚	注)
3	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) KAF533C80 W575mm×H360mm×D40mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	1	枚	注)
4	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) KAF373B56 2枚1組H連結 W355mm×H305mm×D44mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	4	セット	注)
5	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) KAF373B80 3枚1組H連結 W355mm×H305mm×D44mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	6	セット	注)
6	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) KAF373B160 4枚1組H連結 W355mm×H305mm×D44mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	セット	注)
7	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) KAF373B160 (10枚に分割、H連結) W1420mm/10×H305mm×D44mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	セット	注)
8	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) KAF533C50 W460mm×H360mm×D40mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	1	枚	注)
9	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) KAF372B80 3枚1組H連結 W355mm×H305mm×D44mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	17	セット	注)
10	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) KAF372B56 2枚1組H連結 W355mm×H305mm×D44mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	18	セット	注)
11	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) KAFJ537G36 2枚1組 W461mm×H145mm×D30mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	42	セット	注)
12	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) KAFJ537G56 2枚1組 W676mm×H145mm×D30mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	22	セット	注)
13	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) KAFJ537G80 2枚1組 W861mm×H145mm×D30mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	セット	注)
14	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) KAFJ537G160 4枚1組 W662mm×H145mm×D30mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	6	セット	注)
15	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) KAFP552B80 W560mm×H560mm×D25mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	36	枚	注)
16	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) KAF372B56 アルミ枠 W3枚に分割、H連結 W710/3mm×H305mm×D44mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	1	セット	注) 特別な要求)
17	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) KAF372B56 アルミ枠 W5枚に分割、H連結 W710/5mm×H305mm×D44mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	1	セット	注) 特別な要求)
18	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) FVYP1120MAR用 アルミ枠 W3枚1組H連結2セットW連結 W2100/3mm×H578mm×D65mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	2	セット	注)
19	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) FRYP560AA用 アルミ枠 W3枚1組H連結1セット W2694/3mm×H569mm×D150mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	1	セット	注)
20	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) FVYCP775MA用 アルミ枠 W3枚1組H連結2セットW連結 W1800/3mm×H515mm×D65mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	16	セット	注)
21	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業 (株) FVYP1400MAR用 アルミ枠 W3枚1組H連結2セットW連結 W1584/3mm×H577mm×D65mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	9	セット	注)

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庶務管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	
22	パッケージ空調用メインフィルター	ダイキン工業(株) FVYCP560MAR用 アルミ枠 3枚1組連結1セット W2394/3mm×H483mm×D150mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	2	セット	注)
23	パッケージ空調用メインフィルター	東芝キャリア(株) TCB-UFM1603UA W510mm×H570mm×D33mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	6	枚	注)
24	ACP用メインフィルター	日立グローバルライフソリューションズ(株) HSD-2000-A W745mm×H610mm×D65mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	16	枚	注)
25	ACP用メインフィルター	日立グローバルライフソリューションズ(株) HSD-2000-A W745mm×H305mm×D65mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	8	枚	注)
26	ACP用メインフィルター	日立グローバルライフソリューションズ(株) HSD-2000-A W745mm×H610mm×D65mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	21	枚	注)
27	ACP用メインフィルター	日立グローバルライフソリューションズ(株) RP-AP1000WP用 W3枚分割1組H連結 W1895mm×H475mm×D100mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	2	セット	注)
28	ACP用メインフィルター	日立グローバルライフソリューションズ(株) RP-P11630WP用 W3枚分割1組H連結 W1550mm×H455mm×D100mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	3	セット	注)
29	ACP用メインフィルター	日立グローバルライフソリューションズ(株) RP-AP560KVP用 W3枚分割1組H連結 W1563mm×H395mm×D100mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	2	セット	注)
30	ACP用ロールプレフィルター	ダイキン工業(株) DFVP560MAR用 日本無機(株) DS-315TS W2100mm×H510mm×D19mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	8	枚	注)
31	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W250mm×H200mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	2	枚	注)
32	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W375mm×H320mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	24	枚	注)
33	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W400mm×H330mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	76	枚	注)
34	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W415mm×H235mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	128	枚	注)
35	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W420mm×H235mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	96	枚	注)
36	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W420mm×H240mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	112	枚	注)
37	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W420mm×H365mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	148	枚	注)
38	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W425mm×H370mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	68	枚	注)
39	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W435mm×H255mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	40	枚	注)
40	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W450mm×H310mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	24	枚	注)
41	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W450mm×H350mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	12	枚	注)
42	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W450mm×H380mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	4	枚	注)
43	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W450mm×H400mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	4	枚	注)

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	
44	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W465mm×H260mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	64	枚	注)
45	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W470mm×H260mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	144	枚	注)
46	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W480mm×H470mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	8	枚	注)
47	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W485mm×H365mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	30	枚	注)
48	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W495mm×H335mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	12	枚	注)
49	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-22-M W500mm×H500mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	4	枚	注)
50	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W515mm×H285mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	16	枚	注)
51	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W535mm×H395mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	12	枚	注)
52	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W540mm×H335mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	16	枚	注)
53	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W570mm×H315mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	8	枚	注)
54	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W570mm×H480mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	188	枚	注)
55	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W600mm×H550mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	1	枚	注)
56	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W620mm×H530mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	4	枚	注)
57	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W630mm×H490mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	12	枚	注)
58	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W650mm×H330mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	2	枚	注)
59	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W650mm×H400mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	2	枚	注)
60	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-400N 日本無機(株) DS-400-Z-M W650mm×H560mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	4	枚	注)
61	プレフィルター	日本バイリーン(株) PS-600N 日本無機(株) DS-600-Z-M W570mm×H305mm×D18mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	54	枚	注)
62	プレフィルター	三菱電機(株) P-30ALF アレル除菌不織布 W378mm×H137mm×D15mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	2	枚	注)
63	プレフィルター	三菱電機(株) P-30KF カテキン入り不織布 W378mm×H137mm×D15mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	8	枚	注)
64	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-N15RF W549mm×H125mm×D20mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	13	セット	注)
65	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-N15RF2 W409mm×H151mm×D15mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	44	セット	注)

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	
66	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-15RF7 W549mm×H125mm×D15mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	5	セット	注)
67	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-N25RF W653mm×H151mm×D15mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	16	セット	注)
68	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-N25RF2 W654mm×H151mm×D15mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	20	セット	注)
69	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-N35RF W784mm×H178mm×D15mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	13	セット	注)
70	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-N35RF2 W794mm×H178mm×D15mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	12	セット	注)
71	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-35RF6 W784mm×H178mm×D15mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	2	セット	注)
72	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-N50RF W926mm×H178mm×D15mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	12	セット	注)
73	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-N50RF2 W939mm×H178mm×D15mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	4	セット	注)
74	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-50RF7 W926mm×H178mm×D15mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	4	セット	注)
75	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-N65RF W852mm×H213mm×D15mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	10	セット	注)
76	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-N65RF2 W794mm×H238mm×D15mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	5	セット	注)
77	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-65RF8 W433mm×H218mm×D15mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	1	セット	注)
78	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-N80RF W890mm×H238mm×D15mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	13	セット	注)
79	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-N80RF2 W902mm×H238mm×D15mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	3	セット	注)
80	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-80RF7 W890mm×H238mm×D15mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	9	セット	注)
81	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-N80LUF W505mm×H278mm×D20mm(アルミ枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	20	枚	注)
82	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-N100RF W1117mm×H238mm×D15mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	5	セット	注)
83	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-N100RF2 W1129mm×H238mm×D15mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	3	セット	注)
84	プレフィルター	三菱電機(株) PZ-N125CF2 給気用W245mm×H192mm×D15mm 樹脂枠付 排気用W469mm×H157mm×D8mm サランネット 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	6	セット	注)
85	プレフィルター	ダイキン工業(株) KAF241J25C W474mm×H202mm×D10mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	7	セット	注)
86	プレフィルター	ダイキン工業(株) KAF241G25M W457mm×H164mm×D12mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	2	セット	注)
87	プレフィルター	ダイキン工業(株) KAF241J25M W475mm×H162mm×D12mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	8	セット	注)

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	
88	プレフィルター	ダイキン工業(株) KAF241L35M W724mm×H172mm×D9mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	1	セット	注)
89	プレフィルター	ダイキン工業(株) KAF241G50C W715mm×H227mm×D10mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	2	セット	注)
90	プレフィルター	ダイキン工業(株) KAF241G50M W724mm×H173mm×D9mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	1	セット	注)
91	プレフィルター	ダイキン工業(株) KAF241J50M W724mm×H172mm×D9mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	3	セット	注)
92	プレフィルター	ダイキン工業(株) KAF241J65M W756mm×H203mm×D10mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	5	セット	注)
93	プレフィルター	ダイキン工業(株) KAF241J80M W756mm×H229mm×D10mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	6	セット	注)
94	プレフィルター	ダイキン工業(株) KAF241J100M W571mm×H230mm×D9mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	7	セット	注)
95	プレフィルター	ダイキン工業(株) KAF241L100M W934mm×H230mm×D9mm(樹脂枠付) 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	2	セット	注)
96	プレフィルター	日本無機(株) DS-400 W404mm×H143mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	4	枚	注)
97	プレフィルター	日本無機(株) DS-400 W292mm×H168mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	8	枚	注)
98	プレフィルター	日本無機(株) DS-400 W422mm×H223mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	4	枚	注)
99	プレフィルター	日本無機(株) DS-400 W520mm×H157mm×D13mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	1	枚	注)
100	プレフィルター	ダイキン工業(株) YAFF324B10 W303mm×H119mm×D14mm W303mm×H119mm×D4mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	2	セット	注)
101	メインフィルター	日本バイリーン(株) フィロブリーツ SVMT-65-67F(枠一体型) 日本無機(株) TSL-70-65Z W610mm×H610mm×D150mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	596	枚	注)
102	メインフィルター	日本バイリーン(株) フィロブリーツ SVMT-65-33H(枠一体型) 日本無機(株) TSL-Z-65Z W610mm×H305mm×D150mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	369	枚	注)
103	メインフィルター	日本バイリーン(株) フィロブリーツ SVMT-65-33V(枠一体型) 日本無機(株) TSL-70H-65Z W305mm×H610mm×D150mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	41	枚	注)
104	メインフィルター	日本バイリーン(株) フィロブリーツ VM-65M(枠一体型) 日本無機(株) EML-Z-65CAZ W365mm×H910mm×D65mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	2	枚	注)
105	メインフィルター	日本バイリーン(株) フィロブリーツ VM-65M(枠一体型) 日本無機(株) EML-Z-65CAZ W363mm×H569mm×D65mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	15	枚	注)
106	メインフィルター	日本バイリーン(株) フィロブリーツ VM-65M(枠一体型) 日本無機(株) EML-Z-65CAZ W397mm×H334mm×D65mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	12	枚	注)
107	メインフィルター	日本バイリーン(株) フィロブリーツ VM-65M(枠一体型) 日本無機(株) EML-Z-65CAZ W498mm×H335mm×D65mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	6	枚	注)
108	メインフィルター	日本バイリーン(株) フィロブリーツ VM-65M(枠一体型) 日本無機(株) EML-Z-65CAZ W365mm×H1150mm×D65mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	4	枚	注)
109	メインフィルター	日本バイリーン(株) フィロブリーツ VM-65M(枠一体型) 日本無機(株) EML-Z-65CAZ W365mm×H1320mm×D65mm 又は同等品以上のもの(他社の製品を含む)	1	枚	注)

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庶務管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	
110	メインフィルター	日本バイリーン (株) フィロブリーツ VM-65M (枠一体型) 日本無機 (株) EML-Z-65CAZ W410mm×H1320mm×D65mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	1	枚	注)
111	メインフィルター	日本バイリーン (株) フィロブリーツ VM-65M (枠一体型) 日本無機 (株) EML-Z-65CAZ W410mm×H690mm×D65mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	1	枚	注)
112	メインフィルター	日本バイリーン (株) フィロブリーツ VM-65M (枠一体型) 日本無機 (株) EML-Z-65CAJZ W450mm×H450mm×D65mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	4	枚	注)
113	メインフィルター	日本バイリーン (株) フィロブリーツ VM-65M (枠一体型) 日本無機 (株) EML-Z-65CAZ W470mm×H1410mm×D65mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	2	枚	注)
114	メインフィルター	日本バイリーン (株) フィロブリーツ VM-65M (枠一体型) 日本無機 (株) EML-Z-65CAZ W475mm×H880mm×D65mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	2	枚	注)
115	メインフィルター	日本バイリーン (株) フィロブリーツ VM-65M (枠一体型) 日本無機 (株) EML-Z-65CAZ W540mm×H990mm×D65mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	2	枚	注)
116	メインフィルター	日本バイリーン (株) フィロブリーツ VM-65M (枠一体型) 日本無機 (株) EML-Z-65CAZ W565mm×H740mm×D65mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	枚	注)
117	メインフィルター	日本バイリーン (株) フィロブリーツ VM-65M (枠一体型) 日本無機 (株) EML-Z-65CAZ W570mm×H1350mm×D65mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	1	枚	注)
118	メインフィルター	日本バイリーン (株) フィロブリーツ VM-65M (枠一体型) 日本無機 (株) EML-Z-65CAZ W660mm×H740mm×D65mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	16	枚	注)
119	メインフィルター	ケンブリッジフィルターコーポレーション (株) ADVP6-70FA (カートリッジバック) ※ろ材のみで枠は不要 日本無機 (株) NMB-56-65CVP-A-N W610mm×H610mm×D290mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	16	枚	注)
120	メインフィルター	三菱電機 (株) 高性能フィルター PZ-N250LPFM W560mm×H275mm×D25mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	27	枚	注)
121	メインフィルター (袋型)	日本バイリーン (株) VG-75M-56F 日本無機 (株) DST-L-Z-85Z W595mm×H595mm×D860mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	28	枚	注)
122	メインフィルター (袋型)	日本バイリーン (株) VG-75M-28H 日本無機 (株) DST-L-Z-85Z W595mm×H285mm×D860mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	18	枚	注)
123	メインフィルター	日本バイリーン (株) VZE-65M-56 日本無機 (株) PWPE-Z-65F W594mm×H594mm×D290mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	2	枚	注)
124	ロールフィルター (自動巻取り機用)	日本バイリーン (株) FR-585 日本無機 (株) DSR-340R-VV-B2 幅1130mm×D18mm×長さ20m 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	2	本	注)
125	ロールフィルター (自動巻取り機用)	日本バイリーン (株) FR-585 日本無機 (株) DSR-340R-VV-A2 幅830mm×D18mm×長さ20m 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	1	本	注)
126	活性炭フィルター	日本バイリーン (株) VCL-KK 日本無機 (株) PUR-Z-Cエレメント W600mm×H230mm×D35mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む) ※吸着剤入りパレットのみ (ケーシングは不要)	48	枚	注)
127	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-132ES350ST2 V3-6577	1	セット	
128	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-067E250ST2 V3-6578	1	セット	
129	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-045ST2 V3-6418	1	セット	
130	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-105ST2 V3-6417	1	セット	
131	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC100-048E100ST2 V3-6575	1	セット	

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	
132	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC100-027E50ST2 V3-6576	1	セット	
133	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-082ST2 V3-1936	1	セット	
134	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-115ST2 V3-1937	1	セット	
135	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-060ST2 V3-1938	1	セット	
136	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-252ST2 V3-1939	1	セット	
137	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-078ST2 V3-1935	1	セット	
138	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-147ST2 V3-1934	1	セット	
139	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-168ST2 V3-1942	1	セット	
140	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-157ST2 V3-1943	1	セット	
141	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-147ST2 V3-1934	1	セット	
142	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-057ST2 V3-1944	1	セット	
143	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-204ST2 V3-1945	1	セット	
144	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-228ST2 V3-1946	1	セット	
145	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-147ST2 V3-1934	1	セット	
146	加湿モジュールエレメント	ウエットマスター (株) WM-VHC50-147ST2 V3-1934	1	セット	
147	アルミフィルター枠	日本パイリオン (株) VT-50C 日本無機 (株) DS-600-Z-REA-50J W625mm×H500mm×D50mm ※各枠のH500mm辺全てに連結機構が必要 ※枠のみでろ材は不要 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	16	枚	注)
148	アルミフィルター枠	日本パイリオン (株) VT-50C 日本無機 (株) DS-600-22-REA-50J W500mm×H500mm×D50mm ※各枠のH500mm辺全てに連結機構が必要 ※枠のみでろ材は不要 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	26	枚	注)
149	アルミフィルター枠	日本パイリオン (株) VT-50 日本無機 (株) DS-600-22-REA-50 W500mm×H500mm×D50mm ※枠のみでろ材は不要 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	32	枚	注)
150	アルミフィルター枠	日本パイリオン (株) VT-20C 日本無機 (株) DS-600-Z-REA-20J W490mm×H430mm×D20mm ※各枠のH430mm辺全てに連結機構が必要 ※枠のみでろ材は不要 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	12	枚	注)
151	アルミフィルター枠	日本パイリオン (株) VT-20C 日本無機 (株) DS-600-Z-REA-20J W433mm×H433mm×D20mm ※各枠のH433mm辺全てに連結機構が必要 ※枠のみでろ材は不要 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	枚	注)
152	アルミフィルター枠	日本パイリオン (株) VT-20 日本無機 (株) DS-600-Z-REA-20 W475mm×H433mm×D20mm ※枠のみでろ材は不要 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	6	枚	注)
153	アルミフィルター枠	日本パイリオン (株) VT-20C 日本無機 (株) DS-600-31H-REA-20J W305mm×H610mm×D20mm ※各枠のH610mm辺全てに連結機構が必要 ※枠のみでろ材は不要 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	3	枚	注)

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	
154	アルミフィルター枠	日本バイリーン (株) VT-15 日本無機 (株) DS-400-Z-REA-15 W650mm×H650mm×D15mm ※枠のみでろ材は不要 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	1	枚	注)
155	アルミフィルター枠	日本バイリーン (株) VT-15 日本無機 (株) DS-400-Z-REA-15 W750mm×H750mm×D15mm ※枠のみでろ材は不要 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	1	枚	注)
156	アルミフィルター枠	日本バイリーン (株) VT-20 日本無機 (株) DS-600-Z-REA-20 W600mm×H750mm×D20mm ※枠のみでろ材は不要 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	20	枚	注)
157	フィルター (A棟リサイクルシュレッダー集塵機用)	日本精密 (株) 平板型フィルター9列 IF-20 H238mm×W560mm×D535mm	4	個	
158	フィルター (A棟細断シュレッダー集塵機用)	アマノ (株) 集塵機 (VF-5N) 用フィルタ VFL916070	1	個	
159	ロールフィルター (FCU用)	日本無機 (株) DS-300 日本バイリーン (株) PS-300N W1.6m×長さ30m×D10±2mm 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む)	8	巻	注)
160	中性能フィルター	ダイキン工業 (株) FWHC6BR用フィルター W450mm×H280mm×D40mm 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	8	枚	注)
161	中性能フィルター	ダイキン工業 (株) FWHC6BR用フィルター W680mm×H280mm×D40mm 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	4	枚	注)
162	中性能フィルター	ダイキン工業 (株) FWHC8BR用フィルター W580mm×H280mm×D40mm 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	36	枚	注)
163	中性能フィルター	ダイキン工業 (株) FWHC4BR用フィルター W730mm×H280mm×D40mm 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	52	枚	注)
164	中性能フィルター	新晃工業 (株) CP-400-B-6F-K用 W710/2mm×H254mm×D30mm 2分割型 H連結 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	2	セット	注)
165	中性能フィルター	新晃工業 (株) CP-400-B-6F-K用 W710mm×H254mm×D30mm 又は同等以上のもの (他社の製品を含む)	1	枚	注)

調達要求番号			作成部署	大臣官房 会計課 庁舎管理室	備考
No.	品名	カタログ製品名	数量	単位	
166	中性能フィルター	新晃工業(株) SP-800-FF-K用 W585mm×H254mm×D30mm 2枚1組 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	11	セット	注)
167	中性能フィルター	新晃工業(株) CP-600-B-6F-K用 W915mm×H254mm×D30mm 又は同等以上のもの(他社の製品を含む)	7	枚	注)

※ 納入場所

東京都新宿区市谷本村町5-1
A棟地下トレンチ(地下1階)、B棟及びC棟機械室

※ 納入期限

令和8年2月27日(金)

注) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。
特別な要求) 指定された分割数で納入すること

同等品申請に係る仕様等要求について

番号	品名	仕様等
1	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は670×620×60（670×210×60と670×410×60の2分割）として使用できること ・2枚1組で連結できること
2	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は460×360×40として使用できること ・比色法効率が90%以上であること
3	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は575×360×40として使用できること ・比色法効率が90%以上であること
4	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は355×305×44として使用できること ・比色法効率が90%以上であること ・2枚1組連結型であること
5	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は355×305×44として使用できること ・比色法効率が90%以上であること ・3枚1組連結型であること
6	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は355×305×44として使用できること ・比色法効率が90%以上であること ・4枚1組連結型であること
7	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は1420×305×44として使用できること ・比色法効率が90%以上であること ・10枚（142×10枚）に分割でき連結型であること
8	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は460×360×40として使用できること ・比色法効率が90%以上であること
9	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は355×305×44として使用できること ・比色法効率が65%以上であること ・3枚1組連結型であること
10	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は355×305×44として使用できること ・比色法効率が65%以上であること ・2枚1組連結型であること
11	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は461×145×30として使用できること ・比色法効率が65%以上であること ・2枚1組であること
12	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は676×145×30として使用できること ・比色法効率が65%以上であること ・2枚1組であること
13	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は861×145×30として使用できること ・比色法効率が65%以上であること ・2枚1組であること
14	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は662×145×30として使用できること ・比色法効率が65%以上であること ・4枚1組であること
15	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は560×560×25として使用できること ・比色法効率が65%以上であること
16	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・FXYMP45C用であること ・寸法は710×305×44として使用できること ・アルミ枠入り、3枚（236×3枚）に分割可能で、連結できること
17	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・FXYMP56C用であること ・寸法は710×305×44として使用できること ・アルミ枠入り、5枚（142×5枚）に分割可能で、連結できること
18	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・FVYP1120MAR用であること ・寸法は2100×578×65として使用できること ・アルミ枠入りで3枚（700×3枚）で連結できること ・3～5mmのゴム製ガスケットが枠についていること
19	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・FRYP560AA用であること ・寸法は2694×569×150として使用できること ・アルミ枠入りで3枚（898×3枚）で連結できること ・3～5mmのゴム製ガスケットが枠についていること

番号	品名	仕様等
20	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・FVYCP775MA用であること ・寸法は1800×515×65として使用できること ・アルミ枠入りで3枚(600×3枚)で連結できること ・3～5mmのゴム製ガスケットが枠についていること
21	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・FVYP1400MAR用であること ・寸法は1584×577×65として使用できること ・アルミ枠入りで3枚(528×3枚)で連結できること ・3～5mmのゴム製ガスケットが枠についていること
22	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・FVYCP560MAR用であること ・寸法は2394×483×150として使用できること ・アルミ枠入りで3枚(798×3枚)で連結できること ・3～5mmのゴム製ガスケットが枠についていること
23	パッケージ空調用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は510×570×33として使用できること ・比色法効率が65%以上であること
24	ACP用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は745×609×63として使用できること ・比色法効率が65%以上であること
25	ACP用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は745×304×63として使用できること ・比色法効率が65%以上であること
26	ACP用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は748×609×63として使用できること ・比色法効率が65%以上であること
27	ACP用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・連結後寸法が1895×475×100として使用できること ・3枚(627×3枚)で連結出来ること
28	ACP用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・連結後寸法が1550×455×100として使用できること ・3枚(510×3枚)で連結出来ること
29	ACP用メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・連結後寸法が1563×395×100として使用できること ・3枚(517×3枚)で連結出来ること
30	ACP用ロールプレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は2100×510×20として使用できること ・平均質量法効率が55%以上であること
31	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は250×200×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
32	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は375×320×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
33	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は400×330×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
34	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は415×235×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
35	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は420×235×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
36	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は420×240×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
37	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は420×365×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
38	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は425×370×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
39	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は435×255×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること

番号	品名	仕様等
40	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は450×310×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
41	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は450×350×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
42	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は450×380×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
43	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は450×400×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
44	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は465×260×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
45	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は470×260×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
46	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は480×470×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
47	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は485×365×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
48	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は495×335×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
49	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は500×500×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
50	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は515×285×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
51	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は535×395×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
52	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は540×335×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
53	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は570×315×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
54	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は570×480×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
55	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は600×550×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
56	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は620×530×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
57	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は630×490×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
58	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は650×330×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
59	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は650×400×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること

番号	品名	仕様等
60	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は650×560×14であること ・平均質量法効率が70%以上であること ・不織布フィルターであること
61	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は570×305×20であること ・平均質量法効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
62	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は378×137×15であること ・不織布フィルター（人口酵素入り）であること
63	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は378×137×15 であること ・不織布フィルター（カテキン入り）であること ・平均質量法効率が80%以上であること
64	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は549×125×20（-5）（樹脂粹付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
65	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は409×151×15（-5）（樹脂粹付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
66	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は549×125×15（-5）（樹脂粹付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
67	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は653×151×15（-5）（樹脂粹付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
68	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は654×151×15（-5）（樹脂粹付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
69	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は784×178×15（-5）（樹脂粹付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
70	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は794×178×15（-5）（樹脂粹付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
71	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は784×178×15（-5）（樹脂粹付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
72	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は926×178×15（-5）（樹脂粹付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
73	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は939×178×15（-5）（樹脂粹付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
74	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は926×178×15（-5）（樹脂粹付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
75	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は852×213×15（-5）（樹脂粹付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
76	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は794×238×15（-5）（樹脂粹付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
77	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は433×218×15（-5）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
78	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は890×238×15（-5）（樹脂粹付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
79	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は902×238×15（-5）（樹脂粹付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること

番号	品名	仕様等
80	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は890×238×15（-5）（樹脂枠付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
81	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は505×278×20（アルミ枠付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
82	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は1117×238×15（-5）（樹脂枠付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
83	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は1129×238×15（-5）（樹脂枠付）であること ・質量法捕集効率が80%以上であること ・不織布フィルターであること
84	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は245×192×15（樹脂枠付）及び469×157×8（サラネット）であること ・不織布フィルターとサラネットフィルターであること
85	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は474×202×10（±2）（樹脂枠付）であること ・不織布フィルターであること ・平均捕集効率が重量法で80%以上であること
86	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は457×164×12（±2）（樹脂枠付）であること ・不織布フィルターであること ・平均捕集効率が重量法で80%以上であること
87	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は475×162×12（±2）（樹脂枠付）であること ・不織布フィルターであること ・平均捕集効率が重量法で80%以上であること
88	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は724×172×9（±2）（樹脂枠付）であること ・不織布フィルターであること ・平均捕集効率が重量法で80%以上であること
89	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は715×227×10（±2）（樹脂枠付）であること ・不織布フィルターであること ・平均捕集効率が重量法で80%以上であること
90	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は724×173×12（±2）（樹脂枠付）であること ・不織布フィルターであること ・平均捕集効率が重量法で80%以上であること
91	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は724×203×9（±2）（樹脂枠付）であること ・不織布フィルターであること ・平均捕集効率が重量法で80%以上であること
92	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は756×203×10（±2）（樹脂枠付）であること ・不織布フィルターであること ・平均捕集効率が重量法で80%以上であること
93	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は756×229×10（±2）（樹脂枠付）であること ・不織布フィルターであること ・平均捕集効率が重量法で80%以上であること
94	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は571×229×9（±2）（樹脂枠付）であること ・不織布フィルターであること ・平均捕集効率が重量法で80%以上であること
95	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は934×229×9（±2）（樹脂枠付）であること ・不織布フィルターであること ・平均捕集効率が重量法で80%以上であること
96	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は404×143×13であること ・不織布フィルターであること ・平均捕集効率が質量法で80%以上であること
97	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は292×168×13であること ・不織布フィルターであること ・平均捕集効率が質量法で80%以上であること
98	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は422×223×13であること ・不織布フィルターであること ・平均捕集効率が質量法で80%以上であること
99	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は520×157×13であること ・不織布フィルターであること ・平均捕集効率が質量法で80%以上であること

番号	品名	仕様等
100	プレフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は303×119×14と4の2枚1セットであること ・不織布フィルターであること ・平均捕集効率が重量法で80%以上であること
101	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は610×610×150であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること
102	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は610×305×150であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること
103	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は305×610×150であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること
104	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は365×910×65であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること
105	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は363×569×65であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること
106	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は397×334×65であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること
107	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は498×335×65であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること
108	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は365×1150×65であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること
109	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は365×1320×65であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること
110	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は410×1320×65であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること
111	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は410×690×65であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること
112	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は450×450×65であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること ・450の辺に連結機構を有すること
113	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は470×1410×65であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること
114	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は475×880×65であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること
115	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は540×990×65であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること
116	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は565×740×65であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること
117	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は570×1350×65であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること
118	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は660×740×65であること ・枠一体型であること ・比色法補修率65%以上であること
119	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は610×610×290であること ・ろ材のみであること ・平均捕集率が0.4μmで50%以上、0.7μmで60%以上であること ・定格流量が65m³/min以上であること

番号	品名	仕様等
120	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は560×275×25であること ・比色法補修効率が60%以上であること
121	メインフィルター（袋型）	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は59.5mm×59.5mm×86.0mm（袋形）であること ・詳細については別紙1を参照すること
122	メインフィルター（袋型）	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は59.5mm×28.5mm×86.0mm（袋形）であること ・詳細については別紙1を参照すること
123	メインフィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は594×594×290であること ・比色法補修効率が65%以上であること ・フランジ付き箱型枠であること ・詳細については別紙2を参照すること
124	ロールフィルター （自動巻取り機用）	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は1130×20（±2）×長さ20mのロール巻であること ・平均質量法効率が80%以上であること
125	ロールフィルター （自動巻取り機用）	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は830×20（±2）×長さ20mのロール巻であること ・平均質量法効率が80%以上であること
126	活性炭フィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は600×230×35であること ・ケーシング不要、吸着剤入りパレットのみであること ・有機溶剤を対象とした黒色破砕状の活性炭吸着剤であること ・吸着剤のかさ比重が0.48±0.05であること
147	アルミフィルター枠	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は625×500×50であること ・アルミ製枠材であること ・500の辺全てに連結機構があること
148	アルミフィルター枠	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は500×500×50であること ・アルミ製枠材であること ・500の辺全てに連結機構があること
149	アルミフィルター枠	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は500×500×50であること ・アルミ製枠材であること
150	アルミフィルター枠	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は490×430×20であること ・アルミ製枠材であること ・430の辺全てに連結機構があること
151	アルミフィルター枠	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は433×433×20であること ・アルミ製枠材であること ・433の辺全てに連結機構があること
152	アルミフィルター枠	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は475×433×20であること ・アルミ製枠材であること
153	アルミフィルター枠	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は305×610×20であること ・アルミ製枠材であること ・610の辺全てに連結機構があること
154	アルミフィルター枠	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は650×650×15であること ・アルミ製枠材であること
155	アルミフィルター枠	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は750×750×15であること ・アルミ製枠材であること
156	アルミフィルター枠	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は600×750×20であること ・アルミ製枠材であること
159	ロールフィルター（FCU用）	<ul style="list-style-type: none"> ・寸法は幅1.6m×長さ30m×厚さ10（±2）のロール巻であること ・平均質量法効率が70%以上であること
160	中性能フィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・FWHC6BR用であること ・寸法は450×230（+25×2のガイド枠）×40であること ・比色法補修率65%以上であること ・不織布フィルターであること
161	中性能フィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・FWHC6BR用であること ・寸法は680×230（+25×2のガイド枠）×40として使用できること ・比色法補修率65%以上であること ・不織布フィルターであること

番号	品名	仕様等
162	中性能フィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・FWHC8BR用であること ・寸法は580×230(+25×2のガイド枠)×40として使用できること ・比色法補修率65%以上であること ・不織布フィルターであること
163	中性能フィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・FWHC4BR用であること ・寸法は730×230(+25×2のガイド枠)×40として使用できること ・比色法補修率65%以上であること ・不織布フィルターであること
164	中性能フィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・CP-400-B-6F-K用であること ・寸法が710×254×30として使用できること ・2枚(355×2枚)で連結出来ること ・比色法補修率65%以上であること ・不織布フィルターであること
165	中性能フィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・CP-400-B-6F-K用であること ・寸法が710×254×30として使用できること ・比色法補修率65%以上であること ・不織布フィルターであること
166	中性能フィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・SP-800-FF-K用であること ・寸法が585×254×30として使用できること ・比色法補修率65%以上であること ・不織布フィルターであること
167	中性能フィルター	<ul style="list-style-type: none"> ・CP-600-B-6F-K用であること ・寸法が915×254×30として使用できること ・比色法補修率65%以上であること ・不織布フィルターであること