

## 入札公告

分任支出負担行為担当官  
下関基地隊本部  
経理科長 森 貴博

下記のとおり一般競争入札を行います。

### 記

#### 1 入札日時及び場所

- (1) 日時 令和7年2月26日水曜日 13時30分～  
(2) 場所 海上自衛隊下関基地隊入札室

#### 2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。  
なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。  
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。  
(3) 令和04・05・06年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のD等級以上に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者。  
(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官（以下「省指名停止権者」という。）又は海上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。  
(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

#### 3 競争入札に対する事項

調達要求番号	件名	履行期限	履行場所
06-1-1638-2107-0008-00	無停電電源装置0.5KVA ほか	令和7年3月28日	下関基地隊補給科倉庫

#### 4 申込期限及び申込方法

- (1) 令和7年2月25日（火）16時45分  
(2) 2項（3）の資格審査結果通知書の写しに件名を記入し、下関基地隊経理科に送付する。（FAX可）

#### 5 入札方法

- (1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額（総価）に当該金額の10%（軽減税率対象品目については8%）に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。経過措置が適用される契約については適用される税率に応じた率）に相当する金額を入札書に記載すること。  
(2) 入札書は官側の書式（書式第9）を使用すること。

#### 6 保証金

- (1) 入札保証金及び契約保証金：免除  
(2) 落札者が契約を結ばないときは、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。

#### 7 契約書の作成

契約書の作成を要する。ただし、契約金額が150万円を超えず、特約条項の付与もない場合は請書の作成をもって代えることができる。

## 8 入札の無効

- (1) 本公告に示した競争参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に反した者
- (2) 入札及び契約心得のとおり実施しない者
- (3) 電送による入札
- (4) 仕様書又は内訳書を申込期限までに受領していない者

## 9 適用する契約条項

売買 契約一般条項

## 10 その他

- (1) 入札及び契約心得・契約一般条項は、下関基地隊経理科入札室に掲示する。
- (2) 応札の際は、入札及び契約心得を了承のうえ参加すること。なお、入札及び契約心得の送付を希望する者は申込の際に申し出ること。
- (3) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
- (4) 郵送により入札を行う場合は、入札書を調達要求番号、件名を表記した封筒に封入した上、更に当該封筒を封入し、外封筒に当たる封筒の表面に「入札書在中」の旨を朱書きして、原則として書留郵便により送付する。
- (5) 入札に関する問い合わせ  
海上自衛隊下関基地隊本部経理科契約係（下関市永田本町4丁目8-1）  
（電話番号：083-286-2323（内線243）担当 淵上）  
（FAX：083-286-2334）
- (6) 仕様に関する問い合わせ  
海上自衛隊下関基地隊本部通信所（下関市永田本町4丁目8-1）  
（電話番号：083-286-2323（内線274）担当 立石）

# 内 訳 書

調達要求番号: 06-1-1638-2107-0008-00

番号	物品番号 品名	規格	性質 区分	単位	数量	単価	合価	備考
1	NL 6130-310-22739 無停電電源装置0.5KVA	備考を参照のこと。 三菱 FW-J10-0.5K 又は オムロン BY50FW	B	EA	2	-	-	①出力容量:0.5KVA ②出力電圧:100V対応 ③運転方式:常時給電 ④バックアップ時間:3分以上 ⑤停電切替時間:瞬時 ⑥UL規格認定品 ⑦19インチラック対応金具を 付属すること。
1	NL 6130-310-22749 無停電電源装置1.0KVA	備考を参照のこと。 ユタカ電機 UPS1010SS 又は オムロン BU100RW-C	B	EA	3	-	-	①出力容量:1.0KVA ②出力電圧:100V対応 ③運転方式:常時給電 ④バックアップ時間:3分以上 ⑤停電切替時間:瞬時 ⑥UL規格認定品 ⑦19インチラック対応金具を 付属すること。
						小計	-	
						消費税	-	
						合計	-	