

危険物等調達要求確認書

項目		記入欄 (記入：使用部隊の長)	確認 (記入：保管責任者)		
			適	否	所見
1	品名及び数量 (現保有量)	調達要求書のとおり (現保有量：3,730.3L)	○		
2	使用の時期及び場所	沖縄基地隊 R6.6月～R7.3月	○		
3	使用目的	甲板等用	○		
4	使用方法	草刈機等	○		
5	加工の有無及び加工要領	なし	○		
6	保管場所	地下タンク	○		
7	保管要領	バルク	○		
8	取扱責任者官職氏名 (公的資格の有無及び種類)	2等海曹 中山 博人 (危険物取扱者乙種4類)	○		
9	関係法令	消防法第2条	○		
10	その他参考事項				

調達要求番号:06-1-4074-0006-0001-00

海上自衛隊仕様書			
物品番号等	FV9130-299-01245	仕様書番号	SKP-F-00057
名称	自動車ガソリン2号(無鉛)(バルク)	防衛大臣承認年月日	
		作成年月日	令和6年4月10日
		改正年月日	
		沖縄基地隊	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、海上自衛隊沖縄基地隊で使用する自動車ガソリン2号(無鉛)(バルク)の調達について適用する。

1.2 種類

種類は、表1による。

表1-種類

種類	物品番号	納入区分
自動車ガソリン2号(無鉛)(バルク)	9130-299-01245	バルク

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び1.2種類による。

1.4 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、関連文書については、この仕様書に規定した事項の理解を助けるためのものであり、この仕様書の一部をなすものではない。

a) 引用文書

1) 仕様書

DSP K 2204E (自動車ガソリン)

2) 法令等

石油製品及び石炭に係る標準受領検査実施要領(装事需第322号。27.10.1)

石油製品及び石炭に係る受領検査実施基準(装事需第323号。27.10.1)

b) 関連文書

法令等

揮発油等の品質の確保に関する法律施行規則(昭和52年5月17日 通商産業省令第24号)

2 製品に関する要求

2.1 規格及び品質

DSP K 2204E (自動車ガソリン) による。

2.2 納入数量及び納入場所等

納入数量及び納入場所等は、調達要領指定書による。

3 受領検査

3.1 受領検査の基準

受領検査の基準は、調達要領指定書による。

3.2 受領検査実施要領

受領検査実施要領は、調達要領指定書による。

4 その他の指示

4.1 提出書類

受注者は、納入の届出をした場合、納品書及び社内試験成績書を添えて受領検査官に提出するものとする。
なお、提出書類は、表2による。

表2－提出書類

番号	提出書類	提出先	部数	提出時期	備考
1	社内試験成績書	受領検査官	3	納入時	様式適宜
2	納品書	受領検査官	6	納入時	海補3021様式

4.2 その他必要な事項

4.2.1 一般事項

- a) 受注者は、細部（燃料蛇管の継手等、燃料の品質）について官側及び受領検査官と打ち合わせを行うものとする。
- b) 受注者は、納入に係る必要な手続きとして、燃料の保管、輸送、器材の手配、関係諸手続きを行うものとする。
- c) 受注者は、自らが外観・水分・きょう雑物を確認し、水分混入による試料の白濁のないよう、その混入防止についての万全の措置を講じるものとする。
なお、燃料に外観・水分・きょう雑物及び水分混入による試料の白濁が認められた場合、受注者はその責を負うものとし、速やかに代替え処置を行うこととする。

4.2.2 数量の計算方法

受領数量の計算に当たっては、納入場所における見掛数量を標準温度（15℃）における容積に換算し算出した数量を仕様書に定める数量単位に換算し、少数点第4位以下の端数は切り捨てるものとする。

4.2.3 保全等

- a) 受注者は、日本国籍を有し、日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊することを主張する団体等、その他を結成し又は加入し若しくは協力していない者を配置すること。
- b) この役務に関連して業務上知り得た秘密を、第3者に漏洩してはならない。

4.2.4 疑義事項

この仕様書において疑義が生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調達要求番号	06-1-4074-0006-0001-00
	調達要求年月日	令和6年4月10日
	作 成 部 課	沖縄基地隊
	作 成 年 月 日	令和6年4月10日
品 名	自動車ガソリン2号（無鉛）（バルク）	
仕様書番号	SKP-F-00057	

指定事項：本調達は、次による。

2.2 納入数量及び納入場所等

納入数量及び納入場所等は、表1のとおりとする。

表1－納入数量及び納入場所等

納入数量（換算）L I	納入場所	搭載方法
2,000	沖縄基地隊 （ガソリンスタンド）	タンクローリー

3 受領検査

3.1 受領検査の基準

受領検査の基準は、契約書及びこの仕様書によるほか、細部については、石油製品及び石炭に係る標準受領検査実施要領（装事需第322号。27.10.1）及び石油製品及び石炭に係る受領検査実施基準（装事需第323号。27.10.1）に準ずるものとする。

3.2 受領検査実施要領

受領検査官は、次の受領検査実施要領に基づき、受領検査を行う。

- a) 品質の確認は、仕様書に定める項目につき社内試験成績書及び外観の審査を行う。
- b) 数量の確認は、納入場所において納品書に基づき計量を行い、その数量を確認するものとする。ただし、契約相手方から数量の確認を含めた品質保証資料の提出があったときは、これを審査して、数量の確認を行うことができるものとする。

なお、数量は密度 [15℃] g / c m³における容積換算とする。