

内訳書

項目 番号	品目コード	品名・規格		単位	数量	納入場所	履行期限	備考
10	N-HD-167(J0212)	空気調和装置（12.5／ 14.0）KW		ZSE	1	31空群分任官	2027/09/30	空気調和装置（12.5 ／14.0）KW
20	N-HD-171(J0214)	空気調和装置（25.0／ 28.0）KW		ZSE	1	徳教空群分任官	2027/09/30	空気調和装置（25.0 ／28.0）KW
30	ZEIKINTOU_KEIRI	税金等_経理		ZEA	1	内訳のとおり	2027/09/30	

調達要求番号：G 2 6－N 2 7－2 0 0 0 3 2 6 7 3 6－0 0

海 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号等	_____	仕 様 書 番 号	M2P-J-50307-11
名 称	空気調和装置N－HD－（ ）	防衛大臣承認年月日	_____
		作 成 年 月 日	H 2 3 . 3 . 1 0
		改 正 年 月 日	令和8年5月28日
		補給本部航空機部航空機第1課	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、海上自衛隊の陸上基地用として使用する空気調和装置（以下“装置”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、次による。

1.2.1

契約担当官等

海上自衛隊経理事務取扱規則（令和8年海上自衛隊達第33号）第3条第18号に規定する契約担当官をいう。

1.2.2

海自ロジスティクス基盤システム

海上自衛隊のロジスティクス活動を支える情報システムであり、海上自衛隊が保有する装備品等の構成や諸元、メンテナンスや会計等、様々なデータを保持するデータ基盤である。

1.3 種類

種類は、表1による。種類の指定は、調達要領指定書による。

表1－種類

番号	品 名	物品番号	最大冷房能力（kW）	最大暖房能力（kW）
1	空気調和装置 N-HD-167（ ） ^{a)}	N-HD-167	12.5以上	14.0以上
2	空気調和装置 N-HD-168（ ） ^{a)}	4120-910-03192	14.0以上	16.0以上
3	空気調和装置 N-HD-169（ ） ^{a)}	N-HD-169	18.0以上	20.0以上
4	空気調和装置 N-HD-170（ ） ^{a)}	N-HD-170	20.0以上	22.4以上
5	空気調和装置 N-HD-171（ ） ^{a)}	4120-910-04022	25.0以上	28.0以上
6	空気調和装置 N-HD-172（ ） ^{a)}	N-HD-172	31.5以上	35.5以上
7	空気調和装置 N-HD-173（ ） ^{a)}	N-HD-173	35.5以上	40.0以上
8	空気調和装置 N-HD-174（ ） ^{a)}	4120-910-04032	40.0以上	45.0以上
9	空気調和装置 N-HD-175（ ） ^{a)}	4120-910-04042	50.0以上	56.0以上
10	空気調和装置 N-HD-176（ ） ^{a)}	N-HD-176	56.0以上	63.0以上
11	空気調和装置 N-HD-177（ ） ^{a)}	N-HD-177	71.0以上	80.0以上

表 1－種類（続き）

番号	品 名	物品番号	最大冷房能力 (kW)	最大暖房能力 (kW)
1 2	空気調和装置 N-HD-178 () ^{a)}	N-HD-178	100.0以上	112.0以上
1 3	空気調和装置 N-HD-189 () ^{a)}	4120-910-04052	4.0以上	4.5以上
1 4	空気調和装置 N-HD-190 () ^{a)}	N-HD-190	4.5以上	5.0以上
1 5	空気調和装置 N-HD-191 () ^{a)}	4120-910-04062	5.0以上	5.6以上
1 6	空気調和装置 N-HD-192 () ^{a)}	N-HD-192	5.6以上	6.3以上
1 7	空気調和装置 N-HD-193 () ^{a)}	N-HD-193	6.3以上	7.1以上
1 8	空気調和装置 N-HD-194 () ^{a)}	4120-910-04072	7.1以上	8.0以上
1 9	空気調和装置 N-HD-195 () ^{a)}	N-HD-195	8.0以上	9.0以上
2 0	空気調和装置 N-HD-196 () ^{a)}	N-HD-196	10.0以上	11.2以上
2 1	空気調和装置 N-HD-199 () ^{a)}	N-HD-199	3.5以上	4.0以上
注 ^{a)} () は、B：冷房用、C：電算機用、D：年間冷房専用の場合記載するものとし、その際は最大暖房能力(kW)は必要としない。				

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S B 8 6 1 6 パッケージエアコンディショナ

N D S Z 0 0 0 1 包装の総則

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

M 1 2 S - G - 0 0 0 1 7 海自ロジスティクス基盤システム用基礎データ作成共通仕様書

c) 法令等

防衛省所管物品管理取扱規則（防衛庁訓練第115号。平成18年12月28日）

海上自衛隊経理事務取扱規則（令和8年海上自衛隊達第33号）

海上自衛隊経理執務要領について（通知）（海幕経第143号。令和8年3月27日）

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

この装置は、室内の負荷に対して空気調和機能を有するパッケージエアコンディショナとする。

2.2 構成

構成は、特に調達要領指定書で指定する場合を除き、表2による。

表 2－構成

番 号	品 名	数 量	記 事
1	室内機	1	製造会社の仕様による。
2	室外機	1	
3	電気ヒーター	1	
4	加湿器	1	

2.3 構造・数量・寸法・質量・納地

この装置の構造，数量，寸法，質量及び納地は，調達要領指定書により指定する。

2.4 機能

機能は，負荷に応じて冷房又は暖房運転ができる **J I S B 8 6 1 6**による空冷式パッケージエアコンディショナとするほか，製造会社の規定する仕様によるものとし，**表 1**に示す最大冷房能力及び最大暖房能力のkW表示を満足するものとする。また，細部については，調達要領指定書による。

2.5 製品の表示

2.5.1 銘板

銘板は，ヘコミ式エッチング法（地はだ白，文字黒）とするほか **N D S Z 8 0 1 1**の1種銘板とする。

2.5.2 塗装

この装置の塗装は，調達要領指定書により指定する場合を除き，製造会社の規定する仕様による。

2.5.3 QRコード

QRコードは，**M 1 2 S－G－0 0 0 1 7**の**4.4**に基づき表示する。また，細部については調達要領指定書による。

3 基礎データ諸元検討支援

官が実施する基礎データ諸元検討に際し，**M 1 2 S－G－0 0 0 1 7**の**5**に基づき，会議への参加，データ提出等の支援を行う。

4 検査

検査は，海上自衛隊経理執務要領について（通知）（海幕経第143号。令和8年3月27日）別紙第27 標準資料監督・完成検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書により指定する場合を除き，原則として**N D S Z 0 0 0 1**の表示，標識の一般事項及び**M 1 2 S－G－0 0 0 1 7**の**4.5**による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は、調達要領指定書により指定する場合を除き、表3による。

表3－提出書類

番 号	書類名	提出先及び提出部		記 事
		補給本部	納地先	
1	終了届（検査等申請書）	3 ^{a)}		
2	検査成績書	1	1	会社の発行する品質保証書をもって代えることができる。装置に添付する。
3	納品書		6 ^{b)}	
4	装備品等の構成要素データ	1 ^{c), d)}		納入時、データ提出
5	メンテナンス関連データ	1 ^{c), d)}		
注^{a)} 海上自衛隊経理執務要領について（通知）（海幕経第143号。令和8年3月27日） 注^{b)} 防衛省所管物品管理取扱規則（防衛庁訓練第115号。平成18年12月28日） 注^{c)} 初回購入時のみ機器構成品等一覧表を提出する。 注^{d)} M12S-G-00017の6.1に基づき、基礎データ作成支援ツールを使用し、提出する。				

6.2 取扱説明書

取扱説明書は、調達要領指定書により指定する場合を除き、製造会社既版のものを補給本部に電子データ（PDF形式）で提出するものとする。

6.3 附属品

附属品は、調達要領指定書により指定する場合を除き、製造会社の規定する標準品とする。

7 疑義事項

この仕様書において疑義が生じた場合には、契約担当官等と協議するものとする。

調 達 品 目 表

調達要求番号	G26-N27-2000326736-00	作成部課	補給本部航空機部 航空機第 1 課
調達要求年月日	令和 8 年 7 月 6 日	作成年月日	令和 8 年 6 月 1 5 日
仕様書番号	M 2 P - J - 5 0 3 0 7 - 1 1		

指定事項

種類・規格

a) 種類 種類は、次による。

品 名：空気調和装置 N-HD-1 6 7

数 量：1 S E

〈内訳〉

番号	品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量	備考
1	床置形	ダイキン工業株式会社：SZRV140C(H) (室内機：FVP140FC 室外機： RZRP140CH) (耐重塩害仕様) 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	1SE	第 3 1 整備補給隊 (岩国)

注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

b) 規格 規格は、次による。

番号	品名	最大冷房 能力 (k W)	最大暖房 能力 (k W)	最大可能寸法 高さ×幅×奥行(mm) 最大質量(kg)	備考
1	床置型 (直吹 形)	12.5 以上	14.0 以上	1850×600×350, 47	室内機、床置形
				1080×940×320, 71	室外機、床置形 室外機は耐重塩害仕様とする。

調 達 品 目 表

調達要求番号	G26-N27-2000326736-00	作成部課	補給本部航空機部 航空機第1課
調達要求年月日	令和8年7月6日	作成年月日	令和8年6月15日
仕様書番号	M2P-J-50307-11		

指定事項

種類・規格

a) 種類 種類は、次による。

品 名：空気調和装置N-HD-171

数 量：1SE

〈内訳〉

番号	品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量	備考
1	天吊式	ダイキン工業株式会社：FXYHP71NB (室内機：FXYHP71NB 室外機： RQYP280FCE) (耐重塩害仕様) 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	1SE	第202整備補給隊 (徳島)

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

b) 規格 規格は、次による。

番号	品名	最大冷房 能力 (kW)	最大暖房 能力 (kW)	最大可能寸法 高さ×幅×奥行(mm) 最大質量(kg)	備考
1	天吊式	28.0以上	31.5以上	235×1270×690, 34	室内機、天吊形
				1660×930×765, 225	室外機、床置形 室外機は耐重塩害仕様とする。

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	補本航 1 第 194 号
	調 達 要 求 番 号	G26-N27-2000326736-00
	調 達 要 求 年 月 日	令和 8 年 7 月 6 日
	作 成 部 課	補給本部航空機部航空機第 1 課
	作 成 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 5 日
品 名	空気調和装置 N－H D－1 6 7	
仕 様 書 番 号	M 2 P－J－5 0 3 0 7－1 1	

指定事項：本調達は、次による。

1.2 種類

種類は、表 1 のとおりとする。

表 1－種類

番号	品 名
1	空気調和装置 N-HD-167

2.2 構成

構成は、表 2 のとおりとする。

表 2－構成

種類	番号	品 名	数量	記事
N-HD-167	1	室内機	1	
	2	室外機	1	耐重塩害仕様とする。

2.3 構造・数量・寸法・質量・納地

この装置の構造・数量・寸法・質量・納地は、表 3 のとおりとする。

表 3－構造・数量・寸法・質量・納地

品 名		構 造	数量	最大可能寸法 高さ×幅×奥行 (mm) 最大質量 (kg)	納 地
N-HD-167	室内機	床置直吹形	1	1850×600×350 , 47	第 3 1 整備補給隊
	室外機			1080×940×320 , 71	

2.5.3 QRコード

貼り付け位置はパーツナンバーの近傍とし、視認及びQRの読み取り可能な位置とする。
方法については、貼り付け方法による。

5.4 附属品

附属品は、次による。

品名	品 名	数量	備考
N-HD-167	リモコン	1 E A	メーカー仕様による。

調 達 要 領 指 定 書	発 簡 番 号	補本航 1 第 194 号			
	調 達 要 求 番 号	G26-N27-2000326736-00			
	調 達 要 求 年 月 日	令和 8 年 7 月 6 日			
	作 成 部 課	補給本部航空機部航空機第 1 課			
	作 成 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 5 日			
品 名	空 気 調 和 装 置 N－H D－1 7 1				
仕 様 書 番 号	M 2 P－J－5 0 3 0 7－1 1				
指定事項：本調達は、次による。					
1.3 種類					
種類は、表 1 のとおりとする。					
表 1－種類					
番号		品 名			
5		空 気 調 和 装 置 N-HD-171			
2.2 構成					
構成は、表 2 のとおりとする。					
表 2－構成					
種類	番号	品 名	数量	記事	
N-HD-171	1	室内機	4		
	2	室外機	1	耐重塩害仕様とする	
2.3 構造・数量・寸法・質量・納地					
この装置の構造・数量・寸法・質量・納地は、表 3 のとおりとする。					
表 3－構造・数量・寸法・質量・納地					
品 名		構 造	数量	最大可能寸法 高さ×幅×奥行 (mm) 最大質量 (kg)	納 地
N-HD-171	室内機	天吊型	1	235×1270×690 , 34	第 2 0 2 整備補給隊
	室外機			1660×930×765 , 225	
2.5.3 QRコード					
貼り付け位置はパーツナンバーの近傍とし、視認及びQRの読み取り可能な位置とする。					
方法については、貼り付け方法による。					
5.4 附属品					
附属品は、次による。					
品名	品 名	数量	備考		
N-HD-171	リモコン	4 E A	メーカー仕様による。		