自衛隊茨城地方協力本部仕様書

件　　名	作成番号	
空　調　機　撤　去	作成年月日	６．１．１６
	自　衛　隊　茨　城　地　方　協　力　本　部	

1　適用範囲

(1)　本仕様書は自衛隊茨城地方協力本部で実施する空調機の撤去について適用する。

(2)　作業場所は茨城県水戸市三の丸３－１１－９とする。

(3)　撤去する機器４台とし、細部については別紙のとおり。

2　撤去要領

(1)　室内機、室外機及び冷媒配管等の撤去を実施し、当該施設の指定場所へと集積する。なお、撤去する空調機については転用するため、室外機へ冷媒ガスの回収を行う。

(2)　鉄くずについては官側指定の場所へ集積するものとし、その他の発生材ついては請負業者の責任において適法に処分するものとする。

(3)　その他要する事項については官側と請負業者で協議するものとする。

3　検　査

作業完了後、検査官立会のもと確認を実施する。

4　その他

(1)　天災その他、点検者の責に帰する事のできない事由により、業者の義務の全部又は一部を履行できない場合は、契約担当官の指示を受けるものとする。

(2)　本仕様書に規定のない事項について疑義を生じた場合、契約担当官の指示を受けるものとする。

対象機器諸元

No.	機器型番		規格	台数	設置箇所
1	室内機	RAS-AJ25F(W)	日立単相100V　壁掛け	1	1F
	室外機	RAC-AJ25F		1	1F
2	室内機	AS-M259H	富士通単相100V　壁掛け	1	2F
	室外機	AO-M259		1	玄関庇
3	室内機	FHP63DG	ダイキン三相200V　天吊り	1	2F
	室外機	RZRP63BCT		1	1F
4	室内機	FHP80DG	ダイキン三相200V　天吊り	1	2F
	室外機	RZRP80BCT		1	屋上