調達要求番号: 4 PDC1A00044

	陸	上自	衛	隊	仕 核	養 書
物品番号					仕	上 様 書 番 号
水戸地方合同庁舎				茨城地本—B240215		
				作	成	令和6年2月15日
冷却塔Vベルト交換			変	更		
			作成部隊等名		自衛隊茨城地方協力本部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、水戸地方合同庁舎(以下「官側」という。)において運用している吸収式冷温水機等の一部である冷却塔のVベルトの交換について規定する。

1.2 用語及び定義

a) 吸収式冷温水機等

吸収式冷温水機CH-M80H及び付随する冷却塔、ポンプ、空気調和器、タンク、ヘッダーのことをいう。

b) Vベルト

冷却塔CT-K80ESに使用されているVベルト3V560のことをいう。

c) **交換**

Vベルトの交換及び芯出し調整を実施することをいう。

2 役務に関する要求

2.1 概要

a)一般事項

- 1) 交換を行うVベルトは、冷却塔CT-K80ESの規格に適合するものを使用する。
- 2) 交換作業を行う作業員の名簿を事前に提出し、作業終了後には作業報告書を官側へ提出するものとする。様式については契約相手側の随意の様式とする。
- 3) 交換及び調整に使用する部品及び材料は、メーカー指定品を使用することを原則とする。
- 4) 交換に際し生起する消耗品の諸材費及び運搬交通費については、官側が負担するものとする。

3 仕様書等に関する疑義

契約相手方は、この仕様書について明示がない事項又は疑義を生じた場合については、官側へ連絡 し、協議により定めるものとする。