

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
水戸地方合同庁舎 吸収式冷温水機燃料制御モータ交換		茨城地本－B 2 5 A 0 2 5	
		作 成	令和 8 年 1 月 1 6 日
		変 更	
		作成部隊等名	自衛隊茨城地方協力本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、水戸地方合同庁舎（以下「官側」という。）において運用している吸収式冷温水機に使用している燃料制御モータの交換について規定する。

1.2 用語及び定義

a) 吸収式冷温水機

矢崎総業株式会社の吸収式冷温水機「アロエース」と、その冷温水を利用した循環空調設備をいう。アロエースの機種はCH-M80Hとする。

b) 燃料制御モータ

吸収式冷温水機の構造において燃料を送り出すためのコントロールモータのことをいう。

c) 交換

該当する部品を交換し、正常に使用できる状態にすることをいう。

2 交換に関する要求

2.1 概要

a) 一般事項

- 1) 交換を行う作業員の名簿及び必要な資格証明書の写しを事前に提出し、作業終了後には報告書を官側へ提出するものとする。報告書の様式については契約相手側の随意の様式とする。
- 2) 交換後は動作確認を実施し、正常に作動するように機器の調整を行うものとし、官側の立会いの下、動作点検を受けるものとする。
- 3) 交換に必要な機械工具及び消耗品については契約相手方が用意及び負担するものとする。
- 4) 交換に必要な光熱水については官側の設備を使用してよいものとする。

2.2 仕様

a) 交換に関する仕様

- 1) 本役務は、本仕様書及び国土交通省大臣官房官庁営繕部の「建築保全業務共通仕様書（令和5年版）」による。

3 仕様書等に関する疑義

契約相手方は、この仕様書について明示がない事項又は疑義を生じた場合については、官側へ連絡し、協議により定めるものとする。