

令和4年7月11日

自衛隊神奈川地方協力本部におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
5	消防設備保守点検業務	自衛隊神奈川地方協力本部	4.9.1～ 5.3.31	4.7.11	4.7.22 13:00	4.7.22 13:10	全省庁統一資格「役務の提供等」の等級D以上	

- 4 仕様書等の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒231-0023

住所 神奈川県横浜市中区山下町253-2

契約機関名(担当) 自衛隊神奈川地方協力本部総務課 会計班 込山

電話番号: 045-662-9426 FAX: 045-662-9498

見 積 書

件名リスト一連番号	5
-----------	---

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
消防設備保守点検役務	仕様書のとおり	年	1		
	一以下	余	白一		
合 計					
納入(履行)場 所	自衛隊神奈川地方協力本部	納期(履行期限)	令和4年9月1日～令和5年3月31日		
契約保証金	免 除	入札(見積)書有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

自衛隊神奈川地方協力本部長

平 井 克 英 殿

住 所

会 社 名

代 表 者 名

担 当 者 名

連 絡 先

(注) 押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。

仕 様 書

1 名 称

消防設備保守点検役務

2 場 所

神奈川県横浜市中区山下町253番地2号 自衛隊神奈川地方協力本部内

3 概 要

本消防設備保守点検は、自衛隊神奈川地方協力本部内に設置されている消防設備の機能保全のために実施する。

4 一般事項

- (1) 点検は、消防法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の6、昭和50年消防庁告示第3号・第14号、平成16年消防庁告示第9号・第10号及び消防予第172号（平成14年6月11日）に基づき実施する。
- (2) 点検中、各施設並びに隊員等に損害を与えた場合は、請負業者の責任において復旧及び補償すること。
- (3) 点検に関し、誤報などによる混乱をまねかないように留意する。
- (4) 点検に際し検査官と十分協議して危険防止を図るとともに、当該点検に係わる設備の概要、状況等を十分把握すること。
- (5) 点検により不具合事項を発見した場合は、速やかに検査官に報告すること。
- (6) 点検終了後は電源電圧の確認、スイッチ類の位置、収容状態等を再度確認し必ず元の状態に復旧しておくこと。
- (7) 点検に必要な工具、計器類及び消耗品等は、請負業者の負担とする。
- (8) 本仕様書により定めのない事項及び疑義の生じた場合は、検査官との協議により定める。
- (9) 役務の着工前に工程表等、役務に必要な書類を検査官に提出する。

5 特記事項

- (1) 保守点検は、当該設備指定区分の消防設備士又は、消防設備点検資格保有者により点検すること。
- (2) 保守点検の内容は外観・機能点検を1回、総合点検を1回実施する。なお、機能点検については当年度9月、総合点検については当年度3月を基準とする。
- (3) 消防設備の種類及び数量は、消防設備点検一覧表（付紙）による。

6 提出書類

- (1) 消防設備点検資格免状（写し） 2部
- (2) 点検作業報告書（指定様式） 2部
（役務に関わる一連の作業が明確なもの及び検査官の指示する箇所を整理した後提出する。）

消防設備点検一覧表

1 自動火災警報設備

種 類	数 量	外観・ 機能点検	総合点検
受信機P型1級（10回線まで）	1面	○	○
戸外表示器	1個	○	○
差動式スポット型感知器	57個	○	○
定温式スポット型感知器	14個	○	○
煙 感 知 器	27個	○	○
発 信 機	8個	○	○
音響装置（ベル）	8個	○	○
表 示 灯	8個	○	○
配線点検（総合点検）	1式		○
常用電源（交流・バッテリー）	1式	○	○
非常電源（蓄電池）	1式	○	○

2 誘導灯設備

種 類	数 量	外観・ 機能点検	総合点検
誘 導 灯 中 型	3台	○	○
電 源 装 置	1式	○	○
配 線 点 検	1式	○	○

3 連結送水管栓設備

種 類	数 量	外観・ 機能点検	総合点検
送水口（双口）	1台	○	○
放水口	7台	○	○

4 防火・防排煙設備

種 類	数 量	外観・ 機能点検	総合点検
連動操作盤（10回線まで）	1面	○	○
煙 感 知 器	8個	○	○
防火扉（閉鎖装置）	8台	○	○
配線点検及び電源装置（総合点検）	1式		○