

公 告

分任契約担当官
自衛隊岡山地方協力本部長 谷坂 忠俊

下記のとおり一般競争入札を実施します。陸上自衛隊の入札及び契約心得等をご承知の上、ご参加ください。

1 競争入札に付する事項

- (1) 件 名 : 岡山地方協力本部募集事務所等で使用する電気
- (2) 規 格 : 仕様書のとおり
- (3) 履行場所 : 仕様書のとおり
- (4) 履行期限 : 自 令和5年4月1日(土)0時 至 令和6年3月31日(日)24時

2 競争参加資格に関する事項

次の各号のすべての条件を満たす者

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者。
- (3) 令和4・5・6年度の競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、D等級以上に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者。
- (4) 電気事業法第2条の2の規定に基づき、小売電気事業者としての登録を受けている者。
- (5) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組み並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報開示に関し、入札適合条件を満たす者。(適合証明書を提出すること。)
- (6) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格者については、競争参加を認めない。
- (7) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
- (8) 入札及び契約心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
- (9) 防衛大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (10) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (11) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由に該当するとして省指名停止権者が認めた場合は、この限りでない。
- (12) 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気をより多く供給できるものを優先することとし、別に示す「特定電源割当計画書」を提出することとする。
この際、再生可能エネルギー電気の供給が0%の場合においても、再エネ比率(%)を0と記載した「特定電源割当計画書」を提出するものとする。

3 適合証明書及び特定電源割当計画書の提出及び判定

- (1) 入札参加希望者の書類提出
入札参加希望者は、第2項第5号及び第12号に記載の適合証明書及び特定電源割当計画書(様式別途配布)を提出すること。
- (2) 提出方法
持参又は郵送(FAX不可)
- (3) 提出期限
令和5年1月27日(金)10時00分
- (4) 可否判定
分任契約担当官は、提出された適合証明書及び特定電源割当計画書の内容を判定し、その判定結果を1月27日までに電話及びFAXにより回答する。細部は第4項において示す。

4 本入札に適用する仕様書及び入札参加の可否判定

入札参加希望者から提出された「適合証明書」及び「特定電源割当計画書」をもって、本入札に適用する仕様書及び入札参加の可否について判定する。

- (1) 第2項の第1号から第12号までの全ての必要な資格を満たし、かつ、再生可能エネルギー比率100%にて応札ができる者がいる場合は「仕様書A(100%)」を採用するものとし、その者の競争参加を認める。
- (2) (1)の要件を満たせない場合において、第2第1号から第12号までの全ての必要な資格を満たし、かつ、再生可能エネルギー比率50%以上で応札できる者がいる場合は「仕様書B(60%以上)」を採用するものとし、その者の競争参加を認める。
- (3) (2)の要件を満たせない場合において、第2項第1号から第12号までの全ての必要な資格を満たし、かつ、再生可能エネルギー比率30%以上で応札できる者がいる場合は「仕様書C(30%以上)」を採用するものとし、その者の競争参加を認める。
- (4) (3)の要件を満たせない場合において、第2項第1号から第12号までの全ての必要な資格を満たす者がいる場合、「仕様書D(再生可能エネルギー比率に係る条件なし)」を採用するものとし、再生可能エネルギー比率についての条件は付さないこととする。

5 契約条項を示す場所等

- (1) 入札関係書類は、自衛隊岡山地方協力本部において令和5年1月20日(金)から入札日まで配布する。また、入札参加希望者の要望によりFAX等でも配布する。(土曜・日曜・祝日を除く08:30~17:15)
- (2) 入札関係書類の受領時、入札参加希望者は、競争参加資格審査結果通知書の写しを提出すること。(FAX可)

6 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時

- (1) 入札説明会 : 一同に会しての説明会は実施しない。ただし、入札参加希望者が仕様書内容及び現場等の確認を要望する場合は、事前の日時調整により個別対応する。
- (2) 入札場所 : 自衛隊岡山地方協力本部 会議室
- (3) 入札日時 : 令和5年2月3日(金) 10時00分

7 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金 : 免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じないものと見なし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
- (2) 契約保証金 : 免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

8 入札方法及び落札の決定

- (1) 落札決定方式 : 予定総価(ただし、契約締結は、基本料金単価及び電力量料金単価による単価契約とする。)
- (2) 入札金額は、契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を算定基礎とし、仕様書に記載する月毎の予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算定した金額の年間総額とすること。
- (3) 入札金額の算定において、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、考慮しないこと。
- (4) 予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。落札となるべき同額の入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
- (5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載すること。(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。)

9 入札の無効

- (1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格の無い者のした入札
- (2) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
- (3) その他入札に関する条件に違反した入札

10 契約書の作成

落札決定後、速やかに単価契約書を作成する。単価契約書の作成要領は、落札者に個別説明する。

11 その他

- (1) 郵便入札は、令和5年2月2日(木)17時00分必着分までを有効とする。入札書を郵送する旨を事前連絡するとともに、便着を必ず確認すること。なお、落札となるべき同額の入札の場合は、本入札に関係の無い職員によりくじ引きを実施する。再度入札になった場合は、別途連絡する。
- (2) 電報・電話・FAX・メール等による入札は認めない。
- (3) 代表者以外での入札については、入札開始までに委任状を提出すること。(FAX不可)
- (4) 陸上自衛隊の入札及び契約心得等は、自衛隊岡山地方協力本部事務室で閲覧できる。
- (5) 市場価格調査を依頼する場合は、ご協力をお願いする。

(6) 問い合わせ先

〒700-8517 岡山県岡山市北区下石井1丁目4-1 岡山第2合同庁舎2階

ア 入札及び契約手続き等に関する事項

自衛隊岡山地方協力本部 担当：三角（会計班）

TEL：086-226-0361 FAX：086-226-0382

イ 仕様書内容及び現場等に関する事項

自衛隊岡山地方協力本部 担当：西村（管理班）

TEL：086-226-0361

本公告は、自衛隊岡山地方協力本部 Web サイト及び掲示板に掲載している。

仕 様 書 A

件名	自衛隊岡山地方協力本部各募集案内所等で使用する電気の調達		
需要場所	自衛隊岡山地方協力本部岡山募集案内所	自衛隊岡山地方協力本部津山出張所	自衛隊岡山地方協力本部高梁地域事務所
住所	岡山市北区南中央町2-14長瀬ビル2階	津山市山下9-12セイコウビル3階	高梁市中原町1420-2旧中電ビル2階
業種及び用途	官公庁(国家事務)	官公庁(国家事務)	官公庁(国家事務)
供給電気方式	交流単相3線式	交流単相3線式	交流単相3線式
供給電圧(標準電圧)	100V及び200V	100V及び200V	100V及び200V
計量電圧(標準電圧)	100V及び200V	100V及び200V	100V及び200V
標準周波数	60Hz	60Hz	60Hz
受電方式	一回線受電方式	一回線受電方式	一回線受電方式
予定契約電力	従量電灯A	従量電灯A	従量電灯A
	低圧電力: 10kW	低圧電力: 8kW	
予定使用電力量	従量電灯A: 7,877kWh	従量電灯A: 6,644kWh	従量電灯A: 6,807kWh
	低圧電力: 16,159kWh	低圧電力: 7,416kWh	
自動検針装置	無	無	無
電力会社の検針方法	計器目視検針	計器目視検針	計器目視検針
従量電灯A	三菱電機株式会社	翰東芝 普通電力量計	大崎電機工業㈱ 普通電力量計
	交流単相3線式	交流単相3線式	交流単相3線式
	形式: A21形	形式: S73形	形式: A21形
	計器定数: 250/3puls/kWs	計器定数: 125rev/kWh	計器定数: 600rev/kWh
	計量電圧: 100V/60A	計量電圧: 100V/120A	計量電圧: 100V/30A
	周波数: 60Hz	周波数: 60Hz	周波数: 60Hz
低圧電力	東光東芝メーターシステムズ㈱	富士電機メーター㈱ 普通電力量計	
	交流三相3線式	交流三相3線式	
	形式: S73形	形式: F7DF-T1r形	
	計器定数: 125/6P/kWs	計器定数: 125/3pulse/kWs	
	計量電圧: 200V/120A	計量電圧: 200V/60A	
	周波数: 60Hz	周波数: 60Hz	
供給電気の種類等	「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率100%とすること。		
受給地点	自衛隊が使用する主幹開閉器の電源側端子		
電気工作物の財産分界点	受給地点に同じ		
保安上の責任分界点	受給地点に同じ		
その他	(1) 力率は使用期間中90%を保持する予定		
	(2) フリッカ発生機器等、電力の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。		
	(3) 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引または割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、中国管内の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。		
	(4) 再エネ比率の確認ができる書類の提出 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書面で提出すること。		
	(5) 環境配慮契約法に基づく掘切り要件 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡に関し、別紙に掲げる条件を満たすこと。		
	(6) その他この仕様書に定めのない事項については、別途官側の指示に従うものとする。		

仕 様 書 B

件名	自衛隊岡山地方協力本部各募集案内所等で使用する電気の調達		
需要場所	自衛隊岡山地方協力本部岡山募集案内所	自衛隊岡山地方協力本部津山出張所	自衛隊岡山地方協力本部高梁地域事務所
住所	岡山市北区南中央町2-14長瀬ビル2階	津山市山下9-12セイコビル3階	高梁市中原町1420-2旧中電ビル2階
業種及び用途	官公庁(国家事務)	官公庁(国家事務)	官公庁(国家事務)
供給電気方式	交流単相3線式	交流単相3線式	交流単相3線式
供給電圧(標準電圧)	100V及び200V	100V及び200V	100V及び200V
計量電圧(標準電圧)	100V及び200V	100V及び200V	100V及び200V
標準周波数	60Hz	60Hz	60Hz
受電方式	一回線受電方式	一回線受電方式	一回線受電方式
予定契約電力	従量電灯A	従量電灯A	従量電灯A
	低圧電力: 10kW	低圧電力: 8kW	
予定使用電力量	従量電灯A: 7,877kWh	従量電灯A: 6,644kWh	従量電灯A: 6,807kWh
	低圧電力: 16,159kWh	低圧電力: 7,416kWh	
自動検針装置	無	無	無
電力会社の検針方法	計器目視検針	計器目視検針	計器目視検針
従量電灯A	三菱電機株式会社	關東芝 普通電力量計	大崎電機工業(株) 普通電力量計
	交流単相3線式	交流単相3線式	交流単相3線式
	形式: A21形	形式: S73形	形式: A21形
	計器定数: 250/3puls/kWs	計器定数: 125rev/kWh	計器定数: 600rev/kWh
	計量電圧: 100V/60A	計量電圧: 100V/120A	計量電圧: 100V/30A
	周波数: 60Hz	周波数: 60Hz	周波数: 60Hz
低圧電力	東光東芝メーターシステムズ(株)	富士電機メーター(株) 普通電力量計	
	交流三相3線式	交流三相3線式	
	形式: S73形	形式: F7DF-T1r形	
	計器定数: 125/6P/kWs	計器定数: 125/3pulse/kWs	
	計量電圧: 200V/120A	計量電圧: 200V/60A	
	周波数: 60Hz	周波数: 60Hz	
供給電気の種類等	「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率60%以上とすること。		
受給地点	自衛隊が使用する主幹開閉器の電源側端子		
電気工作物の財産分界点	受給地点に同じ		
保安上の責任分界点	受給地点に同じ		
その他	<p>(1) 力率は使用期間中90%を保持する予定</p> <p>(2) フリッカ発生器機器等、電力の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。</p> <p>(3) 各月の電気料金の算定において、基本料金の方率割引または割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、中国管内の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。</p> <p>(4) 再エネ比率の確認ができる書類の提出 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書面で提出すること。</p> <p>(5) 環境配慮契約法に基づく裾切り要件 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡に関し、別紙に掲げる条件を満たすこと。</p> <p>(6) その他この仕様書に定めのない事項については、別途官側の指示に従うものとする。</p>		

仕 様 書 C

件名	自衛隊岡山地方協力本部各募集案内所等で使用する電気の調達		
需要場所	自衛隊岡山地方協力本部岡山募集案内所	自衛隊岡山地方協力本部津山出張所	自衛隊岡山地方協力本部高梁地域事務所
住所	岡山市北区南中央町2-14長瀬ビル2階	津山市山下9-12セイコウビル3階	高梁市中原町1420-2旧中電ビル2階
業種及び用途	官公庁(国家事務)	官公庁(国家事務)	官公庁(国家事務)
供給電気方式	交流単相3線式	交流単相3線式	交流単相3線式
供給電圧(標準電圧)	100V及び200V	100V及び200V	100V及び200V
計量電圧(標準電圧)	100V及び200V	100V及び200V	100V及び200V
標準周波数	60Hz	60Hz	60Hz
受電方式	一回線受電方式	一回線受電方式	一回線受電方式
予定契約電力	従量電灯A	従量電灯A	従量電灯A
	低圧電力: 10kW	低圧電力: 8kW	
予定使用電力量	従量電灯A: 7,877kWh	従量電灯A: 6,644kWh	従量電灯A: 6,807kWh
	低圧電力: 16,159kWh	低圧電力: 7,416kWh	
自動検針装置	無	無	無
電力会社の検針方法	計器目視検針	計器目視検針	計器目視検針
従量電灯A	三菱電機株式会社	㈱東芝 普通電力量計	大崎電機工業㈱ 普通電力量計
	交流単相3線式	交流単相3線式	交流単相3線式
	形式: A21形	形式: S73形	形式: A21形
	計器定数: 250/3puls/kWs	計器定数: 125rev/kWh	計器定数: 600rev/kWh
	計量電圧: 100V/60A	計量電圧: 100V/120A	計量電圧: 100V/30A
	周波数: 60Hz	周波数: 60Hz	周波数: 60Hz
低圧電力	東光東芝メーターシステムズ㈱	富士電機メーター㈱ 普通電力量計	
	交流三相3線式	交流三相3線式	
	形式: S73形	形式: F7DF-T1r形	
	計器定数: 125/6P/kWs	計器定数: 125/3pulse/kWs	
	計量電圧: 200V/120A	計量電圧: 200V/60A	
	周波数: 60Hz	周波数: 60Hz	
供給電気の種類等	「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再エネ比率30%以上とすること。		
受給地点	自衛隊が使用する主幹開閉器の電源側端子		
電気工作物の財産分界点	受給地点に同じ		
保安上の責任分界点	受給地点に同じ		
その他	(1) 力率は使用期間中90%を保持する予定		
	(2) フリッカ発生器機器等、電力の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。		
	(3) 各月の電気料金の算定において、基本料金の方率割引または割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、中国管内の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。		
	(4) 再エネ比率の確認ができる書類の提出 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書面で提出すること。		
	(5) 環境配慮契約法に基づく複切り要件 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡に関し、別紙に掲げる条件を満たすこと。		
	(6) その他この仕様書に定めのない事項については、別途官側の指示に従うものとする。		

仕 様 書 D

件名	自衛隊岡山地方協力本部各募集案内所等で使用する電気の調達		
需要場所	自衛隊岡山地方協力本部岡山募集案内所	自衛隊岡山地方協力本部津山出張所	自衛隊岡山地方協力本部高梁地域事務所
住所	岡山市北区南中央町2-14長瀬ビル2階	津山市山下9-12セイコビル3階	高梁市中原町1420-2旧中電ビル2階
業種及び用途	官公庁(国家事務)	官公庁(国家事務)	官公庁(国家事務)
供給電気方式	交流単相3線式	交流単相3線式	交流単相3線式
供給電圧(標準電圧)	100V及び200V	100V及び200V	100V及び200V
計量電圧(標準電圧)	100V及び200V	100V及び200V	100V及び200V
標準周波数	60Hz	60Hz	60Hz
受電方式	一回線受電方式	一回線受電方式	一回線受電方式
予定契約電力	従量電灯A	従量電灯A	従量電灯A
	低圧電力: 10kW	低圧電力: 8kW	
予定使用電力量	従量電灯A: 7,877kWh	従量電灯A: 6,644kWh	従量電灯A: 6,807kWh
	低圧電力: 16,159kWh	低圧電力: 7,416kWh	
自動検針装置	無	無	無
電力会社の検針方法	計器目視検針	計器目視検針	計器目視検針
従量電灯A	三菱電機株式会社	㈱東芝 普通電力量計	大崎電機工業㈱ 普通電力量計
	交流単相3線式	交流単相3線式	交流単相3線式
	形式: A21形	形式: S73形	形式: A21形
	計器定数: 250/3puls/kWs	計器定数: 125rev/kWh	計器定数: 600rev/kWh
	計量電圧: 100V/60A	計量電圧: 100V/120A	計量電圧: 100V/30A
	周波数: 60Hz	周波数: 60Hz	周波数: 60Hz
低圧電力	東光東芝メーターシステムズ㈱	富士電機メーター㈱ 普通電力量計	
	交流三相3線式	交流三相3線式	
	形式: S73形	形式: F7DF-T1r形	
	計器定数: 125/6P/kWs	計器定数: 125/3pulse/kWs	
	計量電圧: 200V/120A	計量電圧: 200V/60A	
	周波数: 60Hz	周波数: 60Hz	
受給地点	自衛隊が使用する主幹開閉器の電源側端子		
電気工作物の財産分界点	受給地点に同じ		
保安上の責任分界点	受給地点に同じ		
その他	(1) 力率は使用期間中90%を保持する予定		
	(2) フリッカ発生器機器等、電力の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。		
	(3) 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引または割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、中国管内の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。		
	(4) 再エネ比率の確認ができる書類の提出 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書面で提出すること。		
	(5) 環境配慮契約法に基づく据切り要件 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡に関し、別紙に掲げる条件を満たすこと。		
	(6) その他この仕様書に定めのない事項については、別途官側の指示に従うものとする。		

1 令和3年10月～令和4年9月使用実績

(単位：kWh)

	岡山募集案内所		津山出張所		高梁地域事務所
	従量電灯A	低圧電力	従量電灯A	低圧電力	従量電灯A
10月	679	740	410	197	413
11月	619	683	413	503	578
12月	641	1,821	667	1,043	621
1月	569	2,249	743	999	611
2月	609	2,528	524	911	681
3月	712	1,484	442	468	571
4月	688	247	343	44	332
5月	608	210	412	178	269
6月	733	1,047	607	593	493
7月	659	1,622	770	954	813
8月	682	2,260	671	1,023	797
9月	678	1,268	642	503	628
合計	7,877	16,159	6,644	7,416	6,807

2 予定使用電力等

(単位：kWh)

	岡山募集案内所		津山出張所		高梁地域事務所
	従量電灯A	低圧電力	従量電灯A	低圧電力	従量電灯A
4月	688	247	343	44	332
5月	608	210	412	178	269
6月	733	1,047	607	593	493
7月	659	1,622	770	954	813
8月	682	2,260	671	1,023	797
9月	678	1,268	642	503	628
10月	679	740	410	197	413
11月	619	683	413	503	578
12月	641	1,821	667	1,043	621
1月	569	2,249	743	999	611
2月	609	2,528	524	911	681
3月	712	1,484	442	468	571

